

ANEXOS



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación


Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

ANEXO N° 1



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Mapa de ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire



LEYENDA

Puntos de vigilancia ambiental de calidad de aire

0006898

0007898

0009898

0006898

0007898

0008898

0009898

CUADRO DE COORDENADAS				
N°	Código	Coordenadas UTM-Datum WGS 84 Zona 18S		Descripcion
		Este	Norte	
1	CA-VMP-1	268824	8687841	Ubicado en la azotea de la vivienda del asentamiento humano - A.H. Virgen de Guadalupe-2da etapa, Mz. O Lote 11, distrito Mi Perú.
2	CA-VMP-2	268570	8688061	Ubicado en la Institución Educativa Privada - I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito Ventanilla.
3	CA-VMP-6	268441	8686660	Ubicado en la azotea del Hospital de Ventanilla. Av. Pedro Beltrán S/N Urb. Satélite, distrito Ventanilla.
4	CA-VMP-7	268736	8687699	Ubicado en la azotea de la vivienda del asentamiento humano - A.H. Virgen de Guadalupe - 2da etapa, Mz. Y Lote 28, a 80 m del asentamiento humano - A.H. Las Casuarinas, distrito Mi Perú.

PERÚ
Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Departamento de Lima, Provincia de Callao

MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE CALIDAD AIRE

0 100 200 400 600 M

Escala : 1/10,000

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18S

Elaborado: **CSIG-OEFA**

Fuente: Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN, Centros Poblados - INEI, Monitoreo ambiental-OEFA

Fecha: Febrero 2019

ANEXO N° 2



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental


Ficha Fotográfica

Vigilancia ambiental de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE

CUE: 2019-02-0013

CUC:007-1-2019-401


Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 1 CA-VMP-1					
Fecha: 29/01/2019					
Hora: 13:03					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268824					
Norte (m): 8687841					
Altitud (m s. n. m.): 86					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:	Vivienda ubicada en el Asentamiento Humano Mz. O Lote 11, distrito de Mi Perú				


Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 2 CA-VMP-2					
Fecha: 29/01/2019					
Hora: 11:51					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268570					
Norte (m): 8688061					
Altitud (m s. n. m.): 80					
Precisión: ± 3 m					
Descripción:	Institución Educativa Privada Arturo Padilla Espinoza, distrito de Ventanilla				

Vigilancia ambiental de calidad del aire en el ámbito de la zona industrial de Ventanilla y distrito Mi Perú
AIRE

CUE: 2019-02-0013

CUC:007-1-2019-401

Distrito	Ventanilla	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 3 CA-VMP-6					
Fecha: 29/01/2019					
Hora: 12:16					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268441					
Norte (m): 8686660					
Altitud (m s. n. m.): 50					
Precisión: ± 3 m					
					
Descripción: Hospital de Ventanilla, distrito de Ventanilla					

Distrito	Mi Perú	Provincia	Constitucional del Callao	Departamento	Lima
Fotografía 4 CA-VMP-7					
Fecha: 29/01/2019					
Hora: 11:01					
Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona 18L					
Este (m): 268736					
Norte (m): 8687699					
Altitud (m s. n. m.): 86					
Precisión: ± 3 m					
					
Descripción: Vivienda ubicada en el Asentamiento Humano Mz. Y Lote 28, distrito de Mi Perú					

ANEXO N° 3



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Datos de laboratorio y cálculos de aire y meteorología



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE RESUMEN DE LOS DATOS DE METEOROLOGÍA

DATOS GENERALES

CUC N°: 0007-1-2019-401 ESTACIÓN DE MONITOREO: CA-VMP-1 DÍAS EVALUADOS: 6

EQUIPO: ESTACIÓN METEOROLÓGICA

MARCA: Davis MODELO: Vantage Pro 2 SERIE: BB171204036

MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DIARIOS)

DÍA 1 INICIO: 25/01/2019 15:42 FINAL: 26/01/2019 14:47 PERIODO : 23:05 horas 1385 min

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C): 29,1 Presión (mm Hg): 756,5 Humedad (%): 71

Precipitación (mm): 0 Dirección del viento (°): - Velocidad del Viento (m/s): 2,7

DÍA 2 INICIO: 26/01/2019 14:56 FINAL: 27/01/2019 14:01 PERIODO : 23:05 horas 1385 min

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C): 29,1 Presión (mm Hg): 757,0 Humedad (%): 70

Precipitación (mm): 0 Dirección del viento (°): - Velocidad del Viento (m/s): 1,8

DÍA 3 INICIO: 27/01/2019 14:10 FINAL: 28/01/2019 13:35 PERIODO : 23:25 horas 1405 min

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C): 30,7 Presión (mm Hg): 757,4 Humedad (%): 65

Precipitación (mm): 0 Dirección del viento (°): - Velocidad del Viento (m/s): 1,8

DÍA 4 INICIO: 28/01/2019 13:45 FINAL: 29/01/2019 12:55 PERIODO : 23:10 horas 1390 min

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C): 28,1 Presión (mm Hg): 758,5 Humedad (%): 73

Precipitación (mm): 0 Dirección del viento (°): - Velocidad del Viento (m/s): 2,2

DÍA 5 INICIO: 29/01/2019 13:00 FINAL: 30/01/2019 13:40 PERIODO : 24:40 horas 1480 min

Datos horarios registrados: 24 horas

Temperatura (°C): 30,2 Presión (mm Hg): 756,4 Humedad (%): 63

Precipitación (mm): 0 Dirección del viento (°): - Velocidad del Viento (m/s): 1,8

DÍA 6 INICIO: 30/01/2019 13:47 FINAL: 31/01/2019 13:05 PERIODO : 23:18 horas 1398 min

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C): 30,3 Presión (mm Hg): 758,2 Humedad (%): 64

Precipitación (mm): 0 Dirección del viento (°): - Velocidad del Viento (m/s): 2,2

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO ALTO VOLUMEN

ESTACIÓN DE MONITOREO: CA-VMP-1 **PROCEDENCIA:** CALLAO

UBICACIÓN: **ESTE:** 268824 **NORTE:** 8687841 **ZONA:** 18 L **ALTITUD:** 106 **PRECISIÓN GPS:** ± 3

DESCRIPCIÓN: Ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe-2da etapa, Mz. O Lote 11, distrito de Mi Perú

PARÁMETROS: PM-10 y Metales en PM-10

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)	ΔPeso (μg) *	Concentración de partículas (μg/m ³)
1	PM-10	0016A.R19	25/01/2019 15:42	26/01/2019 14:47	1385	29,1	756,5	0,961	1,183	1638,73	1609,06	118800	74
2		0020A.R19	26/01/2019 14:56	27/01/2019 14:01	1385	29,1	757,0	0,962	1,185	1640,74	1612,09	114500	71
3		0024A.R19	27/01/2019 14:10	28/01/2019 13:35	1405	30,7	757,4	0,962	1,187	1668,30	1631,40	97600	60
4		0028A.R19	28/01/2019 13:45	29/01/2019 12:55	1390	28,1	758,5	0,961	1,181	1641,87	1621,77	135100	83
5		1064A.R18	29/01/2019 13:00	30/01/2019 13:40	1480	30,2	756,4	0,961	1,185	1754,24	1716,01	185700	108
6		1068A.R18	30/01/2019 13:47	31/01/2019 13:05	1398	30,3	758,2	0,962	1,187	1658,87	1626,03	149100	92
1	Metales en PM 10	0016A.R19	25/01/2019 15:42	26/01/2019 14:47	1385	29,1	756,5	0,961	1,183	1638,73	1609,06	-	-
2		0020A.R19	26/01/2019 14:56	27/01/2019 14:01	1385	29,1	757,0	0,962	1,185	1640,74	1612,09	-	-
3		0024A.R19	27/01/2019 14:10	28/01/2019 13:35	1405	30,7	757,4	0,962	1,187	1668,30	1631,40	-	-
4		0028A.R19	28/01/2019 13:45	29/01/2019 12:55	1390	28,1	758,5	0,961	1,181	1641,87	1621,77	-	-
5		1064A.R18	29/01/2019 13:00	30/01/2019 13:40	1480	30,2	756,4	0,961	1,185	1754,24	1716,01	-	-
6		1068A.R18	30/01/2019 13:47	31/01/2019 13:05	1398	30,3	758,2	0,962	1,187	1658,87	1626,03	-	-

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para material particulado, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire y Gestión de los datos de la DIGESA (2005).

(2) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀ se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).

(*) Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1037.R19 del laboratorio Certimin S.A.

"-" : No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

RESULTADOS DE LABORATORIO								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-1					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Plata	Ag	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Aluminio	Al	µg/mtra	1715	1031	892	1383	2221	1382
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	29	24	22	33	53	36
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	28	32	19	67	84	16
Calcio	Ca	µg/mtra	4742	4345	3346	5293	8624	6406
Cadmio	Cd	µg/mtra	5	11	3	10	11	13
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	77	97	119	162	153	125
Cobre	Cu	µg/mtra	514	637	388	446	550	596
Hierro	Fe	µg/mtra	2669	2161	2125	3173	4405	2795
Potasio	K	µg/mtra	771	598	599	764	1008	822
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1495	1229	1118	1447	1927	1564
Manganeso	Mn	µg/mtra	57	43	40	63	102	62
Molibdeno	Mo	µg/mtra	27	10	6	8	11	10
Sodio	Na	µg/mtra	6640	5685	5355	6211	6271	6972
Niquel	Ni	µg/mtra	28	20	11	13	24	22
Fosforo	P	µg/mtra	420	307	189	263	438	424
Plomo	Pb	µg/mtra	555	310	328	526	1115	1414
Antimonio	Sb	µg/mtra	47	<9	<9	<9	13	13
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	2609	2314	1986	2849	4093	2623
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	20,0	17,9	14,9	20,9	32,4	25,7
Titanio	Ti	µg/mtra	53	41	35	59	97	51
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	51,6	32,6	32,1	26,4	53,6	43,0
Zinc	Zn	µg/mtra	442	392	175	486	700	520

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1037.R19 del laboratorio Certimin S.A.

CONCENTRACIÓN DE METALES								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-1					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Volumen estándar (m³)			1609,06	1612,09	1631,40	1621,77	1716,01	1626,03
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³	1,07	0,64	0,55	0,85	1,29	0,85
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,018	0,015	0,013	0,020	0,031	0,022
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	0,017	0,020	0,012	0,041	0,049	0,010
Calcio	Ca	µg/m ³	2,95	2,70	2,05	3,26	5,03	3,94
Cadmio	Cd	µg/m ³	0,003	0,007	0,002	0,006	0,006	0,008
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,048	0,060	0,073	0,100	0,089	0,077
Cobre	Cu	µg/m ³	0,319	0,395	0,238	0,275	0,321	0,367
Hierro	Fe	µg/m ³	1,66	1,34	1,30	1,96	2,57	1,72
Potasio	K	µg/m ³	0,479	0,371	0,367	0,471	0,587	0,506
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	0,93	0,76	0,69	0,89	1,12	0,96
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,035	0,027	0,025	0,039	0,059	0,038
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,017	0,006	0,004	0,005	0,006	0,006
Sodio	Na	µg/m ³	4,13	3,53	3,28	3,83	3,65	4,29
Niquel	Ni	µg/m ³	0,017	0,012	0,007	0,008	0,014	0,014
Fosforo	P	µg/m ³	0,261	0,190	0,116	0,162	0,255	0,261
Plomo	Pb	µg/m ³	0,345	0,192	0,201	0,324	0,650	0,870
Antimonio	Sb	µg/m ³	0,029	N.D.	N.D.	N.D.	0,008	0,008
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	1,62	1,44	1,22	1,76	2,39	1,61
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,012	0,011	0,009	0,013	0,019	0,016
Titanio	Ti	µg/m ³	0,033	0,025	0,021	0,036	0,057	0,031
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,032	0,020	0,020	0,016	0,031	0,026

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

Zinc	Zn	µg/m ³	0,275	0,243	0,107	0,300	0,408	0,320
------	----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observación: Concentración de metales calculados a T=25 °C ó 298,15 °K

N.D.: No detectable

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR EL VOLUMEN ESTÁNDAR PARA METALES (10°C)

ESTACIÓN DE MONITOREO:		CA-VMP-1		PROCEDENCIA:		CALLAO				
UBICACIÓN:	ESTE:	268824	NORTE:	8687841	ZONA:	18 L	ALTITUD:	106	PRECISIÓN GPS:	± 3
DESCRIPCIÓN:		Ubicado en la azotea de la vivienda del A.H. Virgen de Guadalupe-2da etapa, Mz. O Lote 11, distrito de Mi Perú								
PARÁMETROS:		Metales en PM-10								

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)
1	Metales PM 10	0016A.R19	25/01/2019 15:42	26/01/2019 14:47	1385	29,1	756,5	0,961	1,183	1638,73	1528,11
2		0020A.R19	26/01/2019 14:56	27/01/2019 14:01	1385	29,1	757,0	0,962	1,185	1640,74	1530,99
3		0024A.R19	27/01/2019 14:10	28/01/2019 13:35	1405	30,7	757,4	0,962	1,187	1668,30	1549,32
4		0028A.R19	28/01/2019 13:45	29/01/2019 12:55	1390	28,1	758,5	0,961	1,181	1641,87	1540,17
5		1064A.R18	29/01/2019 13:00	30/01/2019 13:40	1480	30,2	756,4	0,961	1,185	1754,24	1629,67
6		1068A.R18	30/01/2019 13:47	31/01/2019 13:05	1398	30,3	758,2	0,962	1,187	1658,87	1544,23

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 10°C ó 283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).
 "-" : No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

RESULTADOS DE LABORATORIO								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-1					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Plata	Ag	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Aluminio	Al	µg/mtra	1715	1031	892	1383	2221	1382
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	29	24	22	33	53	36
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	28	32	19	67	84	16
Calcio	Ca	µg/mtra	4742	4345	3346	5293	8624	6406
Cadmio	Cd	µg/mtra	5	11	3	10	11	13
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	77	97	119	162	153	125
Cobre	Cu	µg/mtra	514	637	388	446	550	596
Hierro	Fe	µg/mtra	2669	2161	2125	3173	4405	2795
Potasio	K	µg/mtra	771	598	599	764	1008	822
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1495	1229	1118	1447	1927	1564
Manganeso	Mn	µg/mtra	57	43	40	63	102	62
Molibdeno	Mo	µg/mtra	27	10	6	8	11	10
Sodio	Na	µg/mtra	6640	5685	5355	6211	6271	6972
Niquel	Ni	µg/mtra	28	20	11	13	24	22
Fosforo	P	µg/mtra	420	307	189	263	438	424
Plomo	Pb	µg/mtra	555	310	328	526	1115	1414
Antimonio	Sb	µg/mtra	47	<9	<9	<9	13	13
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	2609	2314	1986	2849	4093	2623
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	20,0	17,9	14,9	20,9	32,4	25,7
Titanio	Ti	µg/mtra	53	41	35	59	97	51
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	51,6	32,6	32,1	26,4	53,6	43,0
Zinc	Zn	µg/mtra	442	392	175	486	700	520

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1037.R19 del laboratorio Certimin S.A.

CONCENTRACIÓN DE METALES								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-1					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Volumen estándar (m ³)			1528,11	1530,99	1549,32	1540,17	1629,67	1544,23
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³	1,12	0,67	0,58	0,90	1,36	0,89
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,019	0,016	0,014	0,021	0,033	0,023
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	0,018	0,021	0,012	0,044	0,052	0,010
Calcio	Ca	µg/m ³	3,10	2,84	2,16	3,44	5,29	4,15
Cadmio	Cd	µg/m ³	0,003	0,007	0,002	0,006	0,007	0,008
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,050	0,063	0,077	0,105	0,094	0,081
Cobre	Cu	µg/m ³	0,336	0,416	0,250	0,290	0,337	0,386
Hierro	Fe	µg/m ³	1,75	1,41	1,37	2,06	2,70	1,81
Potasio	K	µg/m ³	0,505	0,391	0,387	0,496	0,619	0,532
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	0,98	0,80	0,72	0,94	1,18	1,01
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,037	0,028	0,026	0,041	0,063	0,040
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,018	0,007	0,004	0,005	0,007	0,006
Sodio	Na	µg/m ³	4,35	3,71	3,46	4,03	3,85	4,51
Niquel	Ni	µg/m ³	0,018	0,013	0,007	0,008	0,015	0,014
Fosforo	P	µg/m ³	0,275	0,201	0,122	0,171	0,269	0,275
Plomo	Pb	µg/m ³	0,363	0,202	0,212	0,342	0,684	0,916
Antimonio	Sb	µg/m ³	0,031	N.D.	N.D.	N.D.	0,008	0,008
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	1,71	1,51	1,28	1,85	2,51	1,70
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,013	0,012	0,010	0,014	0,020	0,017
Titanio	Ti	µg/m ³	0,035	0,027	0,023	0,038	0,060	0,033
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,034	0,021	0,021	0,017	0,033	0,028
Zinc	Zn	µg/m ³	0,289	0,256	0,113	0,316	0,430	0,337

Observación: Concentración de metales calculados a 1=10 °C o 283,15 °K

N.D.: No detectable

**MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
RESUMEN DE LOS DATOS DE METEOROLOGÍA**
DATOS GENERALES

CUC N°:	0007-1-2019-401	ESTACIÓN DE MONITOREO:	CA-VMP-2	DÍAS EVALUADOS:	6
EQUIPO:	ESTACIÓN METEOROLÓGICA				
MARCA:	Davis	MODELO:	Vantage Pro 2	SERIE:	BB180411015

MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)

DÍA 1	INICIO:	25/01/2019 13:44	FINAL:	26/01/2019 13:17	PERIODO :	23:33 horas	1413 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	27,7	Presión (mm Hg):	757,5	Humedad (%):	66		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	2,2		
DÍA 2	INICIO:	26/01/2019 13:28	FINAL:	27/01/2019 12:33	PERIODO :	23:05 horas	1385 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	27,3	Presión (mm Hg):	758,0	Humedad (%):	67		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,8		
DÍA 3	INICIO:	27/01/2019 12:47	FINAL:	28/01/2019 12:03	PERIODO :	23:16 horas	1396 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	28,8	Presión (mm Hg):	757,9	Humedad (%):	65		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	2,2		
DÍA 4	INICIO:	28/01/2019 12:16	FINAL:	29/01/2019 11:36	PERIODO :	23:20 horas	1400 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	29,3	Presión (mm Hg):	758,7	Humedad (%):	58		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,3		
DÍA 5	INICIO:	29/01/2019 11:49	FINAL:	30/01/2019 12:34	PERIODO :	24:45 horas	1485 min
Datos horarios registrados:		25 horas					
Temperatura (°C):	28,4	Presión (mm Hg):	757,2	Humedad (%):	62		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	2,2		
DÍA 6	INICIO:	30/01/2019 12:48	FINAL:	31/01/2019 11:53	PERIODO :	23:05 horas	1385 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	29,9	Presión (mm Hg):	758,3	Humedad (%):	59		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,8		

ESTACIÓN DE MONITOREO: CA-VMP-2 **PROCEDENCIA:** CALLAO

UBICACIÓN: **ESTE:** 268576 **NORTE:** 8688063 **ZONA:** 18 L **ALTITUD:** 80 **PRECISIÓN GPS:** ± 3

DESCRIPCIÓN: Ubicado en la I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito de Ventanilla

PARÁMETROS: PM-10 y Metales en PM-10

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)	ΔPeso (μg) *	Concentración de partículas (μg/m ³)
1	PM-10	0014A.R19	25/01/2019 13:44	26/01/2019 13:17	1413	27,7	757,5	0,963	1,184	1672,36	1651,90	125800	76
2		0018A.R19	26/01/2019 13:28	27/01/2019 12:33	1385	27,3	758,0	0,964	1,185	1640,67	1623,83	99700	61
3		0022A.R19	27/01/2019 12:47	28/01/2019 12:03	1396	28,8	757,9	0,963	1,186	1655,10	1629,75	102800	63
4		0026A.R19	28/01/2019 12:16	29/01/2019 11:36	1400	29,3	758,7	0,963	1,187	1661,24	1634,82	150800	92
5		0810A.R18	29/01/2019 11:49	30/01/2019 12:34	1485	28,4	757,2	0,963	1,185	1759,43	1733,18	190100	110
6		1066A.R18	30/01/2019 12:48	31/01/2019 11:53	1385	29,9	758,3	0,964	1,189	1646,56	1616,31	133600	83
1	Metales en PM 10	0014A.R19	25/01/2019 13:44	26/01/2019 13:17	1413	27,7	757,5	0,963	1,184	1672,36	1651,90	-	-
2		0018A.R19	26/01/2019 13:28	27/01/2019 12:33	1385	27,3	758,0	0,964	1,185	1640,67	1623,83	-	-
3		0022A.R19	27/01/2019 12:47	28/01/2019 12:03	1396	28,8	757,9	0,963	1,186	1655,10	1629,75	-	-
4		0026A.R19	28/01/2019 12:16	29/01/2019 11:36	1400	29,3	758,7	0,963	1,187	1661,24	1634,82	-	-
5		0810A.R18	29/01/2019 11:49	30/01/2019 12:34	1485	28,4	757,2	0,963	1,185	1759,43	1733,18	-	-
6		1066A.R18	30/01/2019 12:48	31/01/2019 11:53	1385	29,9	758,3	0,964	1,189	1646,56	1616,31	-	-

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para material particulado, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire y Gestión de los datos de la DIGESA (2005).

(2) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀ se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).

(*) Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1037.R19 del laboratorio Certimin S.A.

"-" : No aplica.

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO BAJO VOLUMEN

ESTACIÓN DE MONITOREO: CA-VMP-2 **PROCEDENCIA:** CALLAO

UBICACIÓN: **ESTE:** 268576 **NORTE:** 8688063 **ZONA:** 18 L **ALTITUD:** 80 **PRECISIÓN GPS:** ± 3

DESCRIPCIÓN: Ubicado en la I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito de Ventanilla

PARÁMETROS: PM-2,5

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)	ΔPeso (μg) *	Concentración de partículas (μg/m ³)
1	PM-2,5	0001T.R19	05/11/2018 16:50	06/11/2018 15:55	1385	24,6	755	-	-	23,11	-	515	22
2		0002T.R19	06/11/2018 16:05	07/11/2018 15:10	1385	24,7	754	-	-	23,10	-	285	12
3		0003T.R19	07/11/2018 15:20	08/11/2018 14:25	1385	25,1	755	-	-	23,10	-	212	9
4		0005T.R19	08/11/2018 14:38	09/11/2018 13:48	1390	25,9	756	-	-	23,35	-	550	24
5		0006T.R19	09/11/2018 14:02	10/11/2018 13:07	1385	26,7	755	-	-	24,78	-	905	37
6		0009T.R19	10/11/2018 13:22	11/11/2018 12:22	1380	25,6	754	-	-	23,10	-	629	27

OBSERVACIONES:

(1) El volumen muestreado real para material particulado PM_{2,5} es arrojado por el equipo muestreador de bajo volumen.

(*) Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1039.R19 del laboratorio Certimin S.A.

"-" : No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

RESULTADOS DE LABORATORIO								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-2					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Plata	Ag	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	6
Aluminio	Al	µg/mtra	1305	939	1016	1713	2118	1346
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	33	25	25	44	53	38
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	40	17	22	<10	12	10
Calcio	Ca	µg/mtra	6353	3418	3780	6582	7870	5914
Cadmio	Cd	µg/mtra	21	4	18	29	31	23
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	176	83	137	158	145	121
Cobre	Cu	µg/mtra	379	195	413	483	447	376
Hierro	Fe	µg/mtra	2939	1952	2344	3705	4180	2932
Potasio	K	µg/mtra	769	611	612	840	949	726
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	3	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1456	1168	1229	1736	1796	1572
Manganeso	Mn	µg/mtra	50	35	47	77	94	67
Molibdeno	Mo	µg/mtra	14	<3	<3	4	5	5
Sodio	Na	µg/mtra	6289	5626	5478	6680	5805	6695
Niquel	Ni	µg/mtra	22	10	11	10	21	18
Fosforo	P	µg/mtra	340	172	150	283	321	305
Plomo	Pb	µg/mtra	233	90	81	580	802	352
Antimonio	Sb	µg/mtra	16	<9	<9	<9	<9	<9
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	2718	2167	2373	3468	4276	2771
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	23,8	16,7	17,8	25,4	30,4	24,3
Titanio	Ti	µg/mtra	57	41	44	76	99	54
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	46,5	28,0	30,8	26,0	48,2	40,4
Zinc	Zn	µg/mtra	337	175	298	626	818	524

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1037.R19 del laboratorio Certimin S.A.

CONCENTRACIÓN DE METALES								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-2					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Volumen estándar (m³)			1651,90	1623,83	1629,75	1634,82	1733,18	1616,31
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,004
Aluminio	Al	µg/m ³	0,79	0,58	0,62	1,05	1,22	0,83
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,020	0,015	0,015	0,027	0,031	0,024
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	0,024	0,010	0,013	N.D.	0,007	0,006
Calcio	Ca	µg/m ³	3,85	2,10	2,32	4,03	4,54	3,66
Cadmio	Cd	µg/m ³	0,013	0,002	0,011	0,018	0,018	0,014
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,107	0,051	0,084	0,097	0,084	0,075
Cobre	Cu	µg/m ³	0,229	0,120	0,253	0,295	0,258	0,233
Hierro	Fe	µg/m ³	1,78	1,20	1,44	2,27	2,41	1,81
Potasio	K	µg/m ³	0,466	0,376	0,376	0,514	0,548	0,449
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	0,88	0,72	0,75	1,06	1,04	0,97
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,030	0,022	0,029	0,047	0,054	0,041
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,008	N.D.	N.D.	0,002	0,003	0,003
Sodio	Na	µg/m ³	3,81	3,46	3,36	4,09	3,35	4,14
Niquel	Ni	µg/m ³	0,013	0,006	0,007	0,006	0,012	0,011
Fosforo	P	µg/m ³	0,206	0,106	0,092	0,173	0,185	0,189
Plomo	Pb	µg/m ³	0,141	0,055	0,050	0,355	0,463	0,218
Antimonio	Sb	µg/m ³	0,010	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	1,65	1,33	1,46	2,12	2,47	1,71
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,014	0,010	0,011	0,016	0,018	0,015
Titanio	Ti	µg/m ³	0,035	0,025	0,027	0,046	0,057	0,033
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,028	0,017	0,019	0,016	0,028	0,025

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

Zinc	Zn	µg/m ³	0,204	0,108	0,183	0,383	0,472	0,324
------	----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observación: Concentración de metales calculados a T=25 °C ó 298,15 °K

N.D.: No detectable

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR EL VOLUMEN ESTÁNDAR PARA METALES (10°C)

ESTACIÓN DE MONITOREO:		CA-VMP-2		PROCEDENCIA:		CALLAO				
UBICACIÓN:	ESTE:	268576	NORTE:	8688063	ZONA:	18 L	ALTITUD:	80	PRECISIÓN GPS:	± 3
DESCRIPCIÓN:		Ubicado en la I.E.P. Arturo Padilla Espinoza, Av. Revolución N° 2494, distrito de Ventanilla								
PARÁMETROS:		Metales en PM-10								

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)
1	Metales PM 10	0014A.R19	25/01/2019 13:44	26/01/2019 13:17	1413	27,7	757,5	0,963	1,184	1672,36	1568,79
2		0018A.R19	26/01/2019 13:28	27/01/2019 12:33	1385	27,3	758,0	0,964	1,185	1640,67	1542,13
3		0022A.R19	27/01/2019 12:47	28/01/2019 12:03	1396	28,8	757,9	0,963	1,186	1655,10	1547,76
4		0026A.R19	28/01/2019 12:16	29/01/2019 11:36	1400	29,3	758,7	0,963	1,187	1661,24	1552,57
5		0810A.R18	29/01/2019 11:49	30/01/2019 12:34	1485	28,4	757,2	0,963	1,185	1759,43	1645,98
6		1066A.R18	30/01/2019 12:48	31/01/2019 11:53	1385	29,9	758,3	0,964	1,189	1646,56	1534,99

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 10°C ó 283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).
 "-" : No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

RESULTADOS DE LABORATORIO								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-2					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Plata	Ag	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	6
Aluminio	Al	µg/mtra	1305	939	1016	1713	2118	1346
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	33	25	25	44	53	38
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	40	17	22	<10	12	10
Calcio	Ca	µg/mtra	6353	3418	3780	6582	7870	5914
Cadmio	Cd	µg/mtra	21	4	18	29	31	23
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	176	83	137	158	145	121
Cobre	Cu	µg/mtra	379	195	413	483	447	376
Hierro	Fe	µg/mtra	2939	1952	2344	3705	4180	2932
Potasio	K	µg/mtra	769	611	612	840	949	726
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	3	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1456	1168	1229	1736	1796	1572
Manganeso	Mn	µg/mtra	50	35	47	77	94	67
Molibdeno	Mo	µg/mtra	14	<3	<3	4	5	5
Sodio	Na	µg/mtra	6289	5626	5478	6680	5805	6695
Niquel	Ni	µg/mtra	22	10	11	10	21	18
Fosforo	P	µg/mtra	340	172	150	283	321	305
Plomo	Pb	µg/mtra	233	90	81	580	802	352
Antimonio	Sb	µg/mtra	16	<9	<9	<9	<9	<9
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	2718	2167	2373	3468	4276	2771
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	23,8	16,7	17,8	25,4	30,4	24,3
Titanio	Ti	µg/mtra	57	41	44	76	99	54
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	46,5	28,0	30,8	26,0	48,2	40,4
Zinc	Zn	µg/mtra	337	175	298	626	818	524

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1037.R19 del laboratorio Certimin S.A.

CONCENTRACIÓN DE METALES								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-2					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Volumen estándar (m³)			1568,79	1542,13	1547,76	1552,57	1645,98	1534,99
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,004
Aluminio	Al	µg/m ³	0,83	0,61	0,66	1,10	1,29	0,88
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,021	0,016	0,016	0,028	0,032	0,025
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	0,025	0,011	0,014	N.D.	0,007	0,007
Calcio	Ca	µg/m ³	4,05	2,22	2,44	4,24	4,78	3,85
Cadmio	Cd	µg/m ³	0,013	0,003	0,012	0,019	0,019	0,015
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,112	0,054	0,089	0,102	0,088	0,079
Cobre	Cu	µg/m ³	0,242	0,126	0,267	0,311	0,272	0,245
Hierro	Fe	µg/m ³	1,87	1,27	1,51	2,39	2,54	1,91
Potasio	K	µg/m ³	0,490	0,396	0,395	0,541	0,577	0,473
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	0,93	0,76	0,79	1,12	1,09	1,02
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,032	0,023	0,030	0,050	0,057	0,044
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,009	N.D.	N.D.	0,003	0,003	0,003
Sodio	Na	µg/m ³	4,01	3,65	3,54	4,30	3,53	4,36
Niquel	Ni	µg/m ³	0,014	0,006	0,007	0,006	0,013	0,012
Fosforo	P	µg/m ³	0,217	0,112	0,097	0,182	0,195	0,199
Plomo	Pb	µg/m ³	0,149	0,058	0,052	0,374	0,487	0,229
Antimonio	Sb	µg/m ³	0,010	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	1,73	1,41	1,53	2,23	2,60	1,81
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,015	0,011	0,012	0,016	0,018	0,016
Titanio	Ti	µg/m ³	0,036	0,027	0,028	0,049	0,060	0,035
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,030	0,018	0,020	0,017	0,029	0,026

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

Zinc	Zn	µg/m ³	0,215	0,113	0,193	0,403	0,497	0,341
------	----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observación: Concentración de metales calculados a T=10 °C ó 283,15 °K
N.D.: No detectable



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE RESUMEN DE LOS DATOS DE METEOROLOGÍA

DATOS GENERALES

CUC N°:	0007-1-2019-401	ESTACIÓN DE MONITOREO:	CA-VMP-6	DÍAS EVALUADOS:	6
EQUIPO:	ESTACIÓN METEOROLÓGICA				
MARCA:	Davis	MODELO:	Vantage Pro 2	SERIE:	BB180411015

MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DIÁRIOS)

DÍA 1	INICIO:	25/01/2019 14:57	FINAL:	26/01/2019 14:10	PERIODO :	23:13 horas	1393 min
-------	---------	------------------	--------	------------------	-----------	-------------	----------

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C):	29,1	Presión (mm Hg):	757,3	Humedad (%):	61
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	2,2

DÍA 2	INICIO:	26/01/2019 14:20	FINAL:	27/01/2019 13:30	PERIODO :	23:10 horas	1390 min
-------	---------	------------------	--------	------------------	-----------	-------------	----------

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C):	27,3	Presión (mm Hg):	757,5	Humedad (%):	67
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	2,2

DÍA 3	INICIO:	27/01/2019 13:40	FINAL:	28/01/2019 13:10	PERIODO :	23:30 horas	1410 min
-------	---------	------------------	--------	------------------	-----------	-------------	----------

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C):	28,4	Presión (mm Hg):	757,9	Humedad (%):	64
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,3

DÍA 4	INICIO:	28/01/2019 13:18	FINAL:	29/01/2019 12:23	PERIODO :	23:05 horas	1385 min
-------	---------	------------------	--------	------------------	-----------	-------------	----------

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C):	29,3	Presión (mm Hg):	758,7	Humedad (%):	58
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,3

DÍA 5	INICIO:	29/01/2019 12:33	FINAL:	30/01/2019 13:13	PERIODO :	24:40 horas	1480 min
-------	---------	------------------	--------	------------------	-----------	-------------	----------

Datos horarios registrados: 24 horas

Temperatura (°C):	28,4	Presión (mm Hg):	757,2	Humedad (%):	62
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	2,2

DÍA 6	INICIO:	30/01/2019 13:20	FINAL:	31/01/2019 12:35	PERIODO :	23:15 horas	1395 min
-------	---------	------------------	--------	------------------	-----------	-------------	----------

Datos horarios registrados: 23 horas

Temperatura (°C):	30,4	Presión (mm Hg):	758,1	Humedad (%):	56
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,8

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO ALTO VOLUMEN

ESTACIÓN DE MONITOREO: CA-VMP-6 **PROCEDENCIA:** CALLAO

UBICACIÓN: ESTE: 268428 NORTE: 8686638 ZONA: 18 L ALTITUD: 50 PRECISIÓN GPS: ± 3

DESCRIPCIÓN: Ubicado en la azotea del Hospital de Ventanilla, Av. Pedro Beltrán s/n Urb. Satélite, distrito de Ventanilla

PARÁMETROS: PM-10 y Metales en PM-10

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)	ΔPeso (μg) *	Concentración de partículas (μg/m ³)
1	PM-10	0015A.R19	25/01/2019 14:57	26/01/2019 14:10	1393	29,1	757,3	0,962	1,190	1657,18	1628,90	92700	57
2		0019A.R19	26/01/2019 14:20	27/01/2019 13:30	1390	27,3	757,5	0,962	1,187	1649,37	1631,36	99000	61
3		0023A.R19	27/01/2019 13:40	28/01/2019 13:10	1410	28,4	757,9	0,963	1,190	1677,34	1653,84	85200	52
4		0027A.R19	28/01/2019 13:18	29/01/2019 12:23	1385	29,3	758,7	0,962	1,174	1625,44	1599,59	134900	84
5		1063A.R18	29/01/2019 12:33	30/01/2019 13:13	1480	28,4	757,2	0,961	1,187	1756,46	1730,26	159300	92
6		1067A.R18	30/01/2019 13:20	31/01/2019 12:35	1395	30,4	758,1	0,962	1,192	1662,56	1628,90	122100	75
1	Metales en PM 10	0015A.R19	25/01/2019 14:57	26/01/2019 14:10	1393	29,1	757,3	0,962	1,190	1657,18	1628,90	-	-
2		0019A.R19	26/01/2019 14:20	27/01/2019 13:30	1390	27,3	757,5	0,962	1,187	1649,37	1631,36	-	-
3		0023A.R19	27/01/2019 13:40	28/01/2019 13:10	1410	28,4	757,9	0,963	1,190	1677,34	1653,84	-	-
4		0027A.R19	28/01/2019 13:18	29/01/2019 12:23	1385	29,3	758,7	0,962	1,174	1625,44	1599,59	-	-
5		1063A.R18	29/01/2019 12:33	30/01/2019 13:13	1480	28,4	757,2	0,961	1,187	1756,46	1730,26	-	-
6		1067A.R18	30/01/2019 13:20	31/01/2019 12:35	1395	30,4	758,1	0,962	1,192	1662,56	1628,90	-	-

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para material particulado, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire y Gestión de los datos de la DIGESA (2005).

(2) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀ se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).

(*) Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1038.R19 del laboratorio Certimin S.A.

"-": No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

RESULTADOS DE LABORATORIO								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-6					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Plata	Ag	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Aluminio	Al	µg/mtra	575	851	696	1269	1404	936
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	19	22	18	36	40	27
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Calcio	Ca	µg/mtra	2502	3159	2759	5528	5911	4576
Cadmio	Cd	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	2	<2
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	117	197	205	141	146	131
Cobre	Cu	µg/mtra	102	52	61	112	79	58
Hierro	Fe	µg/mtra	1690	2470	2279	2922	3242	2349
Potasio	K	µg/mtra	569	602	578	856	826	674
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1235	1176	1144	1728	1569	1501
Manganeso	Mn	µg/mtra	28	35	32	60	78	45
Molibdeno	Mo	µg/mtra	281	<3	<3	<3	<3	4
Sodio	Na	µg/mtra	7829	6239	6616	8678	6505	8045
Niquel	Ni	µg/mtra	17	8	14	11	17	8
Fosforo	P	µg/mtra	128	188	138	267	267	347
Plomo	Pb	µg/mtra	115	83	12	118	114	147
Antimonio	Sb	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	1601	2392	2050	2795	2967	2167
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	14,1	15,6	14,5	23,6	25,5	22,2
Titanio	Ti	µg/mtra	21	38	30	52	56	37
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	44,1	25,4	34,6	30,3	48,5	30,7
Zinc	Zn	µg/mtra	157	203	131	354	309	272

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1038.R19 del laboratorio Certimin S.A.

CONCENTRACIÓN DE METALES								
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-6					
			25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Volumen estándar (m³)			1628,90	1631,36	1653,84	1599,59	1730,26	1628,90
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³	0,35	0,52	0,42	0,79	0,81	0,57
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,012	0,013	0,011	0,023	0,023	0,017
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Calcio	Ca	µg/m ³	1,54	1,94	1,67	3,46	3,42	2,81
Cadmio	Cd	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,001	N.D.
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,072	0,121	0,124	0,088	0,084	0,080
Cobre	Cu	µg/m ³	0,063	0,032	0,037	0,070	0,046	0,036
Hierro	Fe	µg/m ³	1,04	1,51	1,38	1,83	1,87	1,44
Potasio	K	µg/m ³	0,349	0,369	0,349	0,535	0,477	0,414
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	0,76	0,72	0,69	1,08	0,91	0,92
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,017	0,021	0,019	0,038	0,045	0,028
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,173	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,002
Sodio	Na	µg/m ³	4,81	3,82	4,00	5,43	3,76	4,94
Niquel	Ni	µg/m ³	0,010	0,005	0,008	0,007	0,010	0,005
Fosforo	P	µg/m ³	0,079	0,115	0,083	0,167	0,154	0,213
Plomo	Pb	µg/m ³	0,071	0,051	0,007	0,074	0,066	0,090
Antimonio	Sb	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	0,98	1,47	1,24	1,75	1,71	1,33
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,009	0,010	0,009	0,015	0,015	0,014
Titanio	Ti	µg/m ³	0,013	0,023	0,018	0,033	0,032	0,023
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,027	0,016	0,021	0,019	0,028	0,019

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

Zinc	Zn	µg/m ³	0,096	0,124	0,079	0,221	0,179	0,167
------	----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observación: Concentración de metales calculados a T=25 °C ó 298,15 °K

N.D.: No detectable

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR EL VOLUMEN ESTÁNDAR PARA METALES (10°C)

ESTACIÓN DE MONITOREO:		CA-VMP-6		PROCEDENCIA:		CALLAO				
UBICACIÓN:	ESTE:	268428	NORTE:	8686638	ZONA:	18 L	ALTITUD:	50	PRECISIÓN GPS:	± 3
DESCRIPCIÓN:		Ubicado en la azotea del Hospital de Ventanilla, Av. Pedro Beltrán s/n Urb. Satélite, distrito de Ventanilla								
PARÁMETROS:		Metales en PM-10								

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)
1	Metales PM 10	0015A.R19	25/01/2019 14:57	26/01/2019 14:10	1393	29,1	757,3	0,962	1,190	1657,18	1546,95
2		0019A.R19	26/01/2019 14:20	27/01/2019 13:30	1390	27,3	757,5	0,962	1,187	1649,37	1549,29
3		0023A.R19	27/01/2019 13:40	28/01/2019 13:10	1410	28,4	757,9	0,963	1,190	1677,34	1570,64
4		0027A.R19	28/01/2019 13:18	29/01/2019 12:23	1385	29,3	758,7	0,962	1,174	1625,44	1519,11
5		1063A.R18	29/01/2019 12:33	30/01/2019 13:13	1480	28,4	757,2	0,961	1,187	1756,46	1643,21
6		1067A.R18	30/01/2019 13:20	31/01/2019 12:35	1395	30,4	758,1	0,962	1,192	1662,56	1546,95

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 10°C ó 283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).
 "-" : No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

RESULTADOS DE LABORATORIO								
Metal medido en PM ₁₀	Unidad	CA-VMP-6						
		25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	
Plata	Ag	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Aluminio	Al	µg/mtra	575	851	696	1269	1404	936
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	19	22	18	36	40	27
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Calcio	Ca	µg/mtra	2502	3159	2759	5528	5911	4576
Cadmio	Cd	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	2	<2
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	117	197	205	141	146	131
Cobre	Cu	µg/mtra	102	52	61	112	79	58
Hierro	Fe	µg/mtra	1690	2470	2279	2922	3242	2349
Potasio	K	µg/mtra	569	602	578	856	826	674
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1235	1176	1144	1728	1569	1501
Manganeso	Mn	µg/mtra	28	35	32	60	78	45
Molibdeno	Mo	µg/mtra	281	<3	<3	<3	<3	4
Sodio	Na	µg/mtra	7829	6239	6616	8678	6505	8045
Niquel	Ni	µg/mtra	17	8	14	11	17	8
Fosforo	P	µg/mtra	128	188	138	267	267	347
Plomo	Pb	µg/mtra	115	83	12	118	114	147
Antimonio	Sb	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9	<9
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	1601	2392	2050	2795	2967	2167
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	14,1	15,6	14,5	23,6	25,5	22,2
Titanio	Ti	µg/mtra	21	38	30	52	56	37
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	44,1	25,4	34,6	30,3	48,5	30,7
Zinc	Zn	µg/mtra	157	203	131	354	309	272

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1038.R19 del laboratorio Certimin S.A.

CONCENTRACIÓN DE METALES								
Metal medido en PM ₁₀	Unidad	CA-VMP-6						
		25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	
Volumen estándar (m³)		1546,95	1549,29	1570,64	1519,11	1643,21	1546,95	
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³	0,37	0,55	0,44	0,84	0,85	0,61
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,012	0,014	0,011	0,024	0,024	0,017
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Calcio	Ca	µg/m ³	1,62	2,04	1,76	3,64	3,60	2,96
Cadmio	Cd	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,001	N.D.
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,076	0,127	0,131	0,093	0,089	0,085
Cobre	Cu	µg/m ³	0,066	0,034	0,039	0,074	0,048	0,037
Hierro	Fe	µg/m ³	1,09	1,59	1,45	1,92	1,97	1,52
Potasio	K	µg/m ³	0,368	0,389	0,368	0,563	0,503	0,436
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	0,80	0,76	0,73	1,14	0,95	0,97
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,018	0,023	0,020	0,039	0,047	0,029
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,182	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,003
Sodio	Na	µg/m ³	5,06	4,03	4,21	5,71	3,96	5,20
Niquel	Ni	µg/m ³	0,011	0,005	0,009	0,007	0,010	0,005
Fosforo	P	µg/m ³	0,083	0,121	0,088	0,176	0,162	0,224
Plomo	Pb	µg/m ³	0,074	0,054	0,008	0,078	0,069	0,095
Antimonio	Sb	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	1,03	1,54	1,31	1,84	1,81	1,40
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,009	0,010	0,009	0,016	0,016	0,014
Titanio	Ti	µg/m ³	0,014	0,025	0,019	0,034	0,034	0,024
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,029	0,016	0,022	0,020	0,030	0,020
Zinc	Zn	µg/m ³	0,101	0,131	0,083	0,233	0,188	0,176

Observación: Concentración de metales calculados a T=10 °C ó 283,15 °K

N.D.: No detectable

DATOS GENERALES

CUC N°:	0007-1-2019-401	ESTACIÓN DE MONITOREO:	CA-VMP-7	DÍAS EVALUADOS:	6
EQUIPO:	ESTACIÓN METEOROLÓGICA				
MARCA:	Davis	MODELO:	Vantage Pro 2	SERIE:	BB171204036

MEDICIONES PROMEDIO (DATOS DÍARIOS)

DÍA 1	INICIO:	26/01/2019 12:49	FINAL:	27/01/2019 11:54	PERIODO :	23:05 horas	1385 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	27,8	Presión (mm Hg):	757,6	Humedad (%):	68		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,8		
DÍA 2	INICIO:	27/01/2019 12:10	FINAL:	28/01/2019 11:15	PERIODO :	23:05 horas	1385 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	30,3	Presión (mm Hg):	757,8	Humedad (%):	62		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,3		
DÍA 3	INICIO:	28/01/2019 11:30	FINAL:	29/01/2019 11:00	PERIODO :	23:30 horas	1410 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	28,3	Presión (mm Hg):	758,6	Humedad (%):	71		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	0,9		
DÍA 4	INICIO:	29/01/2019 11:13	FINAL:	30/01/2019 11:56	PERIODO :	24:43 horas	1483 min
Datos horarios registrados:		24 horas					
Temperatura (°C):	29,7	Presión (mm Hg):	757,6	Humedad (%):	66		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,3		
DÍA 5	INICIO:	30/01/2019 12:04	FINAL:	31/01/2019 11:09	PERIODO :	23:05 horas	1385 min
Datos horarios registrados:		23 horas					
Temperatura (°C):	29,2	Presión (mm Hg):	758,1	Humedad (%):	63		
Precipitación (mm):	0	Dirección del viento (°):	-	Velocidad del Viento (m/s):	1,8		

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO ALTO VOLUMEN

ESTACIÓN DE MONITOREO: CA-VMP-7 **PROCEDENCIA:** CALLAO

UBICACIÓN: ESTE: 268736 NORTE: 8687699 ZONA: 18 L ALTITUD: 86 PRECISIÓN GPS: ± 3

DESCRIPCIÓN: Ubicado en la azotea de la vivienda del asentamiento humano-A.H. Virgen de Guadalupe-2da etapa, Mz. Y Lt. 28, aproximadamente a 80 m del A.H. Las Casuarinas, distrito Mi Perú

PARÁMETROS: PM-10 y Metales en PM-10

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)	ΔPeso (μg) *	Concentración de partículas (μg/m ³)
1	PM-10	0017A.R19	26/01/2019 12:49	27/01/2019 11:54	1385	27,8	757,6	0,963	1,192	1650,37	1629,85	129700	80
2		0021A.R19	27/01/2019 12:10	28/01/2019 11:15	1385	30,3	757,8	0,963	1,196	1655,91	1622,27	94100	58
3		0025A.R19	28/01/2019 11:30	29/01/2019 11:00	1410	28,3	758,6	0,962	1,191	1678,75	1657,31	151100	91
4		0029A.R19	29/01/2019 11:13	30/01/2019 11:56	1483	29,7	757,6	0,962	1,193	1769,81	1736,84	201500	116
5		1065A.R18	30/01/2019 12:04	31/01/2019 11:09	1385	29,2	758,1	0,962	1,192	1651,47	1624,46	179200	110
1	Metales en PM 10	0017A.R19	26/01/2019 12:49	27/01/2019 11:54	1385	27,8	757,6	0,963	1,192	1650,37	1629,85	-	-
2		0021A.R19	27/01/2019 12:10	28/01/2019 11:15	1385	30,3	757,8	0,963	1,196	1655,91	1622,27	-	-
3		0025A.R19	28/01/2019 11:30	29/01/2019 11:00	1410	28,3	758,6	0,962	1,191	1678,75	1657,31	-	-
4		0029A.R19	29/01/2019 11:13	30/01/2019 11:56	1483	29,7	757,6	0,962	1,193	1769,81	1736,84	-	-
5		1065A.R18	30/01/2019 12:04	31/01/2019 11:09	1385	29,2	758,1	0,962	1,192	1651,47	1624,46	-	-

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para material particulado, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar), establecidas en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire y Gestión de los datos de la DIGESA (2005).

(2) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 25°C ó 298,15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).

(*) Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1038.R19 del laboratorio Certimin S.A.

"-" : No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

			RESULTADOS DE LABORATORIO				
Metal medido en PM ₁₀	Unidad	CA-VMP-7					
		26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	
Plata	Ag	µg/mtra	<1	14	<1	<1	<1
Aluminio	Al	µg/mtra	1240	1043	1462	2303	1909
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	26	26	36	51	42
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	11	10	10	14	12
Calcio	Ca	µg/mtra	4813	3272	7101	8678	8233
Cadmio	Cd	µg/mtra	3	<2	4	4	4
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	154	172	135	152	147
Cobre	Cu	µg/mtra	293	129	256	248	327
Hierro	Fe	µg/mtra	2891	2680	3340	4693	3826
Potasio	K	µg/mtra	695	598	815	990	851
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1609	1271	1663	2078	2001
Manganeso	Mn	µg/mtra	67	50	77	112	89
Molibdeno	Mo	µg/mtra	7	<3	6	6	5
Sodio	Na	µg/mtra	7771	6317	7283	6547	7681
Niquel	Ni	µg/mtra	49	38	19	28	21
Fosforo	P	µg/mtra	427	181	340	483	594
Plomo	Pb	µg/mtra	237	68	241	313	234
Antimonio	Sb	µg/mtra	<9	<9	11	11	<9
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	2514	2545	2953	4273	3352
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	17	18	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	19,7	15,1	23,1	32,0	31,1
Titanio	Ti	µg/mtra	46	44	56	98	69
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	38,5	32,9	28,5	55,9	47,5
Zinc	Zn	µg/mtra	510	174	839	642	500

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1038.R19 del laboratorio Certimin S.A.

			CONCENTRACIÓN DE METALES				
Metal medido en PM ₁₀	Unidad	CA-VMP-7					
		26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	
Volumen estándar (m ³)			1629,85	1622,27	1657,31	1736,84	1624,46
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	0,009	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³	0,76	0,64	0,88	1,33	1,18
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,016	0,016	0,022	0,029	0,026
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	0,007	0,006	0,006	0,008	0,007
Calcio	Ca	µg/m ³	2,95	2,02	4,28	5,00	5,07
Cadmio	Cd	µg/m ³	0,002	N.D.	0,002	0,002	0,002
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,094	0,106	0,081	0,088	0,090
Cobre	Cu	µg/m ³	0,180	0,080	0,154	0,143	0,201
Hierro	Fe	µg/m ³	1,77	1,65	2,02	2,70	2,36
Potasio	K	µg/m ³	0,426	0,369	0,492	0,570	0,524
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	0,99	0,78	1,00	1,20	1,23
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,041	0,031	0,046	0,064	0,055
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,004	N.D.	0,004	0,003	0,003
Sodio	Na	µg/m ³	4,77	3,89	4,39	3,77	4,73
Niquel	Ni	µg/m ³	0,030	0,023	0,011	0,016	0,013
Fosforo	P	µg/m ³	0,262	0,112	0,205	0,278	0,366
Plomo	Pb	µg/m ³	0,145	0,042	0,145	0,180	0,144
Antimonio	Sb	µg/m ³	N.D.	N.D.	0,007	0,006	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	1,54	1,57	1,78	2,46	2,06
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	0,01	0,01	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,012	0,009	0,014	0,018	0,019
Titanio	Ti	µg/m ³	0,028	0,027	0,034	0,056	0,042
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,024	0,020	0,017	0,032	0,029
Zinc	Zn	µg/m ³	0,313	0,107	0,506	0,370	0,308

Observación: Concentración de metales calculados a T=25 °C ó 298,15 °K

N.D.: No detectable

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

HOJA DE CÁLCULO PARA ESTIMAR EL VOLUMEN ESTÁNDAR PARA METALES (10°C)

ESTACIÓN DE MONITOREO: CA-VMP-7 **PROCEDENCIA:** CALLAO

UBICACIÓN: **ESTE:** 268736 **NORTE:** 8687699 **ZONA:** 18 L **ALTITUD:** 86 **PRECISIÓN GPS:** ± 3

DESCRIPCIÓN: Ubicado en la azotea de la vivienda del asentamiento humano-A.H. Virgen de Guadalupe-2da etapa, Mz. Y Lt. 28, aproximadamente a 80 m del A.H. Las Casuarinas, distrito Mi Perú

PARÁMETROS: Metales en PM-10

N°	Parámetro	N° Filtro	Fecha Inicio	Fecha Final	Periodo (minutos)	Temperatura ambiental (°C)	Presión ambiental (mm Hg)	Po/Pa	Flujo de muestreo (m ³ /min)	Volumen muestreado real (m ³)	Volumen muestreado estándar (m ³)
1	Metales PM ₁₀	0017A.R19	26/01/2019 12:49	27/01/2019 11:54	1385	27,8	757,6	0,963	1,192	1650,37	1547,85
2		0021A.R19	27/01/2019 12:10	28/01/2019 11:15	1385	30,3	757,8	0,963	1,196	1655,91	1540,66
3		0025A.R19	28/01/2019 11:30	29/01/2019 11:00	1410	28,3	758,6	0,962	1,191	1678,75	1573,93
4		0029A.R19	29/01/2019 11:13	30/01/2019 11:56	1483	29,7	757,6	0,962	1,193	1769,81	1649,46
5		1065A.R18	30/01/2019 12:04	31/01/2019 11:09	1385	29,2	758,1	0,962	1,192	1651,47	1542,73

OBSERVACIONES:

(1) El cálculo de volumen estándar para metales en PM₁₀, se realizó en base a las condiciones de temperatura estándar (T= 10°C ó 283.15 °K) y presión estándar (760 mmHg ó 1013,25 mBar).
 "-" : No aplica.

NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA-MI PERÚ, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DURANTE EL MES DE ENERO 2019

RESULTADOS DE LABORATORIO							
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-7				
			26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Plata	Ag	µg/mtra	<1	14	<1	<1	<1
Aluminio	Al	µg/mtra	1240	1043	1462	2303	1909
Arsenico	As	µg/mtra	<9	<9	<9	<9	<9
Bario	Ba	µg/mtra	26	26	36	51	42
Berilio	Be	µg/mtra	<1	<1	<1	<1	<1
Bismuto	Bi	µg/mtra	<350	<350	<350	<350	<350
Boro	B	µg/mtra	11	10	10	14	12
Calcio	Ca	µg/mtra	4813	3272	7101	8678	8233
Cadmio	Cd	µg/mtra	3	<2	4	4	4
Cobalto	Co	µg/mtra	<6	<6	<6	<6	<6
Cromo	Cr	µg/mtra	154	172	135	152	147
Cobre	Cu	µg/mtra	293	129	256	248	327
Hierro	Fe	µg/mtra	2891	2680	3340	4693	3826
Potasio	K	µg/mtra	695	598	815	990	851
Mercurio	Hg	µg/mtra	<20	<20	<20	<20	<20
Litio	Li	µg/mtra	<2	<2	<2	<2	<2
Magnesio	Mg	µg/mtra	1609	1271	1663	2078	2001
Manganeso	Mn	µg/mtra	67	50	77	112	89
Molibdeno	Mo	µg/mtra	7	<3	6	6	5
Sodio	Na	µg/mtra	7771	6317	7283	6547	7681
Niquel	Ni	µg/mtra	49	38	19	28	21
Fosforo	P	µg/mtra	427	181	340	483	594
Plomo	Pb	µg/mtra	237	68	241	313	234
Antimonio	Sb	µg/mtra	<9	<9	11	11	<9
Selenio	Se	µg/mtra	<55	<55	<55	<55	<55
Silicio	Si	µg/mtra	2514	2545	2953	4273	3352
Estaño	Sn	µg/mtra	<15	<15	17	18	<15
Estroncio	Sr	µg/mtra	19,7	15,1	23,1	32,0	31,1
Titanio	Ti	µg/mtra	46	44	56	98	69
Talio	Tl	µg/mtra	<60	<60	<60	<60	<60
Vanadio	V	µg/mtra	38,5	32,9	28,5	55,9	47,5
Zinc	Zn	µg/mtra	510	174	839	642	500

<: Debajo del límite de detección

Fuente: Informe de Ensayo N° FEB1038.R19 del laboratorio Certimin S.A.

CONCENTRACIÓN DE METALES							
Metal medido en PM ₁₀		Unidad	CA-VMP-7				
			26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Volumen estándar (m ³)			1547,85	1540,66	1573,93	1649,46	1542,73
Plata	Ag	µg/m ³	N.D.	0,009	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³	0,80	0,68	0,93	1,40	1,24
Arsenico	As	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³	0,017	0,017	0,023	0,031	0,027
Berilio	Be	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³	0,007	0,006	0,006	0,008	0,008
Calcio	Ca	µg/m ³	3,11	2,12	4,51	5,26	5,34
Cadmio	Cd	µg/m ³	0,002	N.D.	0,003	0,002	0,003
Cobalto	Co	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³	0,099	0,112	0,086	0,092	0,095
Cobre	Cu	µg/m ³	0,189	0,084	0,163	0,150	0,212
Hierro	Fe	µg/m ³	1,87	1,74	2,12	2,85	2,48
Potasio	K	µg/m ³	0,449	0,388	0,518	0,600	0,552
Mercurio	Hg	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³	1,04	0,82	1,06	1,26	1,30
Manganeso	Mn	µg/m ³	0,043	0,032	0,049	0,068	0,058
Molibdeno	Mo	µg/m ³	0,005	N.D.	0,004	0,004	0,003
Sodio	Na	µg/m ³	5,02	4,10	4,63	3,97	4,98
Niquel	Ni	µg/m ³	0,032	0,025	0,012	0,017	0,014
Fosforo	P	µg/m ³	0,276	0,117	0,216	0,293	0,385
Plomo	Pb	µg/m ³	0,153	0,044	0,153	0,190	0,152
Antimonio	Sb	µg/m ³	N.D.	N.D.	0,007	0,007	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³	1,62	1,65	1,88	2,59	2,17
Estaño	Sn	µg/m ³	N.D.	N.D.	0,01	0,01	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³	0,013	0,010	0,015	0,019	0,020
Titanio	Ti	µg/m ³	0,030	0,029	0,036	0,059	0,045
Talio	Tl	µg/m ³	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³	0,025	0,021	0,018	0,034	0,031
Zinc	Zn	µg/m ³	0,329	0,113	0,533	0,389	0,324

Observación: Concentración de metales calculados a T=10 °C ó 283,15 °K

N.D.: No detectable

Tabla A.3.1. Resultados del componente aire del punto CA-VMP-1 comparados con el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	ECA para Aire ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-1					
					25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
PM ₁₀	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Certimin S.A.	EPA/625/R-96/010a - Compendium Method IO-3.1; Item 4 y 5 (excepto 5.1.1; 5.2.3.7 y 5.3), june 1999- (validado)	100	74	71	60	83	108	92

Nota: Concentración calculada a T=25 °C ó 298,15 °K

Excede los ECA para aire

Tabla A.3.2. Resultados del componente aire del punto CA-VMP-2 comparados con el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	ECA para Aire ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-2					
					25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
PM ₁₀	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Certimin S.A.	EPA/625/R-96/010a - Compendium Method IO-3.1; Item 4 y 5 (excepto 5.1.1; 5.2.3.7 y 5.3), june 1999- (validado)	100	76	61	63	92	110	83
PM _{2,5}	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			50	22	12	9	24	37	27

Nota: Concentración calculada a T=25 °C ó 298,15 °K

Excede los ECA para aire

Tabla A.3.3. Resultados del componente aire del punto CA-VMP-6 comparados con el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	ECA para Aire ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-6					
					25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
PM ₁₀	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Certimin S.A.	EPA/625/R-96/010a - Compendium Method IO-3.1; Item 4 y 5 (excepto 5.1.1; 5.2.3.7 y 5.3), June 1999- (validado)	100	57	61	52	84	92	75

Nota: Concentración calculada a T=25 °C ó 298,15 °K

Excede los ECA para aire

Tabla A.3.4. Resultados del componente aire del punto CA-VMP-7 comparados con el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	ECA para Aire ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-7				
					26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
PM ₁₀	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Certimin S.A.	EPA/625/R-96/010a - Compendium Method IO-3.1; Item 4 y 5 (excepto 5.1.1; 5.2.3.7 y 5.3), June 1999- (validado)	100	80	58	91	116	110

Nota: Concentración calculada a T=25 °C ó 298,15 °K

Excede los ECA para aire

Observación: No se tienen resultados del día 25/01/2019 debido a que los propietarios de la casa no se encontraban y no se logró acceder a los equipos de monitoreo para la colocación del filtro de PM₁₀.

Tabla A.4.1. Resultados de metales del componente aire del punto CA-VMP-1 comparados referencialmente con los Ontario's Ambient Air Quality Criteria

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense (µg/m ³)	CA-VMP-1						
					25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	
Metales medidos en PM ₁₀											
Plata	Ag	µg/m ³	Certimin S.A.	EPA IO-3.5, June 1999	1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³			-	1,12	0,67	0,58	0,90	1,36	0,89
Arsenico	As	µg/m ³			0,3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³				0,019	0,016	0,014	0,021	0,033	0,023
Berilio	Be	µg/m ³			0,01	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³			120	0,018	0,021	0,012	0,044	0,052	0,010
Calcio	Ca	µg/m ³			-	3,10	2,84	2,16	3,44	5,29	4,15
Cadmio	Cd	µg/m ³			0,025	0,003	0,007	0,002	0,006	0,007	0,008
Cobalto	Co	µg/m ³			0,1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³			0,5	0,050	0,063	0,077	0,105	0,094	0,081
Cobre	Cu	µg/m ³			50	0,336	0,416	0,250	0,290	0,337	0,386
Hierro	Fe	µg/m ³			4	1,75	1,41	1,37	2,06	2,70	1,81
Potasio	K	µg/m ³			-	0,505	0,391	0,387	0,496	0,619	0,532
Mercurio	Hg	µg/m ³			2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³			20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³			-	0,98	0,80	0,72	0,94	1,18	1,01
Manganeso	Mn	µg/m ³			0,2	0,037	0,028	0,026	0,041	0,063	0,040
Molibdeno	Mo	µg/m ³			120	0,018	0,007	0,004	0,005	0,007	0,006
Sodio	Na	µg/m ³			-	4,35	3,71	3,46	4,03	3,85	4,51
Niquel	Ni	µg/m ³			0,1	0,018	0,013	0,007	0,008	0,015	0,014
Fosforo	P	µg/m ³			-	0,275	0,201	0,122	0,171	0,269	0,275
Plomo	Pb	µg/m ³			0,5	0,363	0,202	0,212	0,342	0,684	0,916
Antimonio	Sb	µg/m ³			25	0,031	N.D.	N.D.	N.D.	0,008	0,008
Selenio	Se	µg/m ³			10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³			-	1,71	1,51	1,28	1,85	2,51	1,70
Estaño	Sn	µg/m ³	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
Estroncio	Sr	µg/m ³	120	0,013	0,012	0,010	0,014	0,020	0,017		
Titanio	Ti	µg/m ³	120	0,035	0,027	0,023	0,038	0,060	0,033		

Parámetros			Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-1					
							25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Talio	Tl	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Vanadio	V	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			2	0,034	0,021	0,021	0,017	0,033	0,028	
Zinc	Zn	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	0,289	0,256	0,113	0,316	0,430	0,337	

Nota: Concentración de metales calculados a $T=10\text{ }^\circ\text{C}$ ó $283,15\text{ }^\circ\text{K}$

Excede la Norma Canadiense Ontario's Ambient Air Quality Criteria

N.D.: No detectable

-: No presenta valor de comparación

Tabla A.4.2. Resultados de metales del componente aire del punto CA-VMP-2 comparados referencialmente con los Ontario's Ambient Air Quality Criteria

Parámetros			Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-2					
							25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Metales medidos en PM_{10}												
Plata	Ag	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Certimin S.A.	EPA IO-3.5, June 1999	1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,004	
Aluminio	Al	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	0,83	0,61	0,66	1,10	1,29	0,88	
Arsenico	As	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Bario	Ba	$\mu\text{g}/\text{m}^3$				0,021	0,016	0,016	0,028	0,032	0,025	
Berilio	Be	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,01	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Bismuto	Bi	$\mu\text{g}/\text{m}^3$				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Boro	B	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	0,025	0,011	0,014	N.D.	0,007	0,007	
Calcio	Ca	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	4,05	2,22	2,44	4,24	4,78	3,85	
Cadmio	Cd	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,025	0,013	0,003	0,012	0,019	0,019	0,015	
Cobalto	Co	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Cromo	Cr	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,5	0,112	0,054	0,089	0,102	0,088	0,079	
Cobre	Cu	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			50	0,242	0,126	0,267	0,311	0,272	0,245	
Hierro	Fe	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			4	1,87	1,27	1,51	2,39	2,54	1,91	
Potasio	K	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	0,490	0,396	0,395	0,541	0,577	0,473	
Mercurio	Hg	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Litio	Li	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,0	N.D.	
Magnesio	Mg	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	0,93	0,76	0,79	1,12	1,09	1,02			

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense (µg/m ³)	CA-VMP-2					
					25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Manganeso	Mn	µg/m ³		0,2	0,032	0,023	0,030	0,050	0,057	0,044
Molibdeno	Mo	µg/m ³		120	0,009	N.D.	N.D.	0,003	0,003	0,003
Sodio	Na	µg/m ³		-	4,01	3,65	3,54	4,30	3,53	4,36
Niquel	Ni	µg/m ³		0,1	0,014	0,006	0,007	0,006	0,013	0,012
Fosforo	P	µg/m ³		-	0,217	0,112	0,097	0,182	0,195	0,199
Plomo	Pb	µg/m ³		0,5	0,149	0,058	0,052	0,374	0,487	0,229
Antimonio	Sb	µg/m ³		25	0,010	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³		10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	µg/m ³		-	1,73	1,41	1,53	2,23	2,60	1,81
Estaño	Sn	µg/m ³		10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	µg/m ³		120	0,015	0,011	0,012	0,016	0,018	0,016
Titanio	Ti	µg/m ³		120	0,036	0,027	0,028	0,049	0,060	0,035
Talio	Tl	µg/m ³		-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	µg/m ³		2	0,030	0,018	0,020	0,017	0,029	0,026
Zinc	Zn	µg/m ³		120	0,215	0,113	0,193	0,403	0,497	0,341

Nota: Concentración de metales calculados a T=10 °C ó 283,15 °K

Excede la Norma Canadiense Ontario's Ambient Air Quality Criteria

N.D.: No detectable

-: No presenta valor de comparación

Tabla A.4.3. Resultados de metales del componente aire del punto CA-VMP-6 comparados referencialmente con los Ontario's Ambient Air Quality Criteria

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense (µg/m ³)	CA-VMP-6						
					25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	
Metales medidos en PM ₁₀											
Plata	Ag	µg/m ³	Certimin S.A.	EPA IO-3.5, June 1999	1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³			-	0,37	0,55	0,44	0,84	0,85	0,61
Arsenico	As	µg/m ³			0,3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³				0,012	0,014	0,011	0,024	0,024	0,017
Berilio	Be	µg/m ³			0,01	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Parámetros		Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-6					
						25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Bismuto	Bi	$\mu\text{g}/\text{m}^3$				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Calcio	Ca	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	1,62	2,04	1,76	3,64	3,60	2,96
Cadmio	Cd	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,001	N.D.
Cobalto	Co	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,5	0,076	0,127	0,131	0,093	0,089	0,085
Cobre	Cu	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			50	0,066	0,034	0,039	0,074	0,048	0,037
Hierro	Fe	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			4	1,09	1,59	1,45	1,92	1,97	1,52
Potasio	K	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	0,368	0,389	0,368	0,563	0,503	0,436
Mercurio	Hg	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	0,80	0,76	0,73	1,14	0,95	0,97
Manganeso	Mn	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,2	0,018	0,023	0,020	0,039	0,047	0,029
Molibdeno	Mo	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	0,182	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,003
Sodio	Na	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	5,06	4,03	4,21	5,71	3,96	5,20
Niquel	Ni	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,1	0,011	0,005	0,009	0,007	0,010	0,005
Fosforo	P	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	0,083	0,121	0,088	0,176	0,162	0,224
Plomo	Pb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			0,5	0,074	0,054	0,008	0,078	0,069	0,095
Antimonio	Sb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			25	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Selenio	Se	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Silicio	Si	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	1,03	1,54	1,31	1,84	1,81	1,40
Estaño	Sn	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Estroncio	Sr	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	0,009	0,010	0,009	0,016	0,016	0,014
Titanio	Ti	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	0,014	0,025	0,019	0,034	0,034	0,024
Talio	Tl	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			2	0,029	0,016	0,022	0,020	0,030	0,020
Zinc	Zn	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	0,101	0,131	0,083	0,233	0,188	0,176

Nota: Concentración de metales calculados a T=10 °C ó 283,15 °K

Excede la Norma Canadiense Ontario's Ambient Air Quality Criteria

N.D.: No detectable

-: No presenta valor de comparación

Tabla A.4.4. Resultados de metales del componente aire del punto CA-VMP-7 comparados referencialmente con los Ontario's Ambient Air Quality Criteria

Parámetros	Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense (µg/m ³)	CA-VMP-7					
					26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	
Metales medidos en PM ₁₀										
Plata	Ag	µg/m ³	Certimin S.A.	EPA IO-3.5, June 1999	1	N.D.	0,009	N.D.	N.D.	N.D.
Aluminio	Al	µg/m ³			-	0,80	0,68	0,93	1,40	1,24
Arsenico	As	µg/m ³			0,3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bario	Ba	µg/m ³				0,017	0,017	0,023	0,031	0,027
Berilio	Be	µg/m ³			0,01	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Bismuto	Bi	µg/m ³				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Boro	B	µg/m ³			120	0,007	0,006	0,006	0,008	0,008
Calcio	Ca	µg/m ³			-	3,11	2,12	4,51	5,26	5,34
Cadmio	Cd	µg/m ³			0,025	0,002	N.D.	0,003	0,002	0,003
Cobalto	Co	µg/m ³			0,1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cromo	Cr	µg/m ³			0,5	0,099	0,112	0,086	0,092	0,095
Cobre	Cu	µg/m ³			50	0,189	0,084	0,163	0,150	0,212
Hierro	Fe	µg/m ³			4	1,87	1,74	2,12	2,85	2,48
Potasio	K	µg/m ³			-	0,449	0,388	0,518	0,600	0,552
Mercurio	Hg	µg/m ³			2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Litio	Li	µg/m ³			20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Magnesio	Mg	µg/m ³			-	1,04	0,82	1,06	1,26	1,30
Manganeso	Mn	µg/m ³			0,2	0,043	0,032	0,049	0,068	0,058
Molibdeno	Mo	µg/m ³			120	0,005	N.D.	0,004	0,004	0,003
Sodio	Na	µg/m ³			-	5,02	4,10	4,63	3,97	4,98
Niquel	Ni	µg/m ³			0,1	0,032	0,025	0,012	0,017	0,014
Fosforo	P	µg/m ³			-	0,276	0,117	0,216	0,293	0,385
Plomo	Pb	µg/m ³			0,5	0,153	0,044	0,153	0,190	0,152
Antimonio	Sb	µg/m ³			25	N.D.	N.D.	0,007	0,007	N.D.
Selenio	Se	µg/m ³	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
Silicio	Si	µg/m ³	-	1,62	1,65	1,88	2,59	2,17		
Estaño	Sn	µg/m ³	10	N.D.	N.D.	0,01	0,01	N.D.		
Estroncio	Sr	µg/m ³	120	0,013	0,010	0,015	0,019	0,020		
Titanio	Ti	µg/m ³	120	0,030	0,029	0,036	0,059	0,045		

Parámetros		Unidad	Laboratorio	Método de referencia	Norma Canadiense ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CA-VMP-7				
						26/01/2019	27/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	30/01/2019
Talio	Tl	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			-	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Vanadio	V	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			2	0,025	0,021	0,018	0,034	0,031
Zinc	Zn	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			120	0,329	0,113	0,533	0,389	0,324

Nota: Concentración de metales calculados a $T=10\text{ }^\circ\text{C}$ ó $283,15\text{ }^\circ\text{K}$

Excede la Norma Canadiense Ontario's Ambient Air Quality Criteria

N.D.: No detectable

-: No presenta valor de comparación

09-0007

Thermo Scientific
Flow Look-Up Table for PM10 VFC
High Volume Air Sampler

Serial # P9307 X

Calibrated with Rootsmeter serial # 0438320

Date Calibrated: 05/08/15

USE OF LOOK-UP-TABLE FOR DETERMINATION OF FLOW RATE PM10 VFC High Volume Air Sampler

1. Determine and record atmospheric properties.
2. Operate sampler and allow to warm up. Perform leak test and make sure all gaskets are in place and that there are no leaks.
3. Read the differential pressure across the filter (P_f), inches of H_2O that has to be converted to mm Hg. Reading is taken with a manometer where one side is open to atmosphere and the other is connected to pressure tap on side of filter holder. Filter should be in place for this measurement.
4. Calculate pressure ratio, P_o / P_a $P_o / P_a = 1 - (P_f / P_a)$
 P_f and P_a should be in mm Hg
5. Look up flow rate in look up table. The first 4 pages are in Celsius and actual m^3/min the last 4 pages are in Fahrenheit and actual cubic feet.

Example

(NOTE: Individual Look Up Tables will vary.)

1. Suppose the ambient conditions are:

Temperature: $T_a = 24^\circ C$

Barometric Pressure: $P_a = 762$ mm Hg (this must be station pressure which is not corrected to sea level)

2. Assume system is allowed to warm up for stable operation.
3. Measure filter pressure differential, P_f . This reading is the set-up reading plus pick-up reading divided by 2 for an average reading. This is taken with a differential manometer with one side of the manometer connected to the stagnation tap on the filter holder (or the Bulkhead Fitting) and the other side open to the atmosphere. Filter must be in place during this measurement.

Assume that:

Set-up Reading: $P_f = 18.60$ in H_2O

Pick-up Reading: $P_f = 19.80$ in H_2O

$P_f = (18.60 + 19.80)/2 = 19.20$ in H_2O .

4. Convert $P_f =$ to same units as barometric pressure.

$$P_f = 19.20 \text{ in H}_2\text{O} / 13.61 \times 25.4 = 35.83 \text{ mm Hg}$$

$$P_f = 35.83 \text{ mm Hg}$$

5. Calculate pressure ratio.

$$P_o/P_a = 1 - (P_f/P_a)$$

NOTE: P_f and P_a MUST HAVE CONSISTENT UNITS

$$P_o/P_a = 1 - (35.83 / 762) \quad P_o/P_a = .953$$

6. Look up Flow Rate from table.

Table 1 (pages 1 – 4) is set up with temperature in °C and the Flow Rate is read in units of m^3/min (actual, ACMM). In table 2 (pages 5 – 8) the temperature is in °F and Flow Rate is read in ft^3/min (actual, ACFM).

a) For the example we will use Table 1.

Locate the temperature and pressure ratio entries nearest the conditions of:

$$T_a = 24^\circ\text{C}$$

$$P_o/P_a = .953$$

Example: Look-Up Table for Actual Flow Rate in Units of m^3/min

	Temperature °C				
<u>Po/Pa</u>	<u>22</u>	<u>24</u>	<u>26</u>	<u>28</u>	<u>30</u>
0.950	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156
0.951	1.144	1.147	1.150	1.154	1.157
0.952	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159
0.953	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160
0.954	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161
0.955	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162

b) The reading of flow rate is: $Q_a = 1.150 \text{ m}^3/\text{min}$ (actual)

If your P_o/P_a number is not in look up table ie; $>.979$ then interpolate.

7. Determine flow rate in terms of standard air.

$$Q_{\text{std}} = 1.150 \text{ m}^3 / \text{min} \left(\frac{762 \text{ mm Hg}}{760 \text{ mm Hg}} \right) \left(\frac{298\text{K}}{(273 + 24) \text{K}} \right)$$

$$Q_{\text{std}} = 1.157 \text{ std m}^3/\text{min}$$

It is always a good idea to contact the lab that you are dealing with to determine what information that they need including actual or standard air with respect to flow rate.

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	Po/Pa
0.930	1.034	1.038	1.042	1.045	1.049	1.053	1.057	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.078	0.930
0.931	1.035	1.039	1.043	1.047	1.050	1.054	1.058	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	0.931
0.932	1.036	1.040	1.044	1.048	1.052	1.055	1.059	1.063	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	0.932
0.933	1.038	1.041	1.045	1.049	1.053	1.056	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.078	1.082	0.933
0.934	1.039	1.043	1.046	1.050	1.054	1.058	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.083	0.934
0.935	1.040	1.044	1.048	1.051	1.055	1.059	1.063	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	1.085	0.935
0.936	1.041	1.045	1.049	1.052	1.056	1.060	1.064	1.067	1.071	1.075	1.078	1.082	1.086	0.936
0.937	1.042	1.046	1.050	1.054	1.057	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	0.937
0.938	1.043	1.047	1.051	1.055	1.059	1.062	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	1.085	1.088	0.938
0.939	1.045	1.048	1.052	1.056	1.060	1.064	1.067	1.071	1.075	1.078	1.082	1.086	1.089	0.939
0.940	1.046	1.050	1.053	1.057	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	1.091	0.940
0.941	1.047	1.051	1.055	1.058	1.062	1.066	1.070	1.073	1.077	1.081	1.085	1.088	1.092	0.941
0.942	1.048	1.052	1.056	1.060	1.063	1.067	1.071	1.075	1.078	1.082	1.086	1.089	1.093	0.942
0.943	1.049	1.053	1.057	1.061	1.065	1.068	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	1.091	1.094	0.943
0.944	1.051	1.054	1.058	1.062	1.066	1.070	1.073	1.077	1.081	1.084	1.088	1.092	1.096	0.944
0.945	1.052	1.056	1.059	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.086	1.089	1.093	1.097	0.945
0.946	1.053	1.057	1.061	1.064	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	0.946
0.947	1.054	1.058	1.062	1.066	1.069	1.073	1.077	1.081	1.084	1.088	1.092	1.096	1.099	0.947
0.948	1.055	1.059	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.086	1.089	1.093	1.097	1.100	0.948
0.949	1.056	1.060	1.064	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	1.102	0.949
0.950	1.058	1.061	1.065	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	1.088	1.092	1.095	1.099	1.103	0.950
0.951	1.059	1.063	1.066	1.070	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	0.951
0.952	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	1.102	1.105	0.952
0.953	1.061	1.065	1.069	1.073	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.095	1.099	1.103	1.107	0.953
0.954	1.062	1.066	1.070	1.074	1.078	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	1.108	0.954
0.955	1.063	1.067	1.071	1.075	1.079	1.083	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.105	1.109	0.955
0.956	1.065	1.068	1.072	1.076	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.110	0.956
0.957	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	1.085	1.089	1.093	1.096	1.100	1.104	1.108	1.111	0.957
0.958	1.067	1.071	1.075	1.079	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	1.109	1.113	0.958
0.959	1.068	1.072	1.076	1.080	1.084	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.106	1.110	1.114	0.959
0.960	1.069	1.073	1.077	1.081	1.085	1.089	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	0.960
0.961	1.070	1.074	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.116	0.961
0.962	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	0.962
0.963	1.073	1.077	1.081	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	1.119	0.963
0.964	1.074	1.078	1.082	1.086	1.090	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	0.964
0.965	1.075	1.079	1.083	1.087	1.091	1.095	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	0.965
0.966	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.122	0.966
0.967	1.077	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.124	0.967
0.968	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	1.125	0.968
0.969	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	0.969
0.970	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.124	1.127	0.970
0.971	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	1.125	1.129	0.971
0.972	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	1.130	0.972
0.973	1.085	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.131	0.973
0.974	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	0.974
0.975	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.110	1.114	1.118	1.122	1.126	1.130	1.133	0.975
0.976	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.119	1.123	1.127	1.131	1.135	0.976
0.977	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.124	1.128	1.132	1.136	0.977
0.978	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	0.978
0.979	1.092	1.096	1.100	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	1.127	1.131	1.135	1.138	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Po/Pa
0.930	1.082	1.086	1.089	1.093	1.096	1.100	1.103	1.107	1.110	1.114	1.117	1.121	1.124	0.930
0.931	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	1.108	1.112	1.115	1.119	1.122	1.126	0.931
0.932	1.085	1.088	1.092	1.095	1.099	1.102	1.106	1.109	1.113	1.116	1.120	1.123	1.127	0.932
0.933	1.086	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	1.107	1.111	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	0.933
0.934	1.087	1.091	1.094	1.098	1.101	1.105	1.108	1.112	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	0.934
0.935	1.088	1.092	1.095	1.099	1.103	1.106	1.110	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	0.935
0.936	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	1.107	1.111	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	1.132	0.936
0.937	1.091	1.094	1.098	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.119	1.123	1.126	1.130	1.133	0.937
0.938	1.092	1.095	1.099	1.103	1.106	1.110	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	0.938
0.939	1.093	1.097	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	1.118	1.122	1.125	1.129	1.132	1.136	0.939
0.940	1.094	1.098	1.102	1.105	1.109	1.112	1.116	1.119	1.123	1.127	1.130	1.134	1.137	0.940
0.941	1.096	1.099	1.103	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	1.138	0.941
0.942	1.097	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	1.129	1.133	1.136	1.140	0.942
0.943	1.098	1.102	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.130	1.134	1.137	1.141	0.943
0.944	1.099	1.103	1.107	1.110	1.114	1.117	1.121	1.124	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	0.944
0.945	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	0.945
0.946	1.102	1.105	1.109	1.113	1.116	1.120	1.123	1.127	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	0.946
0.947	1.103	1.107	1.110	1.114	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	1.146	0.947
0.948	1.104	1.108	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	0.948
0.949	1.105	1.109	1.113	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	0.949
0.950	1.107	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	0.950
0.951	1.108	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.140	1.144	1.148	1.151	0.951
0.952	1.109	1.113	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	0.952
0.953	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.154	0.953
0.954	1.111	1.115	1.119	1.123	1.126	1.130	1.133	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	0.954
0.955	1.113	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.153	1.156	0.955
0.956	1.114	1.118	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	0.956
0.957	1.115	1.119	1.123	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.144	1.148	1.152	1.155	1.159	0.957
0.958	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	0.958
0.959	1.118	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	0.959
0.960	1.119	1.123	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.163	0.960
0.961	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.157	1.160	1.164	0.961
0.962	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	0.962
0.963	1.123	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	0.963
0.964	1.124	1.127	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.168	0.964
0.965	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.165	1.169	0.965
0.966	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.167	1.170	0.966
0.967	1.127	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	0.967
0.968	1.129	1.132	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	0.968
0.969	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	0.969
0.970	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	1.175	0.970
0.971	1.132	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	1.177	0.971
0.972	1.134	1.137	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	0.972
0.973	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	0.973
0.974	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	1.177	1.180	0.974
0.975	1.137	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	1.182	0.975
0.976	1.138	1.142	1.146	1.150	1.154	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	0.976
0.977	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.184	0.977
0.978	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	0.978
0.979	1.142	1.146	1.150	1.154	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	1.187	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)														
Po/Pa	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	Po/Pa
0.930	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	1.138	1.141	1.145	1.148	1.151	1.155	1.158	1.161	0.930
0.931	1.122	1.126	1.129	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	0.931
0.932	1.123	1.127	1.130	1.134	1.137	1.141	1.144	1.147	1.151	1.154	1.157	1.161	1.164	0.932
0.933	1.125	1.128	1.132	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	0.933
0.934	1.126	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.163	1.167	0.934
0.935	1.127	1.131	1.134	1.138	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	1.161	1.165	1.168	0.935
0.936	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	0.936
0.937	1.130	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.167	1.171	0.937
0.938	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	0.938
0.939	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	0.939
0.940	1.134	1.137	1.140	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	0.940
0.941	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	0.941
0.942	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	0.942
0.943	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	0.943
0.944	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	0.944
0.945	1.140	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	1.178	1.181	0.945
0.946	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	0.946
0.947	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	0.947
0.948	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	1.182	1.185	0.948
0.949	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	0.949
0.950	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.184	1.188	0.950
0.951	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	0.951
0.952	1.149	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	0.952
0.953	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	0.953
0.954	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	0.954
0.955	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.194	0.955
0.956	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	0.956
0.957	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	0.957
0.958	1.156	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	1.195	1.198	0.958
0.959	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	0.959
0.960	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	0.960
0.961	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	0.961
0.962	1.161	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	0.962
0.963	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.201	1.205	0.963
0.964	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	0.964
0.965	1.165	1.169	1.172	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	0.965
0.966	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	0.966
0.967	1.168	1.171	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	0.967
0.968	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	0.968
0.969	1.170	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	0.969
0.970	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	0.970
0.971	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	0.971
0.972	1.174	1.178	1.181	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	0.972
0.973	1.175	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	0.973
0.974	1.177	1.180	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	0.974
0.975	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	0.975
0.976	1.179	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	0.976
0.977	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	0.977
0.978	1.182	1.185	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	0.978
0.979	1.183	1.187	1.190	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.223	1.226	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	Po/Pa
0.930	1.138	1.141	1.145	1.148	1.151	1.155	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	1.178	0.930
0.931	1.139	1.143	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	0.931
0.932	1.141	1.144	1.147	1.151	1.154	1.157	1.161	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	1.181	0.932
0.933	1.142	1.145	1.149	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	1.182	0.933
0.934	1.143	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	0.934
0.935	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	1.185	0.935
0.936	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	0.936
0.937	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	1.181	1.184	1.187	0.937
0.938	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	1.182	1.185	1.189	0.938
0.939	1.150	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	1.187	1.190	0.939
0.940	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	0.940
0.941	1.152	1.156	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.193	0.941
0.942	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	1.181	1.184	1.187	1.191	1.194	0.942
0.943	1.155	1.158	1.162	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.185	1.189	1.192	1.195	0.943
0.944	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	1.187	1.190	1.193	1.197	0.944
0.945	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	1.195	1.198	0.945
0.946	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.193	1.196	1.199	0.946
0.947	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.197	1.201	0.947
0.948	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.195	1.199	1.202	0.948
0.949	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.203	0.949
0.950	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.201	1.205	0.950
0.951	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.199	1.203	1.206	0.951
0.952	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.207	0.952
0.953	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.205	1.209	0.953
0.954	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	0.954
0.955	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.211	0.955
0.956	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.209	1.213	0.956
0.957	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	0.957
0.958	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.215	0.958
0.959	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	0.959
0.960	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	0.960
0.961	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.219	0.961
0.962	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	0.962
0.963	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	0.963
0.964	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.223	0.964
0.965	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	0.965
0.966	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	0.966
0.967	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.227	0.967
0.968	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.218	1.222	1.225	1.229	0.968
0.969	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	0.969
0.970	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	1.231	0.970
0.971	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	1.229	1.233	0.971
0.972	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	1.231	1.234	0.972
0.973	1.193	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.229	1.232	1.235	0.973
0.974	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	1.233	1.237	0.974
0.975	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	1.231	1.235	1.238	0.975
0.976	1.197	1.201	1.204	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	1.229	1.233	1.236	1.239	0.976
0.977	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	1.234	1.237	1.241	0.977
0.978	1.200	1.203	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	1.232	1.235	1.239	1.242	0.978
0.979	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.223	1.226	1.230	1.233	1.236	1.240	1.243	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	Po/Pa
0.930	37.02	37.17	37.31	37.46	37.60	37.74	37.89	38.03	38.17	38.31	38.45	38.59	38.73	0.930
0.931	37.06	37.21	37.35	37.50	37.64	37.79	37.93	38.07	38.21	38.35	38.50	38.64	38.77	0.931
0.932	37.10	37.25	37.40	37.54	37.69	37.83	37.97	38.11	38.26	38.40	38.54	38.68	38.82	0.932
0.933	37.15	37.29	37.44	37.58	37.73	37.87	38.02	38.16	38.30	38.44	38.58	38.72	38.86	0.933
0.934	37.19	37.33	37.48	37.63	37.77	37.91	38.06	38.20	38.34	38.48	38.63	38.77	38.91	0.934
0.935	37.23	37.38	37.52	37.67	37.81	37.96	38.10	38.24	38.39	38.53	38.67	38.81	38.95	0.935
0.936	37.27	37.42	37.57	37.71	37.86	38.00	38.14	38.29	38.43	38.57	38.71	38.85	38.99	0.936
0.937	37.31	37.46	37.61	37.75	37.90	38.04	38.19	38.33	38.47	38.62	38.76	38.90	39.04	0.937
0.938	37.36	37.50	37.65	37.80	37.94	38.09	38.23	38.37	38.52	38.66	38.80	38.94	39.08	0.938
0.939	37.40	37.55	37.69	37.84	37.98	38.13	38.27	38.42	38.56	38.70	38.84	38.98	39.13	0.939
0.940	37.44	37.59	37.73	37.88	38.03	38.17	38.32	38.46	38.60	38.75	38.89	39.03	39.17	0.940
0.941	37.48	37.63	37.78	37.92	38.07	38.21	38.36	38.50	38.65	38.79	38.93	39.07	39.21	0.941
0.942	37.52	37.67	37.82	37.97	38.11	38.26	38.40	38.55	38.69	38.83	38.97	39.12	39.26	0.942
0.943	37.57	37.71	37.86	38.01	38.15	38.30	38.44	38.59	38.73	38.88	39.02	39.16	39.30	0.943
0.944	37.61	37.76	37.90	38.05	38.20	38.34	38.49	38.63	38.78	38.92	39.06	39.20	39.35	0.944
0.945	37.65	37.80	37.95	38.09	38.24	38.39	38.53	38.67	38.82	38.96	39.11	39.25	39.39	0.945
0.946	37.69	37.84	37.99	38.14	38.28	38.43	38.57	38.72	38.86	39.01	39.15	39.29	39.43	0.946
0.947	37.73	37.88	38.03	38.18	38.32	38.47	38.62	38.76	38.91	39.05	39.19	39.33	39.48	0.947
0.948	37.78	37.92	38.07	38.22	38.37	38.51	38.66	38.80	38.95	39.09	39.24	39.38	39.52	0.948
0.949	37.82	37.97	38.11	38.26	38.41	38.56	38.70	38.85	38.99	39.14	39.28	39.42	39.56	0.949
0.950	37.86	38.01	38.16	38.30	38.45	38.60	38.75	38.89	39.04	39.18	39.32	39.47	39.61	0.950
0.951	37.90	38.05	38.20	38.35	38.49	38.64	38.79	38.93	39.08	39.22	39.37	39.51	39.65	0.951
0.952	37.94	38.09	38.24	38.39	38.54	38.68	38.83	38.98	39.12	39.27	39.41	39.55	39.70	0.952
0.953	37.99	38.13	38.28	38.43	38.58	38.73	38.87	39.02	39.17	39.31	39.45	39.60	39.74	0.953
0.954	38.03	38.18	38.33	38.47	38.62	38.77	38.92	39.06	39.21	39.35	39.50	39.64	39.78	0.954
0.955	38.07	38.22	38.37	38.52	38.67	38.81	38.96	39.11	39.25	39.40	39.54	39.68	39.83	0.955
0.956	38.11	38.26	38.41	38.56	38.71	38.86	39.00	39.15	39.29	39.44	39.58	39.73	39.87	0.956
0.957	38.15	38.30	38.45	38.60	38.75	38.90	39.05	39.19	39.34	39.48	39.63	39.77	39.92	0.957
0.958	38.19	38.35	38.50	38.64	38.79	38.94	39.09	39.24	39.38	39.53	39.67	39.82	39.96	0.958
0.959	38.24	38.39	38.54	38.69	38.84	38.98	39.13	39.28	39.42	39.57	39.72	39.86	40.00	0.959
0.960	38.28	38.43	38.58	38.73	38.88	39.03	39.17	39.32	39.47	39.61	39.76	39.90	40.05	0.960
0.961	38.32	38.47	38.62	38.77	38.92	39.07	39.22	39.36	39.51	39.66	39.80	39.95	40.09	0.961
0.962	38.36	38.51	38.66	38.81	38.96	39.11	39.26	39.41	39.55	39.70	39.85	39.99	40.14	0.962
0.963	38.40	38.56	38.71	38.86	39.01	39.16	39.30	39.45	39.60	39.74	39.89	40.03	40.18	0.963
0.964	38.45	38.60	38.75	38.90	39.05	39.20	39.35	39.49	39.64	39.79	39.93	40.08	40.22	0.964
0.965	38.49	38.64	38.79	38.94	39.09	39.24	39.39	39.54	39.68	39.83	39.98	40.12	40.27	0.965
0.966	38.53	38.68	38.83	38.98	39.13	39.28	39.43	39.58	39.73	39.87	40.02	40.17	40.31	0.966
0.967	38.57	38.73	38.88	39.03	39.18	39.33	39.48	39.62	39.77	39.92	40.06	40.21	40.36	0.967
0.968	38.61	38.77	38.92	39.07	39.22	39.37	39.52	39.67	39.81	39.96	40.11	40.25	40.40	0.968
0.969	38.66	38.81	38.96	39.11	39.26	39.41	39.56	39.71	39.86	40.01	40.15	40.30	40.44	0.969
0.970	38.70	38.85	39.00	39.15	39.31	39.46	39.60	39.75	39.90	40.05	40.20	40.34	40.49	0.970
0.971	38.74	38.89	39.05	39.20	39.35	39.50	39.65	39.80	39.94	40.09	40.24	40.39	40.53	0.971
0.972	38.78	38.94	39.09	39.24	39.39	39.54	39.69	39.84	39.99	40.14	40.28	40.43	40.57	0.972
0.973	38.82	38.98	39.13	39.28	39.43	39.58	39.73	39.88	40.03	40.18	40.33	40.47	40.62	0.973
0.974	38.87	39.02	39.17	39.32	39.48	39.63	39.78	39.93	40.07	40.22	40.37	40.52	40.66	0.974
0.975	38.91	39.06	39.22	39.37	39.52	39.67	39.82	39.97	40.12	40.27	40.41	40.56	40.71	0.975
0.976	38.95	39.10	39.26	39.41	39.56	39.71	39.86	40.01	40.16	40.31	40.46	40.60	40.75	0.976
0.977	38.99	39.15	39.30	39.45	39.60	39.76	39.91	40.06	40.20	40.35	40.50	40.65	40.79	0.977
0.978	39.04	39.19	39.34	39.49	39.65	39.80	39.95	40.10	40.25	40.40	40.54	40.69	40.84	0.978
0.979	39.08	39.23	39.38	39.54	39.69	39.84	39.99	40.14	40.29	40.44	40.59	40.74	40.88	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	Po/Pa
0.930	38.10	38.24	38.38	38.52	38.66	38.80	38.94	39.08	39.21	39.35	39.49	39.62	39.76	0.930
0.931	38.14	38.28	38.43	38.57	38.71	38.84	38.98	39.12	39.26	39.40	39.53	39.67	39.80	0.931
0.932	38.19	38.33	38.47	38.61	38.75	38.89	39.03	39.17	39.30	39.44	39.58	39.71	39.85	0.932
0.933	38.23	38.37	38.51	38.65	38.79	38.93	39.07	39.21	39.35	39.48	39.62	39.76	39.89	0.933
0.934	38.27	38.41	38.56	38.70	38.84	38.98	39.12	39.25	39.39	39.53	39.67	39.80	39.94	0.934
0.935	38.32	38.46	38.60	38.74	38.88	39.02	39.16	39.30	39.44	39.57	39.71	39.85	39.98	0.935
0.936	38.36	38.50	38.64	38.78	38.92	39.06	39.20	39.34	39.48	39.62	39.76	39.89	40.03	0.936
0.937	38.40	38.54	38.69	38.83	38.97	39.11	39.25	39.39	39.52	39.66	39.80	39.94	40.07	0.937
0.938	38.44	38.59	38.73	38.87	39.01	39.15	39.29	39.43	39.57	39.71	39.84	39.98	40.12	0.938
0.939	38.49	38.63	38.77	38.91	39.06	39.20	39.34	39.47	39.61	39.75	39.89	40.03	40.16	0.939
0.940	38.53	38.67	38.82	38.96	39.10	39.24	39.38	39.52	39.66	39.80	39.93	40.07	40.21	0.940
0.941	38.57	38.72	38.86	39.00	39.14	39.28	39.42	39.56	39.70	39.84	39.98	40.12	40.25	0.941
0.942	38.62	38.76	38.90	39.05	39.19	39.33	39.47	39.61	39.75	39.89	40.02	40.16	40.30	0.942
0.943	38.66	38.80	38.95	39.09	39.23	39.37	39.51	39.65	39.79	39.93	40.07	40.21	40.34	0.943
0.944	38.70	38.85	38.99	39.13	39.27	39.42	39.56	39.70	39.84	39.97	40.11	40.25	40.39	0.944
0.945	38.75	38.89	39.03	39.18	39.32	39.46	39.60	39.74	39.88	40.02	40.16	40.30	40.43	0.945
0.946	38.79	38.93	39.08	39.22	39.36	39.50	39.64	39.78	39.92	40.06	40.20	40.34	40.48	0.946
0.947	38.83	38.98	39.12	39.26	39.41	39.55	39.69	39.83	39.97	40.11	40.25	40.39	40.52	0.947
0.948	38.88	39.02	39.16	39.31	39.45	39.59	39.73	39.87	40.01	40.15	40.29	40.43	40.57	0.948
0.949	38.92	39.06	39.21	39.35	39.49	39.64	39.78	39.92	40.06	40.20	40.34	40.48	40.61	0.949
0.950	38.96	39.11	39.25	39.39	39.54	39.68	39.82	39.96	40.10	40.24	40.38	40.52	40.66	0.950
0.951	39.01	39.15	39.29	39.44	39.58	39.72	39.87	40.01	40.15	40.29	40.43	40.57	40.70	0.951
0.952	39.05	39.19	39.34	39.48	39.62	39.77	39.91	40.05	40.19	40.33	40.47	40.61	40.75	0.952
0.953	39.09	39.24	39.38	39.53	39.67	39.81	39.95	40.09	40.24	40.38	40.52	40.66	40.79	0.953
0.954	39.14	39.28	39.43	39.57	39.71	39.86	40.00	40.14	40.28	40.42	40.56	40.70	40.84	0.954
0.955	39.18	39.32	39.47	39.61	39.76	39.90	40.04	40.18	40.32	40.47	40.61	40.75	40.88	0.955
0.956	39.22	39.37	39.51	39.66	39.80	39.94	40.09	40.23	40.37	40.51	40.65	40.79	40.93	0.956
0.957	39.27	39.41	39.56	39.70	39.84	39.99	40.13	40.27	40.41	40.55	40.70	40.83	40.97	0.957
0.958	39.31	39.45	39.60	39.74	39.89	40.03	40.17	40.32	40.46	40.60	40.74	40.88	41.02	0.958
0.959	39.35	39.50	39.64	39.79	39.93	40.08	40.22	40.36	40.50	40.64	40.78	40.92	41.06	0.959
0.960	39.39	39.54	39.69	39.83	39.98	40.12	40.26	40.41	40.55	40.69	40.83	40.97	41.11	0.960
0.961	39.44	39.58	39.73	39.88	40.02	40.16	40.31	40.45	40.59	40.73	40.87	41.01	41.15	0.961
0.962	39.48	39.63	39.77	39.92	40.06	40.21	40.35	40.49	40.64	40.78	40.92	41.06	41.20	0.962
0.963	39.52	39.67	39.82	39.96	40.11	40.25	40.40	40.54	40.68	40.82	40.96	41.10	41.24	0.963
0.964	39.57	39.71	39.86	40.01	40.15	40.30	40.44	40.58	40.73	40.87	41.01	41.15	41.29	0.964
0.965	39.61	39.76	39.90	40.05	40.19	40.34	40.48	40.63	40.77	40.91	41.05	41.19	41.34	0.965
0.966	39.65	39.80	39.95	40.09	40.24	40.38	40.53	40.67	40.81	40.96	41.10	41.24	41.38	0.966
0.967	39.70	39.84	39.99	40.14	40.28	40.43	40.57	40.72	40.86	41.00	41.14	41.28	41.43	0.967
0.968	39.74	39.89	40.03	40.18	40.33	40.47	40.62	40.76	40.90	41.05	41.19	41.33	41.47	0.968
0.969	39.78	39.93	40.08	40.22	40.37	40.52	40.66	40.80	40.95	41.09	41.23	41.37	41.52	0.969
0.970	39.83	39.97	40.12	40.27	40.41	40.56	40.70	40.85	40.99	41.13	41.28	41.42	41.56	0.970
0.971	39.87	40.02	40.17	40.31	40.46	40.60	40.75	40.89	41.04	41.18	41.32	41.46	41.61	0.971
0.972	39.91	40.06	40.21	40.36	40.50	40.65	40.79	40.94	41.08	41.22	41.37	41.51	41.65	0.972
0.973	39.96	40.11	40.25	40.40	40.55	40.69	40.84	40.98	41.13	41.27	41.41	41.55	41.70	0.973
0.974	40.00	40.15	40.30	40.44	40.59	40.74	40.88	41.03	41.17	41.31	41.46	41.60	41.74	0.974
0.975	40.04	40.19	40.34	40.49	40.63	40.78	40.93	41.07	41.21	41.36	41.50	41.64	41.79	0.975
0.976	40.09	40.24	40.38	40.53	40.68	40.82	40.97	41.11	41.26	41.40	41.55	41.69	41.83	0.976
0.977	40.13	40.28	40.43	40.57	40.72	40.87	41.01	41.16	41.30	41.45	41.59	41.73	41.88	0.977
0.978	40.17	40.32	40.47	40.62	40.77	40.91	41.06	41.20	41.35	41.49	41.64	41.78	41.92	0.978
0.979	40.22	40.37	40.51	40.66	40.81	40.96	41.10	41.25	41.39	41.54	41.68	41.82	41.97	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	Po/Pa
0.930	39.15	39.28	39.42	39.55	39.69	39.83	39.96	40.09	40.23	40.36	40.49	40.62	40.76	0.930
0.931	39.19	39.33	39.46	39.60	39.74	39.87	40.00	40.14	40.27	40.41	40.54	40.67	40.80	0.931
0.932	39.23	39.37	39.51	39.64	39.78	39.92	40.05	40.18	40.32	40.45	40.58	40.72	40.85	0.932
0.933	39.28	39.42	39.55	39.69	39.83	39.96	40.10	40.23	40.36	40.50	40.63	40.76	40.89	0.933
0.934	39.32	39.46	39.60	39.73	39.87	40.01	40.14	40.28	40.41	40.54	40.68	40.81	40.94	0.934
0.935	39.37	39.50	39.64	39.78	39.92	40.05	40.19	40.32	40.45	40.59	40.72	40.85	40.99	0.935
0.936	39.41	39.55	39.69	39.82	39.96	40.10	40.23	40.37	40.50	40.63	40.77	40.90	41.03	0.936
0.937	39.46	39.59	39.73	39.87	40.00	40.14	40.28	40.41	40.55	40.68	40.81	40.95	41.08	0.937
0.938	39.50	39.64	39.78	39.91	40.05	40.19	40.32	40.46	40.59	40.73	40.86	40.99	41.13	0.938
0.939	39.54	39.68	39.82	39.96	40.09	40.23	40.37	40.50	40.64	40.77	40.91	41.04	41.17	0.939
0.940	39.59	39.73	39.87	40.00	40.14	40.28	40.41	40.55	40.68	40.82	40.95	41.08	41.22	0.940
0.941	39.63	39.77	39.91	40.05	40.18	40.32	40.46	40.59	40.73	40.86	41.00	41.13	41.26	0.941
0.942	39.68	39.82	39.95	40.09	40.23	40.37	40.50	40.64	40.77	40.91	41.04	41.18	41.31	0.942
0.943	39.72	39.86	40.00	40.14	40.27	40.41	40.55	40.68	40.82	40.95	41.09	41.22	41.36	0.943
0.944	39.77	39.91	40.04	40.18	40.32	40.46	40.59	40.73	40.87	41.00	41.13	41.27	41.40	0.944
0.945	39.81	39.95	40.09	40.23	40.36	40.50	40.64	40.77	40.91	41.05	41.18	41.31	41.45	0.945
0.946	39.85	39.99	40.13	40.27	40.41	40.55	40.68	40.82	40.96	41.09	41.23	41.36	41.49	0.946
0.947	39.90	40.04	40.18	40.32	40.45	40.59	40.73	40.87	41.00	41.14	41.27	41.41	41.54	0.947
0.948	39.94	40.08	40.22	40.36	40.50	40.64	40.77	40.91	41.05	41.18	41.32	41.45	41.59	0.948
0.949	39.99	40.13	40.27	40.41	40.54	40.68	40.82	40.96	41.09	41.23	41.36	41.50	41.63	0.949
0.950	40.03	40.17	40.31	40.45	40.59	40.73	40.87	41.00	41.14	41.27	41.41	41.54	41.68	0.950
0.951	40.08	40.22	40.36	40.50	40.63	40.77	40.91	41.05	41.18	41.32	41.46	41.59	41.73	0.951
0.952	40.12	40.26	40.40	40.54	40.68	40.82	40.96	41.09	41.23	41.37	41.50	41.64	41.77	0.952
0.953	40.17	40.31	40.45	40.59	40.72	40.86	41.00	41.14	41.28	41.41	41.55	41.68	41.82	0.953
0.954	40.21	40.35	40.49	40.63	40.77	40.91	41.05	41.18	41.32	41.46	41.59	41.73	41.86	0.954
0.955	40.25	40.40	40.54	40.68	40.81	40.95	41.09	41.23	41.37	41.50	41.64	41.78	41.91	0.955
0.956	40.30	40.44	40.58	40.72	40.86	41.00	41.14	41.27	41.41	41.55	41.69	41.82	41.96	0.956
0.957	40.34	40.48	40.62	40.77	40.90	41.04	41.18	41.32	41.46	41.59	41.73	41.87	42.00	0.957
0.958	40.39	40.53	40.67	40.81	40.95	41.09	41.23	41.37	41.50	41.64	41.78	41.91	42.05	0.958
0.959	40.43	40.57	40.71	40.85	40.99	41.13	41.27	41.41	41.55	41.69	41.82	41.96	42.10	0.959
0.960	40.48	40.62	40.76	40.90	41.04	41.18	41.32	41.46	41.59	41.73	41.87	42.01	42.14	0.960
0.961	40.52	40.66	40.80	40.94	41.08	41.22	41.36	41.50	41.64	41.78	41.92	42.05	42.19	0.961
0.962	40.56	40.71	40.85	40.99	41.13	41.27	41.41	41.55	41.69	41.82	41.96	42.10	42.23	0.962
0.963	40.61	40.75	40.89	41.03	41.17	41.31	41.45	41.59	41.73	41.87	42.01	42.14	42.28	0.963
0.964	40.65	40.80	40.94	41.08	41.22	41.36	41.50	41.64	41.78	41.92	42.05	42.19	42.33	0.964
0.965	40.70	40.84	40.98	41.12	41.26	41.41	41.54	41.68	41.82	41.96	42.10	42.24	42.37	0.965
0.966	40.74	40.89	41.03	41.17	41.31	41.45	41.59	41.73	41.87	42.01	42.14	42.28	42.42	0.966
0.967	40.79	40.93	41.07	41.21	41.35	41.50	41.64	41.78	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	0.967
0.968	40.83	40.97	41.12	41.26	41.40	41.54	41.68	41.82	41.96	42.10	42.24	42.37	42.51	0.968
0.969	40.88	41.02	41.16	41.30	41.44	41.59	41.73	41.87	42.01	42.14	42.28	42.42	42.56	0.969
0.970	40.92	41.06	41.21	41.35	41.49	41.63	41.77	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	42.60	0.970
0.971	40.96	41.11	41.25	41.39	41.54	41.68	41.82	41.96	42.10	42.24	42.37	42.51	42.65	0.971
0.972	41.01	41.15	41.30	41.44	41.58	41.72	41.86	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	0.972
0.973	41.05	41.20	41.34	41.48	41.63	41.77	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	42.60	42.74	0.973
0.974	41.10	41.24	41.39	41.53	41.67	41.81	41.95	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	0.974
0.975	41.14	41.29	41.43	41.57	41.72	41.86	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	0.975
0.976	41.19	41.33	41.47	41.62	41.76	41.90	42.04	42.18	42.33	42.46	42.60	42.74	42.88	0.976
0.977	41.23	41.38	41.52	41.66	41.81	41.95	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	0.977
0.978	41.28	41.42	41.56	41.71	41.85	41.99	42.13	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	42.97	0.978
0.979	41.32	41.46	41.61	41.75	41.90	42.04	42.18	42.32	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	Po/Pa
0.930	40.09	40.23	40.36	40.49	40.62	40.76	40.89	41.02	41.15	41.28	41.41	41.54	41.66	0.930
0.931	40.14	40.27	40.41	40.54	40.67	40.80	40.93	41.06	41.19	41.32	41.45	41.58	41.71	0.931
0.932	40.18	40.32	40.45	40.58	40.72	40.85	40.98	41.11	41.24	41.37	41.50	41.63	41.76	0.932
0.933	40.23	40.36	40.50	40.63	40.76	40.89	41.03	41.16	41.29	41.42	41.55	41.68	41.81	0.933
0.934	40.28	40.41	40.54	40.68	40.81	40.94	41.07	41.20	41.33	41.46	41.59	41.72	41.85	0.934
0.935	40.32	40.45	40.59	40.72	40.85	40.99	41.12	41.25	41.38	41.51	41.64	41.77	41.90	0.935
0.936	40.37	40.50	40.63	40.77	40.90	41.03	41.16	41.30	41.43	41.56	41.69	41.82	41.95	0.936
0.937	40.41	40.55	40.68	40.81	40.95	41.08	41.21	41.34	41.47	41.60	41.73	41.86	41.99	0.937
0.938	40.46	40.59	40.73	40.86	40.99	41.13	41.26	41.39	41.52	41.65	41.78	41.91	42.04	0.938
0.939	40.50	40.64	40.77	40.91	41.04	41.17	41.30	41.44	41.57	41.70	41.83	41.96	42.09	0.939
0.940	40.55	40.68	40.82	40.95	41.08	41.22	41.35	41.48	41.61	41.74	41.88	42.01	42.14	0.940
0.941	40.59	40.73	40.86	41.00	41.13	41.26	41.40	41.53	41.66	41.79	41.92	42.05	42.18	0.941
0.942	40.64	40.77	40.91	41.04	41.18	41.31	41.44	41.58	41.71	41.84	41.97	42.10	42.23	0.942
0.943	40.68	40.82	40.95	41.09	41.22	41.36	41.49	41.62	41.75	41.89	42.02	42.15	42.28	0.943
0.944	40.73	40.87	41.00	41.13	41.27	41.40	41.54	41.67	41.80	41.93	42.06	42.19	42.32	0.944
0.945	40.77	40.91	41.05	41.18	41.31	41.45	41.58	41.71	41.85	41.98	42.11	42.24	42.37	0.945
0.946	40.82	40.96	41.09	41.23	41.36	41.49	41.63	41.76	41.89	42.03	42.16	42.29	42.42	0.946
0.947	40.87	41.00	41.14	41.27	41.41	41.54	41.67	41.81	41.94	42.07	42.20	42.34	42.47	0.947
0.948	40.91	41.05	41.18	41.32	41.45	41.59	41.72	41.85	41.99	42.12	42.25	42.38	42.51	0.948
0.949	40.96	41.09	41.23	41.36	41.50	41.63	41.77	41.90	42.03	42.17	42.30	42.43	42.56	0.949
0.950	41.00	41.14	41.27	41.41	41.54	41.68	41.81	41.95	42.08	42.21	42.34	42.48	42.61	0.950
0.951	41.05	41.18	41.32	41.46	41.59	41.73	41.86	41.99	42.13	42.26	42.39	42.52	42.65	0.951
0.952	41.09	41.23	41.37	41.50	41.64	41.77	41.91	42.04	42.17	42.31	42.44	42.57	42.70	0.952
0.953	41.14	41.28	41.41	41.55	41.68	41.82	41.95	42.09	42.22	42.35	42.49	42.62	42.75	0.953
0.954	41.18	41.32	41.46	41.59	41.73	41.86	42.00	42.13	42.27	42.40	42.53	42.66	42.80	0.954
0.955	41.23	41.37	41.50	41.64	41.78	41.91	42.05	42.18	42.31	42.45	42.58	42.71	42.84	0.955
0.956	41.27	41.41	41.55	41.69	41.82	41.96	42.09	42.23	42.36	42.49	42.63	42.76	42.89	0.956
0.957	41.32	41.46	41.59	41.73	41.87	42.00	42.14	42.27	42.41	42.54	42.67	42.81	42.94	0.957
0.958	41.37	41.50	41.64	41.78	41.91	42.05	42.18	42.32	42.45	42.59	42.72	42.85	42.99	0.958
0.959	41.41	41.55	41.69	41.82	41.96	42.10	42.23	42.37	42.50	42.63	42.77	42.90	43.03	0.959
0.960	41.46	41.59	41.73	41.87	42.01	42.14	42.28	42.41	42.55	42.68	42.81	42.95	43.08	0.960
0.961	41.50	41.64	41.78	41.92	42.05	42.19	42.32	42.46	42.59	42.73	42.86	42.99	43.13	0.961
0.962	41.55	41.69	41.82	41.96	42.10	42.23	42.37	42.51	42.64	42.77	42.91	43.04	43.17	0.962
0.963	41.59	41.73	41.87	42.01	42.14	42.28	42.42	42.55	42.69	42.82	42.96	43.09	43.22	0.963
0.964	41.64	41.78	41.92	42.05	42.19	42.33	42.46	42.60	42.73	42.87	43.00	43.14	43.27	0.964
0.965	41.68	41.82	41.96	42.10	42.24	42.37	42.51	42.64	42.78	42.91	43.05	43.18	43.32	0.965
0.966	41.73	41.87	42.01	42.14	42.28	42.42	42.56	42.69	42.83	42.96	43.10	43.23	43.36	0.966
0.967	41.78	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	42.60	42.74	42.87	43.01	43.14	43.28	43.41	0.967
0.968	41.82	41.96	42.10	42.24	42.37	42.51	42.65	42.78	42.92	43.06	43.19	43.32	43.46	0.968
0.969	41.87	42.01	42.14	42.28	42.42	42.56	42.69	42.83	42.97	43.10	43.24	43.37	43.51	0.969
0.970	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	42.60	42.74	42.88	43.01	43.15	43.28	43.42	43.55	0.970
0.971	41.96	42.10	42.24	42.37	42.51	42.65	42.79	42.92	43.06	43.20	43.33	43.47	43.60	0.971
0.972	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	42.83	42.97	43.11	43.24	43.38	43.51	43.65	0.972
0.973	42.05	42.19	42.33	42.47	42.60	42.74	42.88	43.02	43.15	43.29	43.43	43.56	43.69	0.973
0.974	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	43.06	43.20	43.34	43.47	43.61	43.74	0.974
0.975	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	42.97	43.11	43.25	43.38	43.52	43.65	43.79	0.975
0.976	42.18	42.33	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	43.29	43.43	43.57	43.70	43.84	0.976
0.977	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	43.07	43.20	43.34	43.48	43.61	43.75	43.88	0.977
0.978	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	42.97	43.11	43.25	43.39	43.52	43.66	43.80	43.93	0.978
0.979	42.32	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	43.30	43.43	43.57	43.71	43.84	43.98	0.979

29-0006

Thermo Scientific
Flow Look-Up Table for PM10 VFC
High Volume Air Sampler

Serial # P9308 X

Calibrated with Rootsmeter serial # 0438320

Date Calibrated: 05/08/15

USE OF LOOK-UP-TABLE FOR DETERMINATION OF FLOW RATE PM10 VFC High Volume Air Sampler

1. Determine and record atmospheric properties.
2. Operate sampler and allow to warm up. Perform leak test and make sure all gaskets are in place and that there are no leaks.
3. Read the differential pressure across the filter (P_f), inches of H₂O that has to be converted to mm Hg. Reading is taken with a manometer where one side is open to atmosphere and the other is connected to pressure tap on side of filter holder. Filter should be in place for this measurement.
4. Calculate pressure ratio, P_o / P_a $P_o / P_a = 1 - (P_f / P_a)$
 P_f and P_a should be in mm Hg
5. Look up flow rate in look up table. The first 4 pages are in Celsius and actual m³/min the last 4 pages are in Fahrenheit and actual cubic feet.

Example

(NOTE: Individual Look Up Tables will vary.)

1. Suppose the ambient conditions are:

Temperature: $T_a = 24^\circ\text{C}$

Barometric Pressure: $P_a = 762$ mm Hg (this must be station pressure which is not corrected to sea level)

2. Assume system is allowed to warm up for stable operation.
3. Measure filter pressure differential, P_f . This reading is the set-up reading plus pick-up reading divided by 2 for an average reading. This is taken with a differential manometer with one side of the manometer connected to the stagnation tap on the filter holder (or the Bulkhead Fitting) and the other side open to the atmosphere. Filter must be in place during this measurement.

Assume that:

Set-up Reading: $P_f = 18.60$ in H₂O

Pick-up Reading: $P_f = 19.80$ in H₂O

$P_f = (18.60 + 19.80)/2 = 19.20$ in H₂O.

4. Convert $P_f =$ to same units as barometric pressure.

$$P_f = 19.20 \text{ in H}_2\text{O} / 13.61 \times 25.4 = 35.83 \text{ mm Hg}$$

$$P_f = 35.83 \text{ mm Hg}$$

5. Calculate pressure ratio.

$$P_o/P_a = 1 - (P_f/P_a)$$

NOTE: P_f and P_a MUST HAVE CONSISTENT UNITS

$$P_o/P_a = 1 - (35.83 / 762) \quad P_o/P_a = .953$$

6. Look up Flow Rate from table.

Table 1 (pages 1 – 4) is set up with temperature in $^{\circ}\text{C}$ and the Flow Rate is read in units of m^3/min (actual, ACMM). In table 2 (pages 5 – 8) the temperature is in $^{\circ}\text{F}$ and Flow Rate is read in ft^3/min (actual, ACFM).

- a) For the example we will use Table 1.

Locate the temperature and pressure ratio entries nearest the conditions of:

$$T_a = 24^{\circ}\text{C}$$

$$P_o/P_a = .953$$

Example: Look-Up Table for Actual Flow Rate in Units of m^3/min

	Temperature $^{\circ}\text{C}$				
P_o/P_a	22	24	26	28	30
0.950	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156
0.951	1.144	1.147	1.150	1.154	1.157
0.952	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159
0.953	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160
0.954	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161
0.955	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162

- b) The reading of flow rate is: $Q_a = 1.150 \text{ m}^3/\text{min}$ (actual)

If your P_o/P_a number is not in look up table ie; $>.979$ then interpolate.

7. Determine flow rate in terms of standard air.

$$Q_{\text{std}} = 1.150 \text{ m}^3 / \text{min} \left(\frac{762 \text{ mm Hg}}{760 \text{ mm Hg}} \right) \left(\frac{298\text{K}}{(273 + 24) \text{K}} \right)$$

$$Q_{\text{std}} = 1.157 \text{ std m}^3/\text{min}$$

It is always a good idea to contact the lab that you are dealing with to determine what information that they need including actual or standard air with respect to flow rate.

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	Po/Pa
0.930	1.041	1.045	1.048	1.052	1.056	1.060	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.085	0.930
0.931	1.042	1.046	1.050	1.053	1.057	1.061	1.065	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	0.931
0.932	1.043	1.047	1.051	1.054	1.058	1.062	1.066	1.069	1.073	1.077	1.081	1.084	1.088	0.932
0.933	1.044	1.048	1.052	1.056	1.059	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	0.933
0.934	1.045	1.049	1.053	1.057	1.061	1.064	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.090	0.934
0.935	1.047	1.050	1.054	1.058	1.062	1.066	1.069	1.073	1.077	1.081	1.084	1.088	1.092	0.935
0.936	1.048	1.052	1.055	1.059	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	0.936
0.937	1.049	1.053	1.057	1.060	1.064	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	0.937
0.938	1.050	1.054	1.058	1.062	1.065	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	1.088	1.092	1.095	0.938
0.939	1.051	1.055	1.059	1.063	1.067	1.070	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	1.096	0.939
0.940	1.053	1.056	1.060	1.064	1.068	1.072	1.075	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	0.940
0.941	1.054	1.058	1.061	1.065	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	1.088	1.092	1.095	1.099	0.941
0.942	1.055	1.059	1.063	1.066	1.070	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	1.096	1.100	0.942
0.943	1.056	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	1.101	0.943
0.944	1.057	1.061	1.065	1.069	1.073	1.076	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	1.099	1.103	0.944
0.945	1.058	1.062	1.066	1.070	1.074	1.078	1.081	1.085	1.089	1.093	1.096	1.100	1.104	0.945
0.946	1.060	1.063	1.067	1.071	1.075	1.079	1.083	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	0.946
0.947	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	1.099	1.103	1.106	0.947
0.948	1.062	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	1.085	1.089	1.093	1.096	1.100	1.104	1.108	0.948
0.949	1.063	1.067	1.071	1.075	1.079	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	1.109	0.949
0.950	1.064	1.068	1.072	1.076	1.080	1.084	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.106	1.110	0.950
0.951	1.065	1.069	1.073	1.077	1.081	1.085	1.089	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.111	0.951
0.952	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	0.952
0.953	1.068	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	1.114	0.953
0.954	1.069	1.073	1.077	1.081	1.085	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	0.954
0.955	1.070	1.074	1.078	1.082	1.086	1.090	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	0.955
0.956	1.071	1.075	1.079	1.083	1.087	1.091	1.095	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.117	0.956
0.957	1.073	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	1.119	0.957
0.958	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	0.958
0.959	1.075	1.079	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	0.959
0.960	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.122	0.960
0.961	1.077	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.108	1.112	1.116	1.120	1.124	0.961
0.962	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	1.125	0.962
0.963	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	0.963
0.964	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	0.964
0.965	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	1.128	0.965
0.966	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.114	1.118	1.122	1.126	1.130	0.966
0.967	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.119	1.123	1.127	1.131	0.967
0.968	1.086	1.090	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	0.968
0.969	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.106	1.110	1.114	1.118	1.122	1.126	1.130	1.133	0.969
0.970	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.115	1.119	1.123	1.127	1.131	1.135	0.970
0.971	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.124	1.128	1.132	1.136	0.971
0.972	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.122	1.126	1.129	1.133	1.137	0.972
0.973	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	1.127	1.131	1.134	1.138	0.973
0.974	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.124	1.128	1.132	1.136	1.140	0.974
0.975	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	1.129	1.133	1.137	1.141	0.975
0.976	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	1.127	1.130	1.134	1.138	1.142	0.976
0.977	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.124	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	0.977
0.978	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	1.129	1.133	1.137	1.141	1.144	0.978
0.979	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	1.130	1.134	1.138	1.142	1.146	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Po/Pa
0.930	1.089	1.093	1.096	1.100	1.103	1.107	1.111	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	1.132	0.930
0.931	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	1.108	1.112	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	1.133	0.931
0.932	1.092	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	0.932
0.933	1.093	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	1.132	1.135	0.933
0.934	1.094	1.098	1.101	1.105	1.108	1.112	1.116	1.119	1.123	1.126	1.130	1.133	1.137	0.934
0.935	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	0.935
0.936	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.125	1.129	1.132	1.136	1.139	0.936
0.937	1.098	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.119	1.123	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	0.937
0.938	1.099	1.103	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	1.138	1.142	0.938
0.939	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.125	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	0.939
0.940	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.130	1.134	1.137	1.141	1.144	0.940
0.941	1.103	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	1.124	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	1.146	0.941
0.942	1.104	1.108	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	1.147	0.942
0.943	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.130	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	0.943
0.944	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	0.944
0.945	1.108	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	1.151	0.945
0.946	1.109	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	1.149	1.152	0.946
0.947	1.110	1.114	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	0.947
0.948	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.140	1.144	1.148	1.151	1.155	0.948
0.949	1.112	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	0.949
0.950	1.114	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	0.950
0.951	1.115	1.119	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.159	0.951
0.952	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.153	1.156	1.160	0.952
0.953	1.117	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.139	1.143	1.147	1.150	1.154	1.158	1.161	0.953
0.954	1.119	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.141	1.144	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	0.954
0.955	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.164	0.955
0.956	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	0.956
0.957	1.122	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.163	1.166	0.957
0.958	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.149	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	0.958
0.959	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.165	1.169	0.959
0.960	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	0.960
0.961	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	0.961
0.962	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.165	1.169	1.173	0.962
0.963	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.167	1.170	1.174	0.963
0.964	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	1.175	0.964
0.965	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	0.965
0.966	1.133	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	0.966
0.967	1.135	1.138	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	1.175	1.179	0.967
0.968	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	1.177	1.180	0.968
0.969	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	1.182	0.969
0.970	1.138	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	0.970
0.971	1.140	1.143	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.184	0.971
0.972	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	1.182	1.185	0.972
0.973	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	1.187	0.973
0.974	1.143	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.184	1.188	0.974
0.975	1.145	1.148	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.175	1.178	1.182	1.186	1.189	0.975
0.976	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.180	1.183	1.187	1.191	0.976
0.977	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.185	1.188	1.192	0.977
0.978	1.148	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.175	1.178	1.182	1.186	1.189	1.193	0.978
0.979	1.150	1.153	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.180	1.183	1.187	1.191	1.194	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	Po/Pa
0.930	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162	1.166	1.169	0.930
0.931	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	1.160	1.164	1.167	1.170	0.931
0.932	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.168	1.172	0.932
0.933	1.132	1.135	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	0.933
0.934	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	1.151	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	0.934
0.935	1.135	1.138	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.172	1.176	0.935
0.936	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	0.936
0.937	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	0.937
0.938	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	0.938
0.939	1.140	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	0.939
0.940	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	0.940
0.941	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	0.941
0.942	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	0.942
0.943	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	0.943
0.944	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	0.944
0.945	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	0.945
0.946	1.149	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	1.187	1.190	0.946
0.947	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	0.947
0.948	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.193	0.948
0.949	1.152	1.156	1.159	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	0.949
0.950	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	0.950
0.951	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.193	1.197	0.951
0.952	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	0.952
0.953	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	0.953
0.954	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	0.954
0.955	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	0.955
0.956	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	0.956
0.957	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	0.957
0.958	1.164	1.167	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	0.958
0.959	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.207	0.959
0.960	1.166	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	0.960
0.961	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	0.961
0.962	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	0.962
0.963	1.170	1.174	1.177	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	0.963
0.964	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	0.964
0.965	1.173	1.176	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	0.965
0.966	1.174	1.178	1.181	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	0.966
0.967	1.175	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	0.967
0.968	1.177	1.180	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	0.968
0.969	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	0.969
0.970	1.179	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	0.970
0.971	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	0.971
0.972	1.182	1.185	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	0.972
0.973	1.183	1.187	1.190	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.223	1.226	0.973
0.974	1.184	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	0.974
0.975	1.186	1.189	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.229	0.975
0.976	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	0.976
0.977	1.188	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	1.231	0.977
0.978	1.189	1.193	1.197	1.200	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.226	1.229	1.233	0.978
0.979	1.191	1.194	1.198	1.202	1.205	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	1.234	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	Po/Pa
0.930	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162	1.166	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	0.930
0.931	1.147	1.150	1.154	1.157	1.160	1.164	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	1.187	0.931
0.932	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	1.182	1.185	1.188	0.932
0.933	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	1.190	0.933
0.934	1.151	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	1.178	1.181	1.184	1.188	1.191	0.934
0.935	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	0.935
0.936	1.153	1.157	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	1.194	0.936
0.937	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	1.182	1.185	1.188	1.192	1.195	0.937
0.938	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	1.190	1.193	1.196	0.938
0.939	1.157	1.161	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.184	1.188	1.191	1.194	1.198	0.939
0.940	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	1.196	1.199	0.940
0.941	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	1.194	1.197	1.200	0.941
0.942	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.188	1.192	1.195	1.198	1.201	0.942
0.943	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.196	1.200	1.203	0.943
0.944	1.164	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.194	1.198	1.201	1.204	0.944
0.945	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	1.196	1.199	1.202	1.206	0.945
0.946	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.200	1.204	1.207	0.946
0.947	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	0.947
0.948	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.206	1.210	0.948
0.949	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.204	1.208	1.211	0.949
0.950	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	0.950
0.951	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.210	1.214	0.951
0.952	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.208	1.212	1.215	0.952
0.953	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	0.953
0.954	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	0.954
0.955	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.212	1.216	1.219	0.955
0.956	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	0.956
0.957	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	0.957
0.958	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.216	1.220	1.223	0.958
0.959	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	0.959
0.960	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	0.960
0.961	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.220	1.224	1.227	0.961
0.962	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.229	0.962
0.963	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	0.963
0.964	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.224	1.228	1.231	0.964
0.965	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	1.229	1.233	0.965
0.966	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	1.231	1.234	0.966
0.967	1.193	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.228	1.232	1.235	0.967
0.968	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	1.233	1.237	0.968
0.969	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	1.231	1.235	1.238	0.969
0.970	1.197	1.201	1.204	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	1.229	1.233	1.236	1.239	0.970
0.971	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	1.234	1.237	1.241	0.971
0.972	1.200	1.203	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	1.232	1.235	1.239	1.242	0.972
0.973	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.223	1.226	1.230	1.233	1.237	1.240	1.243	0.973
0.974	1.202	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	1.231	1.234	1.238	1.241	1.245	0.974
0.975	1.204	1.207	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.229	1.232	1.236	1.239	1.243	1.246	0.975
0.976	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	1.234	1.237	1.241	1.244	1.247	0.976
0.977	1.206	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	1.231	1.235	1.238	1.242	1.245	1.249	0.977
0.978	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.226	1.229	1.233	1.236	1.240	1.243	1.247	1.250	0.978
0.979	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	1.234	1.238	1.241	1.245	1.248	1.252	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	Po/Pa
0.930	37.26	37.41	37.55	37.70	37.84	37.99	38.13	38.27	38.42	38.56	38.70	38.84	38.98	0.930
0.931	37.30	37.45	37.59	37.74	37.89	38.03	38.17	38.32	38.46	38.60	38.74	38.89	39.03	0.931
0.932	37.34	37.49	37.64	37.78	37.93	38.07	38.22	38.36	38.50	38.65	38.79	38.93	39.07	0.932
0.933	37.38	37.53	37.68	37.83	37.97	38.12	38.26	38.40	38.55	38.69	38.83	38.97	39.11	0.933
0.934	37.43	37.57	37.72	37.87	38.01	38.16	38.30	38.45	38.59	38.73	38.88	39.02	39.16	0.934
0.935	37.47	37.62	37.76	37.91	38.06	38.20	38.35	38.49	38.63	38.78	38.92	39.06	39.20	0.935
0.936	37.51	37.66	37.81	37.95	38.10	38.25	38.39	38.53	38.68	38.82	38.96	39.11	39.25	0.936
0.937	37.55	37.70	37.85	38.00	38.14	38.29	38.43	38.58	38.72	38.86	39.01	39.15	39.29	0.937
0.938	37.60	37.74	37.89	38.04	38.19	38.33	38.48	38.62	38.76	38.91	39.05	39.19	39.33	0.938
0.939	37.64	37.79	37.93	38.08	38.23	38.37	38.52	38.66	38.81	38.95	39.09	39.24	39.38	0.939
0.940	37.68	37.83	37.98	38.12	38.27	38.42	38.56	38.71	38.85	39.00	39.14	39.28	39.42	0.940
0.941	37.72	37.87	38.02	38.17	38.31	38.46	38.61	38.75	38.90	39.04	39.18	39.32	39.47	0.941
0.942	37.76	37.91	38.06	38.21	38.36	38.50	38.65	38.79	38.94	39.08	39.23	39.37	39.51	0.942
0.943	37.81	37.96	38.10	38.25	38.40	38.55	38.69	38.84	38.98	39.13	39.27	39.41	39.56	0.943
0.944	37.85	38.00	38.15	38.30	38.44	38.59	38.74	38.88	39.03	39.17	39.31	39.46	39.60	0.944
0.945	37.89	38.04	38.19	38.34	38.49	38.63	38.78	38.92	39.07	39.21	39.36	39.50	39.64	0.945
0.946	37.93	38.08	38.23	38.38	38.53	38.68	38.82	38.97	39.11	39.26	39.40	39.54	39.69	0.946
0.947	37.98	38.13	38.27	38.42	38.57	38.72	38.87	39.01	39.16	39.30	39.45	39.59	39.73	0.947
0.948	38.02	38.17	38.32	38.47	38.61	38.76	38.91	39.05	39.20	39.34	39.49	39.63	39.78	0.948
0.949	38.06	38.21	38.36	38.51	38.66	38.80	38.95	39.10	39.24	39.39	39.53	39.68	39.82	0.949
0.950	38.10	38.25	38.40	38.55	38.70	38.85	38.99	39.14	39.29	39.43	39.58	39.72	39.86	0.950
0.951	38.14	38.29	38.44	38.59	38.74	38.89	39.04	39.18	39.33	39.48	39.62	39.77	39.91	0.951
0.952	38.19	38.34	38.49	38.64	38.79	38.93	39.08	39.23	39.37	39.52	39.66	39.81	39.95	0.952
0.953	38.23	38.38	38.53	38.68	38.83	38.98	39.12	39.27	39.42	39.56	39.71	39.85	40.00	0.953
0.954	38.27	38.42	38.57	38.72	38.87	39.02	39.17	39.31	39.46	39.61	39.75	39.90	40.04	0.954
0.955	38.31	38.46	38.62	38.76	38.91	39.06	39.21	39.36	39.50	39.65	39.80	39.94	40.09	0.955
0.956	38.36	38.51	38.66	38.81	38.96	39.11	39.25	39.40	39.55	39.69	39.84	39.99	40.13	0.956
0.957	38.40	38.55	38.70	38.85	39.00	39.15	39.30	39.44	39.59	39.74	39.88	40.03	40.17	0.957
0.958	38.44	38.59	38.74	38.89	39.04	39.19	39.34	39.49	39.64	39.78	39.93	40.07	40.22	0.958
0.959	38.48	38.63	38.79	38.94	39.09	39.24	39.38	39.53	39.68	39.83	39.97	40.12	40.26	0.959
0.960	38.52	38.68	38.83	38.98	39.13	39.28	39.43	39.57	39.72	39.87	40.02	40.16	40.31	0.960
0.961	38.57	38.72	38.87	39.02	39.17	39.32	39.47	39.62	39.77	39.91	40.06	40.21	40.35	0.961
0.962	38.61	38.76	38.91	39.06	39.21	39.36	39.51	39.66	39.81	39.96	40.10	40.25	40.39	0.962
0.963	38.65	38.80	38.96	39.11	39.26	39.41	39.56	39.71	39.85	40.00	40.15	40.29	40.44	0.963
0.964	38.69	38.85	39.00	39.15	39.30	39.45	39.60	39.75	39.90	40.04	40.19	40.34	40.48	0.964
0.965	38.74	38.89	39.04	39.19	39.34	39.49	39.64	39.79	39.94	40.09	40.24	40.38	40.53	0.965
0.966	38.78	38.93	39.08	39.24	39.39	39.54	39.69	39.84	39.98	40.13	40.28	40.43	40.57	0.966
0.967	38.82	38.97	39.13	39.28	39.43	39.58	39.73	39.88	40.03	40.18	40.32	40.47	40.62	0.967
0.968	38.86	39.02	39.17	39.32	39.47	39.62	39.77	39.92	40.07	40.22	40.37	40.51	40.66	0.968
0.969	38.90	39.06	39.21	39.36	39.51	39.67	39.82	39.97	40.11	40.26	40.41	40.56	40.70	0.969
0.970	38.95	39.10	39.25	39.41	39.56	39.71	39.86	40.01	40.16	40.31	40.45	40.60	40.75	0.970
0.971	38.99	39.14	39.30	39.45	39.60	39.75	39.90	40.05	40.20	40.35	40.50	40.65	40.79	0.971
0.972	39.03	39.19	39.34	39.49	39.64	39.80	39.95	40.10	40.25	40.39	40.54	40.69	40.84	0.972
0.973	39.07	39.23	39.38	39.53	39.69	39.84	39.99	40.14	40.29	40.44	40.59	40.73	40.88	0.973
0.974	39.12	39.27	39.42	39.58	39.73	39.88	40.03	40.18	40.33	40.48	40.63	40.78	40.93	0.974
0.975	39.16	39.31	39.47	39.62	39.77	39.92	40.08	40.23	40.38	40.53	40.67	40.82	40.97	0.975
0.976	39.20	39.36	39.51	39.66	39.82	39.97	40.12	40.27	40.42	40.57	40.72	40.87	41.01	0.976
0.977	39.24	39.40	39.55	39.71	39.86	40.01	40.16	40.31	40.46	40.61	40.76	40.91	41.06	0.977
0.978	39.29	39.44	39.59	39.75	39.90	40.05	40.21	40.36	40.51	40.66	40.81	40.95	41.10	0.978
0.979	39.33	39.48	39.64	39.79	39.94	40.10	40.25	40.40	40.55	40.70	40.85	41.00	41.15	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	Po/Pa
0.930	38.35	38.49	38.63	38.77	38.91	39.05	39.19	39.33	39.47	39.61	39.74	39.88	40.02	0.930
0.931	38.39	38.53	38.67	38.81	38.96	39.10	39.24	39.37	39.51	39.65	39.79	39.93	40.06	0.931
0.932	38.43	38.58	38.72	38.86	39.00	39.14	39.28	39.42	39.56	39.70	39.83	39.97	40.11	0.932
0.933	38.48	38.62	38.76	38.90	39.04	39.18	39.32	39.46	39.60	39.74	39.88	40.02	40.15	0.933
0.934	38.52	38.66	38.80	38.95	39.09	39.23	39.37	39.51	39.65	39.79	39.92	40.06	40.20	0.934
0.935	38.56	38.71	38.85	38.99	39.13	39.27	39.41	39.55	39.69	39.83	39.97	40.11	40.24	0.935
0.936	38.61	38.75	38.89	39.03	39.18	39.32	39.46	39.60	39.74	39.87	40.01	40.15	40.29	0.936
0.937	38.65	38.79	38.94	39.08	39.22	39.36	39.50	39.64	39.78	39.92	40.06	40.20	40.33	0.937
0.938	38.69	38.84	38.98	39.12	39.26	39.41	39.55	39.69	39.83	39.96	40.10	40.24	40.38	0.938
0.939	38.74	38.88	39.02	39.17	39.31	39.45	39.59	39.73	39.87	40.01	40.15	40.29	40.42	0.939
0.940	38.78	38.92	39.07	39.21	39.35	39.49	39.63	39.78	39.92	40.05	40.19	40.33	40.47	0.940
0.941	38.82	38.97	39.11	39.25	39.40	39.54	39.68	39.82	39.96	40.10	40.24	40.38	40.51	0.941
0.942	38.87	39.01	39.15	39.30	39.44	39.58	39.72	39.86	40.00	40.14	40.28	40.42	40.56	0.942
0.943	38.91	39.05	39.20	39.34	39.48	39.63	39.77	39.91	40.05	40.19	40.33	40.47	40.61	0.943
0.944	38.95	39.10	39.24	39.39	39.53	39.67	39.81	39.95	40.09	40.23	40.37	40.51	40.65	0.944
0.945	39.00	39.14	39.29	39.43	39.57	39.71	39.86	40.00	40.14	40.28	40.42	40.56	40.70	0.945
0.946	39.04	39.19	39.33	39.47	39.62	39.76	39.90	40.04	40.18	40.32	40.46	40.60	40.74	0.946
0.947	39.08	39.23	39.37	39.52	39.66	39.80	39.95	40.09	40.23	40.37	40.51	40.65	40.79	0.947
0.948	39.13	39.27	39.42	39.56	39.70	39.85	39.99	40.13	40.27	40.41	40.55	40.69	40.83	0.948
0.949	39.17	39.32	39.46	39.61	39.75	39.89	40.03	40.18	40.32	40.46	40.60	40.74	40.88	0.949
0.950	39.21	39.36	39.50	39.65	39.79	39.94	40.08	40.22	40.36	40.50	40.64	40.78	40.92	0.950
0.951	39.26	39.40	39.55	39.69	39.84	39.98	40.12	40.27	40.41	40.55	40.69	40.83	40.97	0.951
0.952	39.30	39.45	39.59	39.74	39.88	40.02	40.17	40.31	40.45	40.59	40.73	40.87	41.01	0.952
0.953	39.34	39.49	39.64	39.78	39.93	40.07	40.21	40.35	40.50	40.64	40.78	40.92	41.06	0.953
0.954	39.39	39.53	39.68	39.82	39.97	40.11	40.26	40.40	40.54	40.68	40.82	40.96	41.10	0.954
0.955	39.43	39.58	39.72	39.87	40.01	40.16	40.30	40.44	40.59	40.73	40.87	41.01	41.15	0.955
0.956	39.47	39.62	39.77	39.91	40.06	40.20	40.35	40.49	40.63	40.77	40.91	41.05	41.19	0.956
0.957	39.52	39.67	39.81	39.96	40.10	40.25	40.39	40.53	40.68	40.82	40.96	41.10	41.24	0.957
0.958	39.56	39.71	39.85	40.00	40.15	40.29	40.43	40.58	40.72	40.86	41.00	41.14	41.29	0.958
0.959	39.61	39.75	39.90	40.04	40.19	40.33	40.48	40.62	40.76	40.91	41.05	41.19	41.33	0.959
0.960	39.65	39.80	39.94	40.09	40.23	40.38	40.52	40.67	40.81	40.95	41.09	41.24	41.38	0.960
0.961	39.69	39.84	39.99	40.13	40.28	40.42	40.57	40.71	40.85	41.00	41.14	41.28	41.42	0.961
0.962	39.74	39.88	40.03	40.18	40.32	40.47	40.61	40.76	40.90	41.04	41.18	41.33	41.47	0.962
0.963	39.78	39.93	40.07	40.22	40.37	40.51	40.66	40.80	40.94	41.09	41.23	41.37	41.51	0.963
0.964	39.82	39.97	40.12	40.26	40.41	40.56	40.70	40.84	40.99	41.13	41.27	41.42	41.56	0.964
0.965	39.87	40.01	40.16	40.31	40.45	40.60	40.75	40.89	41.03	41.18	41.32	41.46	41.60	0.965
0.966	39.91	40.06	40.21	40.35	40.50	40.64	40.79	40.93	41.08	41.22	41.36	41.51	41.65	0.966
0.967	39.95	40.10	40.25	40.40	40.54	40.69	40.83	40.98	41.12	41.27	41.41	41.55	41.69	0.967
0.968	40.00	40.15	40.29	40.44	40.59	40.73	40.88	41.02	41.17	41.31	41.45	41.60	41.74	0.968
0.969	40.04	40.19	40.34	40.48	40.63	40.78	40.92	41.07	41.21	41.36	41.50	41.64	41.78	0.969
0.970	40.08	40.23	40.38	40.53	40.68	40.82	40.97	41.11	41.26	41.40	41.54	41.69	41.83	0.970
0.971	40.13	40.28	40.42	40.57	40.72	40.87	41.01	41.16	41.30	41.45	41.59	41.73	41.88	0.971
0.972	40.17	40.32	40.47	40.62	40.76	40.91	41.06	41.20	41.35	41.49	41.63	41.78	41.92	0.972
0.973	40.21	40.36	40.51	40.66	40.81	40.95	41.10	41.25	41.39	41.54	41.68	41.82	41.97	0.973
0.974	40.26	40.41	40.56	40.70	40.85	41.00	41.15	41.29	41.44	41.58	41.73	41.87	42.01	0.974
0.975	40.30	40.45	40.60	40.75	40.90	41.04	41.19	41.34	41.48	41.63	41.77	41.91	42.06	0.975
0.976	40.34	40.49	40.64	40.79	40.94	41.09	41.23	41.38	41.53	41.67	41.82	41.96	42.10	0.976
0.977	40.39	40.54	40.69	40.84	40.98	41.13	41.28	41.42	41.57	41.72	41.86	42.00	42.15	0.977
0.978	40.43	40.58	40.73	40.88	41.03	41.18	41.32	41.47	41.62	41.76	41.91	42.05	42.19	0.978
0.979	40.48	40.63	40.78	40.92	41.07	41.22	41.37	41.51	41.66	41.81	41.95	42.09	42.24	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	Po/Pa
0.930	39.40	39.54	39.67	39.81	39.95	40.08	40.22	40.35	40.49	40.62	40.76	40.89	41.02	0.930
0.931	39.44	39.58	39.72	39.86	39.99	40.13	40.27	40.40	40.53	40.67	40.80	40.94	41.07	0.931
0.932	39.49	39.63	39.76	39.90	40.04	40.17	40.31	40.45	40.58	40.71	40.85	40.98	41.11	0.932
0.933	39.53	39.67	39.81	39.95	40.08	40.22	40.36	40.49	40.63	40.76	40.89	41.03	41.16	0.933
0.934	39.58	39.72	39.85	39.99	40.13	40.27	40.40	40.54	40.67	40.81	40.94	41.07	41.21	0.934
0.935	39.62	39.76	39.90	40.04	40.17	40.31	40.45	40.58	40.72	40.85	40.99	41.12	41.25	0.935
0.936	39.67	39.81	39.94	40.08	40.22	40.36	40.49	40.63	40.76	40.90	41.03	41.17	41.30	0.936
0.937	39.71	39.85	39.99	40.13	40.26	40.40	40.54	40.67	40.81	40.94	41.08	41.21	41.35	0.937
0.938	39.76	39.90	40.03	40.17	40.31	40.45	40.58	40.72	40.86	40.99	41.13	41.26	41.39	0.938
0.939	39.80	39.94	40.08	40.22	40.36	40.49	40.63	40.77	40.90	41.04	41.17	41.31	41.44	0.939
0.940	39.85	39.98	40.12	40.26	40.40	40.54	40.67	40.81	40.95	41.08	41.22	41.35	41.49	0.940
0.941	39.89	40.03	40.17	40.31	40.45	40.58	40.72	40.86	40.99	41.13	41.26	41.40	41.53	0.941
0.942	39.93	40.07	40.21	40.35	40.49	40.63	40.77	40.90	41.04	41.17	41.31	41.44	41.58	0.942
0.943	39.98	40.12	40.26	40.40	40.54	40.67	40.81	40.95	41.08	41.22	41.36	41.49	41.63	0.943
0.944	40.02	40.16	40.30	40.44	40.58	40.72	40.86	40.99	41.13	41.27	41.40	41.54	41.67	0.944
0.945	40.07	40.21	40.35	40.49	40.63	40.76	40.90	41.04	41.18	41.31	41.45	41.58	41.72	0.945
0.946	40.11	40.25	40.39	40.53	40.67	40.81	40.95	41.09	41.22	41.36	41.49	41.63	41.77	0.946
0.947	40.16	40.30	40.44	40.58	40.72	40.86	40.99	41.13	41.27	41.40	41.54	41.68	41.81	0.947
0.948	40.20	40.34	40.48	40.62	40.76	40.90	41.04	41.18	41.31	41.45	41.59	41.72	41.86	0.948
0.949	40.25	40.39	40.53	40.67	40.81	40.95	41.09	41.22	41.36	41.50	41.63	41.77	41.90	0.949
0.950	40.29	40.43	40.57	40.71	40.85	40.99	41.13	41.27	41.41	41.54	41.68	41.82	41.95	0.950
0.951	40.34	40.48	40.62	40.76	40.90	41.04	41.18	41.31	41.45	41.59	41.73	41.86	42.00	0.951
0.952	40.38	40.52	40.66	40.80	40.94	41.08	41.22	41.36	41.50	41.64	41.77	41.91	42.04	0.952
0.953	40.43	40.57	40.71	40.85	40.99	41.13	41.27	41.41	41.54	41.68	41.82	41.95	42.09	0.953
0.954	40.47	40.61	40.75	40.89	41.03	41.17	41.31	41.45	41.59	41.73	41.86	42.00	42.14	0.954
0.955	40.51	40.66	40.80	40.94	41.08	41.22	41.36	41.50	41.64	41.77	41.91	42.05	42.18	0.955
0.956	40.56	40.70	40.84	40.98	41.12	41.26	41.40	41.54	41.68	41.82	41.96	42.09	42.23	0.956
0.957	40.60	40.75	40.89	41.03	41.17	41.31	41.45	41.59	41.73	41.87	42.00	42.14	42.28	0.957
0.958	40.65	40.79	40.93	41.07	41.22	41.36	41.50	41.63	41.77	41.91	42.05	42.19	42.32	0.958
0.959	40.69	40.84	40.98	41.12	41.26	41.40	41.54	41.68	41.82	41.96	42.10	42.23	42.37	0.959
0.960	40.74	40.88	41.02	41.16	41.31	41.45	41.59	41.73	41.87	42.00	42.14	42.28	42.42	0.960
0.961	40.78	40.93	41.07	41.21	41.35	41.49	41.63	41.77	41.91	42.05	42.19	42.33	42.46	0.961
0.962	40.83	40.97	41.11	41.26	41.40	41.54	41.68	41.82	41.96	42.10	42.23	42.37	42.51	0.962
0.963	40.87	41.02	41.16	41.30	41.44	41.58	41.72	41.86	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	0.963
0.964	40.92	41.06	41.20	41.35	41.49	41.63	41.77	41.91	42.05	42.19	42.33	42.46	42.60	0.964
0.965	40.96	41.11	41.25	41.39	41.53	41.67	41.81	41.95	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	0.965
0.966	41.01	41.15	41.29	41.44	41.58	41.72	41.86	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	0.966
0.967	41.05	41.19	41.34	41.48	41.62	41.76	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	42.60	42.74	0.967
0.968	41.10	41.24	41.38	41.53	41.67	41.81	41.95	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	0.968
0.969	41.14	41.28	41.43	41.57	41.71	41.86	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	42.83	0.969
0.970	41.18	41.33	41.47	41.62	41.76	41.90	42.04	42.18	42.32	42.46	42.60	42.74	42.88	0.970
0.971	41.23	41.37	41.52	41.66	41.80	41.95	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	0.971
0.972	41.27	41.42	41.56	41.71	41.85	41.99	42.13	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	42.97	0.972
0.973	41.32	41.46	41.61	41.75	41.89	42.04	42.18	42.32	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	0.973
0.974	41.36	41.51	41.65	41.80	41.94	42.08	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	43.07	0.974
0.975	41.41	41.55	41.70	41.84	41.99	42.13	42.27	42.41	42.55	42.69	42.83	42.97	43.11	0.975
0.976	41.45	41.60	41.74	41.89	42.03	42.17	42.32	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	0.976
0.977	41.50	41.64	41.79	41.93	42.08	42.22	42.36	42.50	42.65	42.79	42.93	43.07	43.21	0.977
0.978	41.54	41.69	41.83	41.98	42.12	42.26	42.41	42.55	42.69	42.83	42.97	43.11	43.25	0.978
0.979	41.59	41.73	41.88	42.02	42.17	42.31	42.45	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	43.30	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	Po/Pa
0.930	40.35	40.49	40.62	40.76	40.89	41.02	41.15	41.29	41.42	41.55	41.68	41.81	41.94	0.930
0.931	40.40	40.53	40.67	40.80	40.94	41.07	41.20	41.33	41.46	41.59	41.72	41.85	41.98	0.931
0.932	40.45	40.58	40.71	40.85	40.98	41.11	41.25	41.38	41.51	41.64	41.77	41.90	42.03	0.932
0.933	40.49	40.63	40.76	40.89	41.03	41.16	41.29	41.43	41.56	41.69	41.82	41.95	42.08	0.933
0.934	40.54	40.67	40.81	40.94	41.07	41.21	41.34	41.47	41.60	41.74	41.87	42.00	42.13	0.934
0.935	40.58	40.72	40.85	40.99	41.12	41.25	41.39	41.52	41.65	41.78	41.91	42.04	42.17	0.935
0.936	40.63	40.76	40.90	41.03	41.17	41.30	41.43	41.57	41.70	41.83	41.96	42.09	42.22	0.936
0.937	40.67	40.81	40.94	41.08	41.21	41.35	41.48	41.61	41.74	41.88	42.01	42.14	42.27	0.937
0.938	40.72	40.86	40.99	41.13	41.26	41.39	41.53	41.66	41.79	41.92	42.05	42.19	42.32	0.938
0.939	40.77	40.90	41.04	41.17	41.31	41.44	41.57	41.71	41.84	41.97	42.10	42.23	42.36	0.939
0.940	40.81	40.95	41.08	41.22	41.35	41.49	41.62	41.75	41.89	42.02	42.15	42.28	42.41	0.940
0.941	40.86	40.99	41.13	41.26	41.40	41.53	41.67	41.80	41.93	42.06	42.20	42.33	42.46	0.941
0.942	40.90	41.04	41.17	41.31	41.44	41.58	41.71	41.85	41.98	42.11	42.24	42.38	42.51	0.942
0.943	40.95	41.08	41.22	41.36	41.49	41.63	41.76	41.89	42.03	42.16	42.29	42.42	42.55	0.943
0.944	40.99	41.13	41.27	41.40	41.54	41.67	41.81	41.94	42.07	42.21	42.34	42.47	42.60	0.944
0.945	41.04	41.18	41.31	41.45	41.58	41.72	41.85	41.99	42.12	42.25	42.39	42.52	42.65	0.945
0.946	41.09	41.22	41.36	41.49	41.63	41.77	41.90	42.03	42.17	42.30	42.43	42.56	42.70	0.946
0.947	41.13	41.27	41.40	41.54	41.68	41.81	41.95	42.08	42.21	42.35	42.48	42.61	42.74	0.947
0.948	41.18	41.31	41.45	41.59	41.72	41.86	41.99	42.13	42.26	42.39	42.53	42.66	42.79	0.948
0.949	41.22	41.36	41.50	41.63	41.77	41.90	42.04	42.17	42.31	42.44	42.57	42.71	42.84	0.949
0.950	41.27	41.41	41.54	41.68	41.82	41.95	42.09	42.22	42.35	42.49	42.62	42.75	42.89	0.950
0.951	41.31	41.45	41.59	41.73	41.86	42.00	42.13	42.27	42.40	42.54	42.67	42.80	42.93	0.951
0.952	41.36	41.50	41.64	41.77	41.91	42.04	42.18	42.31	42.45	42.58	42.72	42.85	42.98	0.952
0.953	41.41	41.54	41.68	41.82	41.95	42.09	42.23	42.36	42.50	42.63	42.76	42.90	43.03	0.953
0.954	41.45	41.59	41.73	41.86	42.00	42.14	42.27	42.41	42.54	42.68	42.81	42.94	43.08	0.954
0.955	41.50	41.64	41.77	41.91	42.05	42.18	42.32	42.45	42.59	42.72	42.86	42.99	43.12	0.955
0.956	41.54	41.68	41.82	41.96	42.09	42.23	42.37	42.50	42.64	42.77	42.90	43.04	43.17	0.956
0.957	41.59	41.73	41.87	42.00	42.14	42.28	42.41	42.55	42.68	42.82	42.95	43.09	43.22	0.957
0.958	41.63	41.77	41.91	42.05	42.19	42.32	42.46	42.59	42.73	42.86	43.00	43.13	43.27	0.958
0.959	41.68	41.82	41.96	42.10	42.23	42.37	42.51	42.64	42.78	42.91	43.05	43.18	43.31	0.959
0.960	41.73	41.87	42.00	42.14	42.28	42.42	42.55	42.69	42.82	42.96	43.09	43.23	43.36	0.960
0.961	41.77	41.91	42.05	42.19	42.33	42.46	42.60	42.74	42.87	43.01	43.14	43.28	43.41	0.961
0.962	41.82	41.96	42.10	42.23	42.37	42.51	42.65	42.78	42.92	43.05	43.19	43.32	43.46	0.962
0.963	41.86	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.69	42.83	42.96	43.10	43.24	43.37	43.50	0.963
0.964	41.91	42.05	42.19	42.33	42.46	42.60	42.74	42.88	43.01	43.15	43.28	43.42	43.55	0.964
0.965	41.95	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.92	43.06	43.19	43.33	43.46	43.60	0.965
0.966	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	42.83	42.97	43.11	43.24	43.38	43.51	43.65	0.966
0.967	42.05	42.19	42.33	42.47	42.60	42.74	42.88	43.02	43.15	43.29	43.42	43.56	43.69	0.967
0.968	42.09	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	43.06	43.20	43.34	43.47	43.61	43.74	0.968
0.969	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	42.83	42.97	43.11	43.25	43.38	43.52	43.65	43.79	0.969
0.970	42.18	42.32	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	43.29	43.43	43.57	43.70	43.84	0.970
0.971	42.23	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	43.07	43.20	43.34	43.48	43.61	43.75	43.88	0.971
0.972	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	42.97	43.11	43.25	43.39	43.52	43.66	43.80	43.93	0.972
0.973	42.32	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	43.30	43.43	43.57	43.71	43.84	43.98	0.973
0.974	42.37	42.51	42.65	42.79	42.93	43.07	43.21	43.34	43.48	43.62	43.76	43.89	44.03	0.974
0.975	42.41	42.55	42.69	42.83	42.97	43.11	43.25	43.39	43.53	43.67	43.80	43.94	44.08	0.975
0.976	42.46	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	43.30	43.44	43.58	43.71	43.85	43.99	44.12	0.976
0.977	42.50	42.65	42.79	42.93	43.07	43.21	43.35	43.48	43.62	43.76	43.90	44.03	44.17	0.977
0.978	42.55	42.69	42.83	42.97	43.11	43.25	43.39	43.53	43.67	43.81	43.94	44.08	44.22	0.978
0.979	42.60	42.74	42.88	43.02	43.16	43.30	43.44	43.58	43.72	43.85	43.99	44.13	44.27	0.979

09-0013

Thermo Scientific

Flow Look-Up Table for PM10 VFC

High Volume Air Sampler

Serial # P9309 X

Calibrated with Rootsmeter serial # 0438320

Date Calibrated: 05/08/15

USE OF LOOK-UP-TABLE FOR DETERMINATION OF FLOW RATE PM10 VFC High Volume Air Sampler

1. Determine and record atmospheric properties.
2. Operate sampler and allow to warm up. Perform leak test and make sure all gaskets are in place and that there are no leaks.
3. Read the differential pressure across the filter (P_f), inches of H_2O that has to be converted to mm Hg. Reading is taken with a manometer where one side is open to atmosphere and the other is connected to pressure tap on side of filter holder. Filter should be in place for this measurement.
4. Calculate pressure ratio, P_o / P_a $P_o / P_a = 1 - (P_f / P_a)$
 P_f and P_a should be in mm Hg
5. Look up flow rate in look up table. The first 4 pages are in Celsius and actual m^3/min the last 4 pages are in Fahrenheit and actual cubic feet.

Example

(NOTE: Individual Look Up Tables will vary.)

1. Suppose the ambient conditions are:

Temperature: $T_a = 24^\circ C$

Barometric Pressure: $P_a = 762$ mm Hg (this must be station pressure which is not corrected to sea level)

2. Assume system is allowed to warm up for stable operation.
3. Measure filter pressure differential, P_f . This reading is the set-up reading plus pick-up reading divided by 2 for an average reading. This is taken with a differential manometer with one side of the manometer connected to the stagnation tap on the filter holder (or the Bulkhead Fitting) and the other side open to the atmosphere. Filter must be in place during this measurement.

Assume that:

Set-up Reading: $P_f = 18.60$ in H_2O

Pick-up Reading: $P_f = 19.80$ in H_2O

$P_f = (18.60 + 19.80)/2 = 19.20$ in H_2O .

4. Convert P_f to same units as barometric pressure.

$$P_f = 19.20 \text{ in H}_2\text{O} / 13.61 \times 25.4 = 35.83 \text{ mm Hg}$$

$$P_f = 35.83 \text{ mm Hg}$$

5. Calculate pressure ratio.

$$P_o/P_a = 1 - (P_f/P_a)$$

NOTE: P_f and P_a MUST HAVE CONSISTENT UNITS

$$P_o/P_a = 1 - (35.83 / 762) \quad P_o/P_a = .953$$

6. Look up Flow Rate from table.

Table 1 (pages 1 – 4) is set up with temperature in °C and the Flow Rate is read in units of m^3/min (actual, ACMM). In table 2 (pages 5 – 8) the temperature is in °F and Flow Rate is read in ft^3/min (actual, ACFM).

a) For the example we will use Table 1.

Locate the temperature and pressure ratio entries nearest the conditions of:

$$T_a = 24^\circ\text{C}$$

$$P_o/P_a = .953$$

Example: Look-Up Table for Actual Flow Rate in Units of m^3/min

	Temperature °C				
P_o/P_a	22	24	26	28	30
0.950	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156
0.951	1.144	1.147	1.150	1.154	1.157
0.952	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159
0.953	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160
0.954	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161
0.955	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162

b) The reading of flow rate is: $Q_a = 1.150 \text{ m}^3/\text{min}$ (actual)

If your P_o/P_a number is not in look up table ie; $>.979$ then interpolate.

7. Determine flow rate in terms of standard air.

$$Q_{\text{std}} = 1.150 \text{ m}^3/\text{min} \left(\frac{762 \text{ mm Hg}}{760 \text{ mm Hg}} \right) \left(\frac{298\text{K}}{(273 + 24) \text{K}} \right)$$

$$Q_{\text{std}} = 1.157 \text{ std m}^3/\text{min}$$

It is always a good idea to contact the lab that you are dealing with to determine what information that they need including actual or standard air with respect to flow rate.

		TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)												
Po/Pa	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	Po/Pa
0.930	1.034	1.038	1.042	1.046	1.049	1.053	1.057	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.079	0.930
0.931	1.035	1.039	1.043	1.047	1.050	1.054	1.058	1.062	1.065	1.069	1.073	1.076	1.080	0.931
0.932	1.037	1.040	1.044	1.048	1.052	1.055	1.059	1.063	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	0.932
0.933	1.038	1.042	1.045	1.049	1.053	1.057	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.079	1.082	0.933
0.934	1.039	1.043	1.047	1.050	1.054	1.058	1.061	1.065	1.069	1.073	1.076	1.080	1.083	0.934
0.935	1.040	1.044	1.048	1.051	1.055	1.059	1.063	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	1.085	0.935
0.936	1.041	1.045	1.049	1.053	1.056	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.079	1.082	1.086	0.936
0.937	1.042	1.046	1.050	1.054	1.058	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.084	1.087	0.937
0.938	1.044	1.047	1.051	1.055	1.059	1.063	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	1.085	1.088	0.938
0.939	1.045	1.049	1.052	1.056	1.060	1.064	1.067	1.071	1.075	1.079	1.082	1.086	1.090	0.939
0.940	1.046	1.050	1.054	1.057	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	1.091	0.940
0.941	1.047	1.051	1.055	1.059	1.062	1.066	1.070	1.074	1.077	1.081	1.085	1.088	1.092	0.941
0.942	1.048	1.052	1.056	1.060	1.064	1.067	1.071	1.075	1.079	1.082	1.086	1.090	1.093	0.942
0.943	1.049	1.053	1.057	1.061	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	1.091	1.094	0.943
0.944	1.051	1.054	1.058	1.062	1.066	1.070	1.073	1.077	1.081	1.085	1.088	1.092	1.096	0.944
0.945	1.052	1.056	1.059	1.063	1.067	1.071	1.075	1.078	1.082	1.086	1.090	1.093	1.097	0.945
0.946	1.053	1.057	1.061	1.064	1.068	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	0.946
0.947	1.054	1.058	1.062	1.066	1.069	1.073	1.077	1.081	1.085	1.088	1.092	1.096	1.099	0.947
0.948	1.055	1.059	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.086	1.089	1.093	1.097	1.101	0.948
0.949	1.057	1.060	1.064	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	1.102	0.949
0.950	1.058	1.062	1.065	1.069	1.073	1.077	1.081	1.084	1.088	1.092	1.096	1.099	1.103	0.950
0.951	1.059	1.063	1.067	1.070	1.074	1.078	1.082	1.086	1.089	1.093	1.097	1.101	1.104	0.951
0.952	1.060	1.064	1.068	1.072	1.075	1.079	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	1.102	1.106	0.952
0.953	1.061	1.065	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.099	1.103	1.107	0.953
0.954	1.062	1.066	1.070	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.104	1.108	0.954
0.955	1.064	1.067	1.071	1.075	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	1.102	1.105	1.109	0.955
0.956	1.065	1.069	1.072	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.095	1.099	1.103	1.107	1.110	0.956
0.957	1.066	1.070	1.074	1.078	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	1.108	1.112	0.957
0.958	1.067	1.071	1.075	1.079	1.083	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.105	1.109	1.113	0.958
0.959	1.068	1.072	1.076	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.110	1.114	0.959
0.960	1.069	1.073	1.077	1.081	1.085	1.089	1.093	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.115	0.960
0.961	1.071	1.074	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	0.961
0.962	1.072	1.076	1.080	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.106	1.110	1.114	1.118	0.962
0.963	1.073	1.077	1.081	1.085	1.089	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	1.119	0.963
0.964	1.074	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.116	1.120	0.964
0.965	1.075	1.079	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.121	0.965
0.966	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	0.966
0.967	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.124	0.967
0.968	1.079	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	0.968
0.969	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	1.126	0.969
0.970	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.108	1.112	1.116	1.120	1.124	1.128	0.970
0.971	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	1.125	1.129	0.971
0.972	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	1.130	0.972
0.973	1.085	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	0.973
0.974	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	1.129	1.132	0.974
0.975	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.114	1.118	1.122	1.126	1.130	1.134	0.975
0.976	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.131	1.135	0.976
0.977	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	0.977
0.978	1.091	1.095	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.122	1.126	1.130	1.134	1.137	0.978
0.979	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	1.119	1.123	1.127	1.131	1.135	1.139	0.979

		TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)												
Po/Pa	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Po/Pa
0.930	1.082	1.086	1.089	1.093	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.114	1.118	1.121	1.124	0.930
0.931	1.083	1.087	1.091	1.094	1.098	1.101	1.105	1.108	1.112	1.115	1.119	1.122	1.126	0.931
0.932	1.085	1.088	1.092	1.095	1.099	1.103	1.106	1.110	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	0.932
0.933	1.086	1.089	1.093	1.097	1.100	1.104	1.107	1.111	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	0.933
0.934	1.087	1.091	1.094	1.098	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.119	1.123	1.126	1.130	0.934
0.935	1.088	1.092	1.096	1.099	1.103	1.106	1.110	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	0.935
0.936	1.090	1.093	1.097	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	1.118	1.122	1.125	1.129	1.132	0.936
0.937	1.091	1.094	1.098	1.102	1.105	1.109	1.112	1.116	1.119	1.123	1.126	1.130	1.133	0.937
0.938	1.092	1.096	1.099	1.103	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	0.938
0.939	1.093	1.097	1.100	1.104	1.108	1.111	1.115	1.118	1.122	1.125	1.129	1.132	1.136	0.939
0.940	1.094	1.098	1.102	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.130	1.134	1.137	0.940
0.941	1.096	1.099	1.103	1.107	1.110	1.114	1.117	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	1.138	0.941
0.942	1.097	1.101	1.104	1.108	1.111	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	1.133	1.136	1.140	0.942
0.943	1.098	1.102	1.105	1.109	1.113	1.116	1.120	1.123	1.127	1.130	1.134	1.138	1.141	0.943
0.944	1.099	1.103	1.107	1.110	1.114	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	0.944
0.945	1.101	1.104	1.108	1.112	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	1.133	1.137	1.140	1.144	0.945
0.946	1.102	1.105	1.109	1.113	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	0.946
0.947	1.103	1.107	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	0.947
0.948	1.104	1.108	1.112	1.115	1.119	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	0.948
0.949	1.106	1.109	1.113	1.116	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	1.138	1.142	1.145	1.149	0.949
0.950	1.107	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	0.950
0.951	1.108	1.112	1.115	1.119	1.123	1.126	1.130	1.133	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	0.951
0.952	1.109	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	0.952
0.953	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.154	0.953
0.954	1.112	1.115	1.119	1.123	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	0.954
0.955	1.113	1.117	1.120	1.124	1.128	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	0.955
0.956	1.114	1.118	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.154	1.158	0.956
0.957	1.115	1.119	1.123	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	0.957
0.958	1.117	1.120	1.124	1.128	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.157	1.160	0.958
0.959	1.118	1.121	1.125	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	0.959
0.960	1.119	1.123	1.126	1.130	1.134	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	0.960
0.961	1.120	1.124	1.128	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	0.961
0.962	1.121	1.125	1.129	1.133	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.165	0.962
0.963	1.123	1.126	1.130	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.167	0.963
0.964	1.124	1.128	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	0.964
0.965	1.125	1.129	1.133	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	0.965
0.966	1.126	1.130	1.134	1.138	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	0.966
0.967	1.128	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	0.967
0.968	1.129	1.133	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	0.968
0.969	1.130	1.134	1.138	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	0.969
0.970	1.131	1.135	1.139	1.143	1.146	1.150	1.154	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	0.970
0.971	1.133	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.177	0.971
0.972	1.134	1.138	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	0.972
0.973	1.135	1.139	1.142	1.146	1.150	1.154	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	0.973
0.974	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.159	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	0.974
0.975	1.137	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.164	1.167	1.171	1.175	1.178	1.182	0.975
0.976	1.139	1.142	1.146	1.150	1.154	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	0.976
0.977	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	1.159	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.184	0.977
0.978	1.141	1.145	1.149	1.152	1.156	1.160	1.164	1.167	1.171	1.175	1.178	1.182	1.186	0.978
0.979	1.142	1.146	1.150	1.154	1.157	1.161	1.165	1.169	1.172	1.176	1.180	1.183	1.187	0.979

Po/Pa	TEMPERATURE °C													Po/Pa
	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
0.930	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.148	1.152	1.155	1.158	1.162	0.930
0.931	1.122	1.126	1.129	1.133	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160	1.163	0.931
0.932	1.124	1.127	1.130	1.134	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.154	1.158	1.161	1.164	0.932
0.933	1.125	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162	1.166	0.933
0.934	1.126	1.130	1.133	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	0.934
0.935	1.127	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.168	0.935
0.936	1.129	1.132	1.136	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	0.936
0.937	1.130	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	1.151	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	0.937
0.938	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	0.938
0.939	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	0.939
0.940	1.134	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	0.940
0.941	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	0.941
0.942	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	0.942
0.943	1.138	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	0.943
0.944	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	0.944
0.945	1.140	1.144	1.147	1.151	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	0.945
0.946	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	1.183	0.946
0.947	1.143	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	0.947
0.948	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.185	0.948
0.949	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	0.949
0.950	1.146	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	0.950
0.951	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	0.951
0.952	1.149	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	0.952
0.953	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	0.953
0.954	1.151	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	1.190	1.193	0.954
0.955	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	0.955
0.956	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	1.196	0.956
0.957	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	0.957
0.958	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	0.958
0.959	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	0.959
0.960	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	0.960
0.961	1.160	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.202	0.961
0.962	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	0.962
0.963	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	0.963
0.964	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.199	1.203	1.206	0.964
0.965	1.165	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	0.965
0.966	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	0.966
0.967	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	0.967
0.968	1.169	1.173	1.176	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	0.968
0.969	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	0.969
0.970	1.172	1.175	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	0.970
0.971	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	0.971
0.972	1.174	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	0.972
0.973	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	0.973
0.974	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	0.974
0.975	1.178	1.182	1.185	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	0.975
0.976	1.179	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	0.976
0.977	1.181	1.184	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.217	1.220	1.224	0.977
0.978	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	0.978
0.979	1.183	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	0.979

Po/Pa	TEMPERATURE °C													Po/Pa
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
0.930	1.138	1.142	1.145	1.148	1.152	1.155	1.158	1.162	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	0.930
0.931	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	1.176	1.179	0.931
0.932	1.141	1.144	1.148	1.151	1.154	1.158	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	1.178	1.181	0.932
0.933	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162	1.166	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	0.933
0.934	1.143	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.183	0.934
0.935	1.145	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	1.182	1.185	0.935
0.936	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	0.936
0.937	1.147	1.151	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	1.178	1.181	1.184	1.187	0.937
0.938	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	0.938
0.939	1.150	1.153	1.157	1.160	1.163	1.167	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	0.939
0.940	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.188	1.191	0.940
0.941	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	0.941
0.942	1.154	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.194	0.942
0.943	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	1.182	1.185	1.189	1.192	1.195	0.943
0.944	1.156	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	1.187	1.190	1.193	1.197	0.944
0.945	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	1.195	1.198	0.945
0.946	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.193	1.196	1.199	0.946
0.947	1.160	1.164	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.187	1.191	1.194	1.197	1.201	0.947
0.948	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.185	1.189	1.192	1.195	1.199	1.202	0.948
0.949	1.163	1.166	1.170	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.193	1.197	1.200	1.203	0.949
0.950	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	1.195	1.198	1.201	1.205	0.950
0.951	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.199	1.203	1.206	0.951
0.952	1.167	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	0.952
0.953	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.195	1.199	1.202	1.205	1.209	0.953
0.954	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.203	1.207	1.210	0.954
0.955	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	0.955
0.956	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.209	1.213	0.956
0.957	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.207	1.211	1.214	0.957
0.958	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	0.958
0.959	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.213	1.217	0.959
0.960	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.211	1.215	1.218	0.960
0.961	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	0.961
0.962	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.217	1.221	0.962
0.963	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.215	1.219	1.222	0.963
0.964	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	0.964
0.965	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.221	1.225	0.965
0.966	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.219	1.223	1.226	0.966
0.967	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	0.967
0.968	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.225	1.229	0.968
0.969	1.188	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	0.969
0.970	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	1.232	0.970
0.971	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.229	1.233	0.971
0.972	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	1.231	1.234	0.972
0.973	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.229	1.232	1.236	0.973
0.974	1.195	1.198	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	1.233	1.237	0.974
0.975	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	1.231	1.235	1.238	0.975
0.976	1.197	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	1.229	1.233	1.236	1.240	0.976
0.977	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	1.231	1.234	1.237	1.241	0.977
0.978	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	1.232	1.235	1.239	1.242	0.978
0.979	1.201	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	1.233	1.237	1.240	1.244	0.979

		TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)												
Po/Pa	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	Po/Pa
0.930	37.03	37.17	37.32	37.46	37.61	37.75	37.89	38.03	38.18	38.32	38.46	38.60	38.74	0.930
0.931	37.07	37.21	37.36	37.50	37.65	37.79	37.93	38.08	38.22	38.36	38.50	38.64	38.78	0.931
0.932	37.11	37.26	37.40	37.55	37.69	37.83	37.98	38.12	38.26	38.40	38.54	38.68	38.82	0.932
0.933	37.15	37.30	37.44	37.59	37.73	37.88	38.02	38.16	38.31	38.45	38.59	38.73	38.87	0.933
0.934	37.19	37.34	37.49	37.63	37.78	37.92	38.06	38.21	38.35	38.49	38.63	38.77	38.91	0.934
0.935	37.24	37.38	37.53	37.67	37.82	37.96	38.11	38.25	38.39	38.53	38.68	38.82	38.96	0.935
0.936	37.28	37.42	37.57	37.72	37.86	38.01	38.15	38.29	38.44	38.58	38.72	38.86	39.00	0.936
0.937	37.32	37.47	37.61	37.76	37.90	38.05	38.19	38.34	38.48	38.62	38.76	38.90	39.04	0.937
0.938	37.36	37.51	37.66	37.80	37.95	38.09	38.24	38.38	38.52	38.66	38.81	38.95	39.09	0.938
0.939	37.40	37.55	37.70	37.84	37.99	38.13	38.28	38.42	38.56	38.71	38.85	38.99	39.13	0.939
0.940	37.44	37.59	37.74	37.89	38.03	38.18	38.32	38.46	38.61	38.75	38.89	39.03	39.18	0.940
0.941	37.49	37.63	37.78	37.93	38.07	38.22	38.36	38.51	38.65	38.79	38.94	39.08	39.22	0.941
0.942	37.53	37.68	37.82	37.97	38.12	38.26	38.41	38.55	38.69	38.84	38.98	39.12	39.26	0.942
0.943	37.57	37.72	37.87	38.01	38.16	38.31	38.45	38.59	38.74	38.88	39.02	39.17	39.31	0.943
0.944	37.61	37.76	37.91	38.06	38.20	38.35	38.49	38.64	38.78	38.92	39.07	39.21	39.35	0.944
0.945	37.65	37.80	37.95	38.10	38.24	38.39	38.54	38.68	38.82	38.97	39.11	39.25	39.39	0.945
0.946	37.70	37.85	37.99	38.14	38.29	38.43	38.58	38.72	38.87	39.01	39.15	39.30	39.44	0.946
0.947	37.74	37.89	38.04	38.18	38.33	38.48	38.62	38.77	38.91	39.05	39.20	39.34	39.48	0.947
0.948	37.78	37.93	38.08	38.23	38.37	38.52	38.66	38.81	38.95	39.10	39.24	39.38	39.53	0.948
0.949	37.82	37.97	38.12	38.27	38.42	38.56	38.71	38.85	39.00	39.14	39.29	39.43	39.57	0.949
0.950	37.86	38.01	38.16	38.31	38.46	38.60	38.75	38.90	39.04	39.19	39.33	39.47	39.61	0.950
0.951	37.91	38.06	38.20	38.35	38.50	38.65	38.79	38.94	39.08	39.23	39.37	39.52	39.66	0.951
0.952	37.95	38.10	38.25	38.40	38.54	38.69	38.84	38.98	39.13	39.27	39.42	39.56	39.70	0.952
0.953	37.99	38.14	38.29	38.44	38.59	38.73	38.88	39.03	39.17	39.32	39.46	39.60	39.75	0.953
0.954	38.03	38.18	38.33	38.48	38.63	38.78	38.92	39.07	39.21	39.36	39.50	39.65	39.79	0.954
0.955	38.07	38.22	38.37	38.52	38.67	38.82	38.97	39.11	39.26	39.40	39.55	39.69	39.83	0.955
0.956	38.12	38.27	38.42	38.57	38.71	38.86	39.01	39.15	39.30	39.45	39.59	39.73	39.88	0.956
0.957	38.16	38.31	38.46	38.61	38.76	38.90	39.05	39.20	39.34	39.49	39.63	39.78	39.92	0.957
0.958	38.20	38.35	38.50	38.65	38.80	38.95	39.09	39.24	39.39	39.53	39.68	39.82	39.97	0.958
0.959	38.24	38.39	38.54	38.69	38.84	38.99	39.14	39.28	39.43	39.58	39.72	39.87	40.01	0.959
0.960	38.28	38.44	38.59	38.74	38.88	39.03	39.18	39.33	39.47	39.62	39.76	39.91	40.05	0.960
0.961	38.33	38.48	38.63	38.78	38.93	39.08	39.22	39.37	39.52	39.66	39.81	39.95	40.10	0.961
0.962	38.37	38.52	38.67	38.82	38.97	39.12	39.27	39.41	39.56	39.71	39.85	40.00	40.14	0.962
0.963	38.41	38.56	38.71	38.86	39.01	39.16	39.31	39.46	39.60	39.75	39.90	40.04	40.19	0.963
0.964	38.45	38.60	38.75	38.91	39.05	39.20	39.35	39.50	39.65	39.79	39.94	40.08	40.23	0.964
0.965	38.49	38.65	38.80	38.95	39.10	39.25	39.40	39.54	39.69	39.84	39.98	40.13	40.27	0.965
0.966	38.54	38.69	38.84	38.99	39.14	39.29	39.44	39.59	39.73	39.88	40.03	40.17	40.32	0.966
0.967	38.58	38.73	38.88	39.03	39.18	39.33	39.48	39.63	39.78	39.92	40.07	40.22	40.36	0.967
0.968	38.62	38.77	38.92	39.08	39.23	39.38	39.52	39.67	39.82	39.97	40.11	40.26	40.40	0.968
0.969	38.66	38.81	38.97	39.12	39.27	39.42	39.57	39.72	39.86	40.01	40.16	40.30	40.45	0.969
0.970	38.70	38.86	39.01	39.16	39.31	39.46	39.61	39.76	39.91	40.05	40.20	40.35	40.49	0.970
0.971	38.75	38.90	39.05	39.20	39.35	39.50	39.65	39.80	39.95	40.10	40.24	40.39	40.54	0.971
0.972	38.79	38.94	39.09	39.25	39.40	39.55	39.70	39.85	39.99	40.14	40.29	40.43	40.58	0.972
0.973	38.83	38.98	39.14	39.29	39.44	39.59	39.74	39.89	40.04	40.18	40.33	40.48	40.62	0.973
0.974	38.87	39.03	39.18	39.33	39.48	39.63	39.78	39.93	40.08	40.23	40.38	40.52	40.67	0.974
0.975	38.91	39.07	39.22	39.37	39.52	39.68	39.83	39.97	40.12	40.27	40.42	40.57	40.71	0.975
0.976	38.96	39.11	39.26	39.42	39.57	39.72	39.87	40.02	40.17	40.32	40.46	40.61	40.76	0.976
0.977	39.00	39.15	39.31	39.46	39.61	39.76	39.91	40.06	40.21	40.36	40.51	40.65	40.80	0.977
0.978	39.04	39.19	39.35	39.50	39.65	39.80	39.95	40.10	40.25	40.40	40.55	40.70	40.84	0.978
0.979	39.08	39.24	39.39	39.54	39.70	39.85	40.00	40.15	40.30	40.45	40.59	40.74	40.89	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	Po/Pa
0.930	38.11	38.25	38.39	38.53	38.67	38.81	38.94	39.08	39.22	39.36	39.49	39.63	39.76	0.930
0.931	38.15	38.29	38.43	38.57	38.71	38.85	38.99	39.13	39.26	39.40	39.54	39.67	39.81	0.931
0.932	38.19	38.33	38.47	38.61	38.75	38.89	39.03	39.17	39.31	39.45	39.58	39.72	39.85	0.932
0.933	38.23	38.38	38.52	38.66	38.80	38.94	39.08	39.21	39.35	39.49	39.63	39.76	39.90	0.933
0.934	38.28	38.42	38.56	38.70	38.84	38.98	39.12	39.26	39.40	39.53	39.67	39.81	39.94	0.934
0.935	38.32	38.46	38.60	38.75	38.89	39.03	39.16	39.30	39.44	39.58	39.72	39.85	39.99	0.935
0.936	38.36	38.51	38.65	38.79	38.93	39.07	39.21	39.35	39.49	39.62	39.76	39.90	40.03	0.936
0.937	38.41	38.55	38.69	38.83	38.97	39.11	39.25	39.39	39.53	39.67	39.81	39.94	40.08	0.937
0.938	38.45	38.59	38.73	38.88	39.02	39.16	39.30	39.44	39.57	39.71	39.85	39.99	40.12	0.938
0.939	38.49	38.64	38.78	38.92	39.06	39.20	39.34	39.48	39.62	39.76	39.90	40.03	40.17	0.939
0.940	38.54	38.68	38.82	38.96	39.10	39.25	39.39	39.52	39.66	39.80	39.94	40.08	40.21	0.940
0.941	38.58	38.72	38.87	39.01	39.15	39.29	39.43	39.57	39.71	39.85	39.98	40.12	40.26	0.941
0.942	38.62	38.77	38.91	39.05	39.19	39.33	39.47	39.61	39.75	39.89	40.03	40.17	40.30	0.942
0.943	38.67	38.81	38.95	39.09	39.24	39.38	39.52	39.66	39.80	39.94	40.07	40.21	40.35	0.943
0.944	38.71	38.85	39.00	39.14	39.28	39.42	39.56	39.70	39.84	39.98	40.12	40.26	40.39	0.944
0.945	38.75	38.90	39.04	39.18	39.32	39.47	39.61	39.75	39.89	40.03	40.16	40.30	40.44	0.945
0.946	38.80	38.94	39.08	39.23	39.37	39.51	39.65	39.79	39.93	40.07	40.21	40.35	40.48	0.946
0.947	38.84	38.98	39.13	39.27	39.41	39.55	39.69	39.83	39.97	40.11	40.25	40.39	40.53	0.947
0.948	38.88	39.03	39.17	39.31	39.46	39.60	39.74	39.88	40.02	40.16	40.30	40.44	40.57	0.948
0.949	38.93	39.07	39.21	39.36	39.50	39.64	39.78	39.92	40.06	40.20	40.34	40.48	40.62	0.949
0.950	38.97	39.11	39.26	39.40	39.54	39.69	39.83	39.97	40.11	40.25	40.39	40.53	40.66	0.950
0.951	39.01	39.16	39.30	39.44	39.59	39.73	39.87	40.01	40.15	40.29	40.43	40.57	40.71	0.951
0.952	39.05	39.20	39.34	39.49	39.63	39.77	39.92	40.06	40.20	40.34	40.48	40.62	40.75	0.952
0.953	39.10	39.24	39.39	39.53	39.67	39.82	39.96	40.10	40.24	40.38	40.52	40.66	40.80	0.953
0.954	39.14	39.29	39.43	39.57	39.72	39.86	40.00	40.14	40.29	40.43	40.57	40.71	40.84	0.954
0.955	39.18	39.33	39.47	39.62	39.76	39.91	40.05	40.19	40.33	40.47	40.61	40.75	40.89	0.955
0.956	39.23	39.37	39.52	39.66	39.81	39.95	40.09	40.23	40.38	40.52	40.66	40.80	40.94	0.956
0.957	39.27	39.42	39.56	39.71	39.85	39.99	40.14	40.28	40.42	40.56	40.70	40.84	40.98	0.957
0.958	39.31	39.46	39.61	39.75	39.89	40.04	40.18	40.32	40.46	40.61	40.75	40.89	41.03	0.958
0.959	39.36	39.50	39.65	39.79	39.94	40.08	40.22	40.37	40.51	40.65	40.79	40.93	41.07	0.959
0.960	39.40	39.55	39.69	39.84	39.98	40.13	40.27	40.41	40.55	40.69	40.84	40.98	41.12	0.960
0.961	39.44	39.59	39.74	39.88	40.03	40.17	40.31	40.46	40.60	40.74	40.88	41.02	41.16	0.961
0.962	39.49	39.63	39.78	39.92	40.07	40.21	40.36	40.50	40.64	40.78	40.92	41.07	41.21	0.962
0.963	39.53	39.68	39.82	39.97	40.11	40.26	40.40	40.54	40.69	40.83	40.97	41.11	41.25	0.963
0.964	39.57	39.72	39.87	40.01	40.16	40.30	40.45	40.59	40.73	40.87	41.01	41.16	41.30	0.964
0.965	39.62	39.76	39.91	40.06	40.20	40.35	40.49	40.63	40.78	40.92	41.06	41.20	41.34	0.965
0.966	39.66	39.81	39.95	40.10	40.24	40.39	40.53	40.68	40.82	40.96	41.10	41.25	41.39	0.966
0.967	39.70	39.85	40.00	40.14	40.29	40.43	40.58	40.72	40.86	41.01	41.15	41.29	41.43	0.967
0.968	39.75	39.89	40.04	40.19	40.33	40.48	40.62	40.77	40.91	41.05	41.19	41.34	41.48	0.968
0.969	39.79	39.94	40.08	40.23	40.38	40.52	40.67	40.81	40.95	41.10	41.24	41.38	41.52	0.969
0.970	39.83	39.98	40.13	40.27	40.42	40.57	40.71	40.85	41.00	41.14	41.28	41.43	41.57	0.970
0.971	39.88	40.02	40.17	40.32	40.46	40.61	40.75	40.90	41.04	41.19	41.33	41.47	41.61	0.971
0.972	39.92	40.07	40.21	40.36	40.51	40.65	40.80	40.94	41.09	41.23	41.37	41.52	41.66	0.972
0.973	39.96	40.11	40.26	40.41	40.55	40.70	40.84	40.99	41.13	41.27	41.42	41.56	41.70	0.973
0.974	40.01	40.15	40.30	40.45	40.60	40.74	40.89	41.03	41.18	41.32	41.46	41.61	41.75	0.974
0.975	40.05	40.20	40.35	40.49	40.64	40.79	40.93	41.08	41.22	41.36	41.51	41.65	41.79	0.975
0.976	40.09	40.24	40.39	40.54	40.68	40.83	40.98	41.12	41.26	41.41	41.55	41.70	41.84	0.976
0.977	40.14	40.28	40.43	40.58	40.73	40.87	41.02	41.16	41.31	41.45	41.60	41.74	41.88	0.977
0.978	40.18	40.33	40.48	40.62	40.77	40.92	41.06	41.21	41.35	41.50	41.64	41.79	41.93	0.978
0.979	40.22	40.37	40.52	40.67	40.82	40.96	41.11	41.25	41.40	41.54	41.69	41.83	41.97	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	Po/Pa
0.930	39.15	39.29	39.42	39.56	39.70	39.83	39.97	40.10	40.23	40.37	40.50	40.63	40.76	0.930
0.931	39.20	39.33	39.47	39.61	39.74	39.88	40.01	40.14	40.28	40.41	40.54	40.68	40.81	0.931
0.932	39.24	39.38	39.51	39.65	39.79	39.92	40.06	40.19	40.32	40.46	40.59	40.72	40.85	0.932
0.933	39.28	39.42	39.56	39.69	39.83	39.97	40.10	40.24	40.37	40.50	40.64	40.77	40.90	0.933
0.934	39.33	39.47	39.60	39.74	39.88	40.01	40.15	40.28	40.42	40.55	40.68	40.81	40.95	0.934
0.935	39.37	39.51	39.65	39.78	39.92	40.06	40.19	40.33	40.46	40.59	40.73	40.86	40.99	0.935
0.936	39.42	39.55	39.69	39.83	39.97	40.10	40.24	40.37	40.51	40.64	40.77	40.91	41.04	0.936
0.937	39.46	39.60	39.74	39.87	40.01	40.15	40.28	40.42	40.55	40.69	40.82	40.95	41.09	0.937
0.938	39.51	39.64	39.78	39.92	40.06	40.19	40.33	40.46	40.60	40.73	40.87	41.00	41.13	0.938
0.939	39.55	39.69	39.83	39.96	40.10	40.24	40.37	40.51	40.64	40.78	40.91	41.04	41.18	0.939
0.940	39.59	39.73	39.87	40.01	40.15	40.28	40.42	40.55	40.69	40.82	40.96	41.09	41.22	0.940
0.941	39.64	39.78	39.92	40.05	40.19	40.33	40.46	40.60	40.73	40.87	41.00	41.14	41.27	0.941
0.942	39.68	39.82	39.96	40.10	40.24	40.37	40.51	40.64	40.78	40.91	41.05	41.18	41.32	0.942
0.943	39.73	39.87	40.01	40.14	40.28	40.42	40.55	40.69	40.83	40.96	41.09	41.23	41.36	0.943
0.944	39.77	39.91	40.05	40.19	40.33	40.46	40.60	40.74	40.87	41.01	41.14	41.27	41.41	0.944
0.945	39.82	39.96	40.09	40.23	40.37	40.51	40.64	40.78	40.92	41.05	41.19	41.32	41.45	0.945
0.946	39.86	40.00	40.14	40.28	40.42	40.55	40.69	40.83	40.96	41.10	41.23	41.37	41.50	0.946
0.947	39.90	40.04	40.18	40.32	40.46	40.60	40.74	40.87	41.01	41.14	41.28	41.41	41.55	0.947
0.948	39.95	40.09	40.23	40.37	40.51	40.64	40.78	40.92	41.05	41.19	41.32	41.46	41.59	0.948
0.949	39.99	40.13	40.27	40.41	40.55	40.69	40.83	40.96	41.10	41.23	41.37	41.50	41.64	0.949
0.950	40.04	40.18	40.32	40.46	40.60	40.73	40.87	41.01	41.14	41.28	41.42	41.55	41.69	0.950
0.951	40.08	40.22	40.36	40.50	40.64	40.78	40.92	41.05	41.19	41.33	41.46	41.60	41.73	0.951
0.952	40.13	40.27	40.41	40.55	40.69	40.82	40.96	41.10	41.24	41.37	41.51	41.64	41.78	0.952
0.953	40.17	40.31	40.45	40.59	40.73	40.87	41.01	41.14	41.28	41.42	41.55	41.69	41.82	0.953
0.954	40.22	40.36	40.50	40.64	40.78	40.91	41.05	41.19	41.33	41.46	41.60	41.74	41.87	0.954
0.955	40.26	40.40	40.54	40.68	40.82	40.96	41.10	41.24	41.37	41.51	41.65	41.78	41.92	0.955
0.956	40.30	40.45	40.59	40.73	40.87	41.00	41.14	41.28	41.42	41.56	41.69	41.83	41.96	0.956
0.957	40.35	40.49	40.63	40.77	40.91	41.05	41.19	41.33	41.46	41.60	41.74	41.87	42.01	0.957
0.958	40.39	40.53	40.68	40.82	40.96	41.09	41.23	41.37	41.51	41.65	41.78	41.92	42.06	0.958
0.959	40.44	40.58	40.72	40.86	41.00	41.14	41.28	41.42	41.56	41.69	41.83	41.97	42.10	0.959
0.960	40.48	40.62	40.76	40.91	41.05	41.19	41.32	41.46	41.60	41.74	41.88	42.01	42.15	0.960
0.961	40.53	40.67	40.81	40.95	41.09	41.23	41.37	41.51	41.65	41.78	41.92	42.06	42.19	0.961
0.962	40.57	40.71	40.85	41.00	41.14	41.28	41.41	41.55	41.69	41.83	41.97	42.10	42.24	0.962
0.963	40.62	40.76	40.90	41.04	41.18	41.32	41.46	41.60	41.74	41.88	42.01	42.15	42.29	0.963
0.964	40.66	40.80	40.94	41.09	41.23	41.37	41.51	41.64	41.78	41.92	42.06	42.20	42.33	0.964
0.965	40.70	40.85	40.99	41.13	41.27	41.41	41.55	41.69	41.83	41.97	42.10	42.24	42.38	0.965
0.966	40.75	40.89	41.03	41.17	41.32	41.46	41.60	41.74	41.87	42.01	42.15	42.29	42.43	0.966
0.967	40.79	40.94	41.08	41.22	41.36	41.50	41.64	41.78	41.92	42.06	42.20	42.33	42.47	0.967
0.968	40.84	40.98	41.12	41.26	41.41	41.55	41.69	41.83	41.97	42.10	42.24	42.38	42.52	0.968
0.969	40.88	41.02	41.17	41.31	41.45	41.59	41.73	41.87	42.01	42.15	42.29	42.43	42.56	0.969
0.970	40.93	41.07	41.21	41.35	41.50	41.64	41.78	41.92	42.06	42.20	42.33	42.47	42.61	0.970
0.971	40.97	41.11	41.26	41.40	41.54	41.68	41.82	41.96	42.10	42.24	42.38	42.52	42.66	0.971
0.972	41.02	41.16	41.30	41.44	41.59	41.73	41.87	42.01	42.15	42.29	42.43	42.56	42.70	0.972
0.973	41.06	41.20	41.35	41.49	41.63	41.77	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	42.61	42.75	0.973
0.974	41.10	41.25	41.39	41.53	41.68	41.82	41.96	42.10	42.24	42.38	42.52	42.66	42.80	0.974
0.975	41.15	41.29	41.44	41.58	41.72	41.86	42.00	42.15	42.29	42.43	42.56	42.70	42.84	0.975
0.976	41.19	41.34	41.48	41.62	41.77	41.91	42.05	42.19	42.33	42.47	42.61	42.75	42.89	0.976
0.977	41.24	41.38	41.53	41.67	41.81	41.95	42.10	42.24	42.38	42.52	42.66	42.80	42.93	0.977
0.978	41.28	41.43	41.57	41.71	41.86	42.00	42.14	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	42.98	0.978
0.979	41.33	41.47	41.61	41.76	41.90	42.04	42.19	42.33	42.47	42.61	42.75	42.89	43.03	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	Po/Pa
0.930	40.10	40.23	40.37	40.50	40.63	40.76	40.89	41.02	41.15	41.28	41.41	41.54	41.67	0.930
0.931	40.14	40.28	40.41	40.54	40.68	40.81	40.94	41.07	41.20	41.33	41.46	41.59	41.72	0.931
0.932	40.19	40.32	40.46	40.59	40.72	40.85	40.99	41.12	41.25	41.38	41.51	41.64	41.76	0.932
0.933	40.24	40.37	40.50	40.64	40.77	40.90	41.03	41.16	41.29	41.42	41.55	41.68	41.81	0.933
0.934	40.28	40.42	40.55	40.68	40.81	40.95	41.08	41.21	41.34	41.47	41.60	41.73	41.86	0.934
0.935	40.33	40.46	40.59	40.73	40.86	40.99	41.12	41.26	41.39	41.52	41.65	41.78	41.91	0.935
0.936	40.37	40.51	40.64	40.77	40.91	41.04	41.17	41.30	41.43	41.56	41.69	41.82	41.95	0.936
0.937	40.42	40.55	40.69	40.82	40.95	41.09	41.22	41.35	41.48	41.61	41.74	41.87	42.00	0.937
0.938	40.46	40.60	40.73	40.87	41.00	41.13	41.26	41.40	41.53	41.66	41.79	41.92	42.05	0.938
0.939	40.51	40.64	40.78	40.91	41.04	41.18	41.31	41.44	41.57	41.70	41.83	41.96	42.09	0.939
0.940	40.55	40.69	40.82	40.96	41.09	41.22	41.36	41.49	41.62	41.75	41.88	42.01	42.14	0.940
0.941	40.60	40.73	40.87	41.00	41.14	41.27	41.40	41.53	41.67	41.80	41.93	42.06	42.19	0.941
0.942	40.64	40.78	40.91	41.05	41.18	41.32	41.45	41.58	41.71	41.84	41.98	42.11	42.24	0.942
0.943	40.69	40.83	40.96	41.09	41.23	41.36	41.50	41.63	41.76	41.89	42.02	42.15	42.28	0.943
0.944	40.74	40.87	41.01	41.14	41.27	41.41	41.54	41.67	41.81	41.94	42.07	42.20	42.33	0.944
0.945	40.78	40.92	41.05	41.19	41.32	41.45	41.59	41.72	41.85	41.98	42.12	42.25	42.38	0.945
0.946	40.83	40.96	41.10	41.23	41.37	41.50	41.63	41.77	41.90	42.03	42.16	42.29	42.42	0.946
0.947	40.87	41.01	41.14	41.28	41.41	41.55	41.68	41.81	41.95	42.08	42.21	42.34	42.47	0.947
0.948	40.92	41.05	41.19	41.32	41.46	41.59	41.73	41.86	41.99	42.13	42.26	42.39	42.52	0.948
0.949	40.96	41.10	41.23	41.37	41.50	41.64	41.77	41.91	42.04	42.17	42.30	42.44	42.57	0.949
0.950	41.01	41.14	41.28	41.42	41.55	41.69	41.82	41.95	42.09	42.22	42.35	42.48	42.61	0.950
0.951	41.05	41.19	41.33	41.46	41.60	41.73	41.87	42.00	42.13	42.27	42.40	42.53	42.66	0.951
0.952	41.10	41.24	41.37	41.51	41.64	41.78	41.91	42.05	42.18	42.31	42.44	42.58	42.71	0.952
0.953	41.14	41.28	41.42	41.55	41.69	41.82	41.96	42.09	42.23	42.36	42.49	42.62	42.76	0.953
0.954	41.19	41.33	41.46	41.60	41.74	41.87	42.00	42.14	42.27	42.41	42.54	42.67	42.80	0.954
0.955	41.24	41.37	41.51	41.65	41.78	41.92	42.05	42.19	42.32	42.45	42.59	42.72	42.85	0.955
0.956	41.28	41.42	41.56	41.69	41.83	41.96	42.10	42.23	42.37	42.50	42.63	42.77	42.90	0.956
0.957	41.33	41.46	41.60	41.74	41.87	42.01	42.14	42.28	42.41	42.55	42.68	42.81	42.94	0.957
0.958	41.37	41.51	41.65	41.78	41.92	42.06	42.19	42.33	42.46	42.59	42.73	42.86	42.99	0.958
0.959	41.42	41.56	41.69	41.83	41.97	42.10	42.24	42.37	42.51	42.64	42.77	42.91	43.04	0.959
0.960	41.46	41.60	41.74	41.88	42.01	42.15	42.28	42.42	42.55	42.69	42.82	42.95	43.09	0.960
0.961	41.51	41.65	41.78	41.92	42.06	42.19	42.33	42.46	42.60	42.73	42.87	43.00	43.13	0.961
0.962	41.55	41.69	41.83	41.97	42.10	42.24	42.38	42.51	42.65	42.78	42.91	43.05	43.18	0.962
0.963	41.60	41.74	41.88	42.01	42.15	42.29	42.42	42.56	42.69	42.83	42.96	43.10	43.23	0.963
0.964	41.64	41.78	41.92	42.06	42.20	42.33	42.47	42.60	42.74	42.87	43.01	43.14	43.28	0.964
0.965	41.69	41.83	41.97	42.10	42.24	42.38	42.52	42.65	42.79	42.92	43.06	43.19	43.32	0.965
0.966	41.74	41.87	42.01	42.15	42.29	42.43	42.56	42.70	42.83	42.97	43.10	43.24	43.37	0.966
0.967	41.78	41.92	42.06	42.20	42.33	42.47	42.61	42.74	42.88	43.01	43.15	43.28	43.42	0.967
0.968	41.83	41.97	42.10	42.24	42.38	42.52	42.65	42.79	42.93	43.06	43.20	43.33	43.46	0.968
0.969	41.87	42.01	42.15	42.29	42.43	42.56	42.70	42.84	42.97	43.11	43.24	43.38	43.51	0.969
0.970	41.92	42.06	42.20	42.33	42.47	42.61	42.75	42.88	43.02	43.16	43.29	43.42	43.56	0.970
0.971	41.96	42.10	42.24	42.38	42.52	42.66	42.79	42.93	43.07	43.20	43.34	43.47	43.61	0.971
0.972	42.01	42.15	42.29	42.43	42.56	42.70	42.84	42.98	43.11	43.25	43.38	43.52	43.65	0.972
0.973	42.05	42.19	42.33	42.47	42.61	42.75	42.89	43.02	43.16	43.30	43.43	43.57	43.70	0.973
0.974	42.10	42.24	42.38	42.52	42.66	42.80	42.93	43.07	43.21	43.34	43.48	43.61	43.75	0.974
0.975	42.15	42.29	42.43	42.56	42.70	42.84	42.98	43.12	43.25	43.39	43.53	43.66	43.80	0.975
0.976	42.19	42.33	42.47	42.61	42.75	42.89	43.03	43.16	43.30	43.44	43.57	43.71	43.84	0.976
0.977	42.24	42.38	42.52	42.66	42.80	42.93	43.07	43.21	43.35	43.48	43.62	43.76	43.89	0.977
0.978	42.28	42.42	42.56	42.70	42.84	42.98	43.12	43.26	43.39	43.53	43.67	43.80	43.94	0.978
0.979	42.33	42.47	42.61	42.75	42.89	43.03	43.16	43.30	43.44	43.58	43.71	43.85	43.98	0.979

09-0014

Thermo Scientific
Flow Look-Up Table for PM10 VFC
High Volume Air Sampler

Serial # P9328 X

Calibrated with Rootsmeter serial # 0438320

Date Calibrated: 05/08/15

USE OF LOOK-UP-TABLE FOR DETERMINATION OF FLOW RATE PM10 VFC High Volume Air Sampler

1. Determine and record atmospheric properties.
2. Operate sampler and allow to warm up. Perform leak test and make sure all gaskets are in place and that there are no leaks.
3. Read the differential pressure across the filter (P_f), inches of H_2O that has to be converted to mm Hg. Reading is taken with a manometer where one side is open to atmosphere and the other is connected to pressure tap on side of filter holder. Filter should be in place for this measurement.
4. Calculate pressure ratio, P_o / P_a $P_o / P_a = 1 - (P_f / P_a)$
 P_f and P_a should be in mm Hg
5. Look up flow rate in look up table. The first 4 pages are in Celsius and actual m^3/min the last 4 pages are in Fahrenheit and actual cubic feet.

Example

(NOTE: Individual Look Up Tables will vary.)

1. Suppose the ambient conditions are:

Temperature: $T_a = 24^\circ C$

Barometric Pressure: $P_a = 762$ mm Hg (this must be station pressure which is not corrected to sea level)

2. Assume system is allowed to warm up for stable operation.
3. Measure filter pressure differential, P_f . This reading is the set-up reading plus pick-up reading divided by 2 for an average reading. This is taken with a differential manometer with one side of the manometer connected to the stagnation tap on the filter holder (or the Bulkhead Fitting) and the other side open to the atmosphere. Filter must be in place during this measurement.

Assume that:

Set-up Reading: $P_f = 18.60$ in H_2O

Pick-up Reading: $P_f = 19.80$ in H_2O

$P_f = (18.60 + 19.80)/2 = 19.20$ in H_2O .

4. Convert $P_f =$ to same units as barometric pressure.

$$P_f = 19.20 \text{ in H}_2\text{O} / 13.61 \times 25.4 = 35.83 \text{ mm Hg}$$

$$P_f = 35.83 \text{ mm Hg}$$

5. Calculate pressure ratio.

$$P_o/P_a = 1 - (P_f/P_a)$$

NOTE: P_f and P_a MUST HAVE CONSISTENT UNITS

$$P_o/P_a = 1 - (35.83 / 762) \quad P_o/P_a = .953$$

6. Look up Flow Rate from table.

Table 1 (pages 1 – 4) is set up with temperature in °C and the Flow Rate is read in units of m^3/min (actual, ACMM). In table 2 (pages 5 – 8) the temperature is in °F and Flow Rate is read in ft^3/min (actual, ACFM).

a) For the example we will use Table 1.

Locate the temperature and pressure ratio entries nearest the conditions of:

$$T_a = 24^\circ\text{C}$$

$$P_o/P_a = .953$$

Example: Look-Up Table for Actual Flow Rate in Units of m^3/min

	Temperature °C				
Po/Pa	22	24	26	28	30
0.950	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156
0.951	1.144	1.147	1.150	1.154	1.157
0.952	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159
0.953	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160
0.954	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161
0.955	1.149	1.152	1.156	1.159	1.162

b) The reading of flow rate is: $Q_a = 1.150 \text{ m}^3/\text{min}$ (actual)

If your P_o/P_a number is not in look up table ie; $>.979$ then interpolate.

7. Determine flow rate in terms of standard air.

$$Q_{\text{std}} = 1.150 \text{ m}^3 / \text{min} \left(\frac{762 \text{ mm Hg}}{760 \text{ mm Hg}} \right) \left(\frac{298\text{K}}{(273 + 24) \text{K}} \right)$$

$$Q_{\text{std}} = 1.157 \text{ std m}^3/\text{min}$$

It is always a good idea to contact the lab that you are dealing with to determine what information that they need including actual or standard air with respect to flow rate.

Po/Pa	TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)													Po/Pa
	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	
0.930	1.038	1.042	1.046	1.050	1.053	1.057	1.061	1.065	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	0.930
0.931	1.040	1.043	1.047	1.051	1.055	1.058	1.062	1.066	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	0.931
0.932	1.041	1.044	1.048	1.052	1.056	1.060	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.085	0.932
0.933	1.042	1.046	1.049	1.053	1.057	1.061	1.064	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	0.933
0.934	1.043	1.047	1.051	1.054	1.058	1.062	1.066	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	1.088	0.934
0.935	1.044	1.048	1.052	1.056	1.059	1.063	1.067	1.071	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	0.935
0.936	1.045	1.049	1.053	1.057	1.061	1.064	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.090	0.936
0.937	1.047	1.050	1.054	1.058	1.062	1.066	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	1.088	1.091	0.937
0.938	1.048	1.052	1.055	1.059	1.063	1.067	1.070	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	0.938
0.939	1.049	1.053	1.057	1.060	1.064	1.068	1.072	1.075	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	0.939
0.940	1.050	1.054	1.058	1.062	1.065	1.069	1.073	1.077	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	0.940
0.941	1.051	1.055	1.059	1.063	1.067	1.070	1.074	1.078	1.082	1.085	1.089	1.093	1.096	0.941
0.942	1.052	1.056	1.060	1.064	1.068	1.072	1.075	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	0.942
0.943	1.054	1.057	1.061	1.065	1.069	1.073	1.076	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	1.099	0.943
0.944	1.055	1.059	1.062	1.066	1.070	1.074	1.078	1.081	1.085	1.089	1.093	1.096	1.100	0.944
0.945	1.056	1.060	1.064	1.068	1.071	1.075	1.079	1.083	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	0.945
0.946	1.057	1.061	1.065	1.069	1.073	1.076	1.080	1.084	1.088	1.091	1.095	1.099	1.103	0.946
0.947	1.058	1.062	1.066	1.070	1.074	1.078	1.081	1.085	1.089	1.093	1.096	1.100	1.104	0.947
0.948	1.059	1.063	1.067	1.071	1.075	1.079	1.083	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	0.948
0.949	1.061	1.065	1.068	1.072	1.076	1.080	1.084	1.087	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	0.949
0.950	1.062	1.066	1.070	1.073	1.077	1.081	1.085	1.089	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	0.950
0.951	1.063	1.067	1.071	1.075	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.097	1.101	1.105	1.109	0.951
0.952	1.064	1.068	1.072	1.076	1.080	1.084	1.087	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	0.952
0.953	1.065	1.069	1.073	1.077	1.081	1.085	1.089	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	0.953
0.954	1.067	1.070	1.074	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	0.954
0.955	1.068	1.072	1.076	1.079	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	1.114	0.955
0.956	1.069	1.073	1.077	1.081	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	0.956
0.957	1.070	1.074	1.078	1.082	1.086	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	0.957
0.958	1.071	1.075	1.079	1.083	1.087	1.091	1.095	1.098	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	0.958
0.959	1.072	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.103	1.107	1.111	1.115	1.118	0.959
0.960	1.074	1.078	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.108	1.112	1.116	1.120	0.960
0.961	1.075	1.079	1.083	1.087	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	0.961
0.962	1.076	1.080	1.084	1.088	1.092	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	0.962
0.963	1.077	1.081	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.123	0.963
0.964	1.078	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	0.964
0.965	1.080	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.114	1.118	1.122	1.126	0.965
0.966	1.081	1.085	1.089	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.119	1.123	1.127	0.966
0.967	1.082	1.086	1.090	1.094	1.098	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.125	1.128	0.967
0.968	1.083	1.087	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.110	1.114	1.118	1.122	1.126	1.130	0.968
0.969	1.084	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.115	1.119	1.123	1.127	1.131	0.969
0.970	1.085	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.117	1.121	1.124	1.128	1.132	0.970
0.971	1.087	1.091	1.095	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.122	1.126	1.129	1.133	0.971
0.972	1.088	1.092	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	1.127	1.131	1.134	0.972
0.973	1.089	1.093	1.097	1.101	1.105	1.109	1.113	1.116	1.120	1.124	1.128	1.132	1.136	0.973
0.974	1.090	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.114	1.118	1.122	1.125	1.129	1.133	1.137	0.974
0.975	1.091	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	1.127	1.130	1.134	1.138	0.975
0.976	1.092	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.124	1.128	1.132	1.136	1.139	0.976
0.977	1.094	1.098	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	1.125	1.129	1.133	1.137	1.141	0.977
0.978	1.095	1.099	1.103	1.107	1.111	1.115	1.119	1.123	1.126	1.130	1.134	1.138	1.142	0.978
0.979	1.096	1.100	1.104	1.108	1.112	1.116	1.120	1.124	1.128	1.131	1.135	1.139	1.143	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Po/Pa
0.930	1.087	1.090	1.094	1.097	1.101	1.104	1.108	1.111	1.115	1.119	1.122	1.125	1.129	0.930
0.931	1.088	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	1.109	1.113	1.116	1.120	1.123	1.127	1.130	0.931
0.932	1.089	1.093	1.096	1.100	1.103	1.107	1.110	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	1.131	0.932
0.933	1.090	1.094	1.097	1.101	1.105	1.108	1.112	1.115	1.119	1.122	1.126	1.129	1.133	0.933
0.934	1.091	1.095	1.099	1.102	1.106	1.109	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	0.934
0.935	1.093	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.114	1.118	1.121	1.125	1.128	1.132	1.135	0.935
0.936	1.094	1.098	1.101	1.105	1.108	1.112	1.115	1.119	1.123	1.126	1.130	1.133	1.137	0.936
0.937	1.095	1.099	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.120	1.124	1.127	1.131	1.134	1.138	0.937
0.938	1.096	1.100	1.104	1.107	1.111	1.114	1.118	1.122	1.125	1.129	1.132	1.136	1.139	0.938
0.939	1.098	1.101	1.105	1.108	1.112	1.116	1.119	1.123	1.126	1.130	1.133	1.137	1.140	0.939
0.940	1.099	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	1.138	1.142	0.940
0.941	1.100	1.104	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.125	1.129	1.132	1.136	1.139	1.143	0.941
0.942	1.101	1.105	1.109	1.112	1.116	1.119	1.123	1.127	1.130	1.134	1.137	1.141	1.144	0.942
0.943	1.103	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	1.124	1.128	1.131	1.135	1.139	1.142	1.146	0.943
0.944	1.104	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	1.147	0.944
0.945	1.105	1.109	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.130	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	0.945
0.946	1.106	1.110	1.114	1.117	1.121	1.124	1.128	1.132	1.135	1.139	1.142	1.146	1.149	0.946
0.947	1.107	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	1.129	1.133	1.136	1.140	1.144	1.147	1.151	0.947
0.948	1.109	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.131	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	1.152	0.948
0.949	1.110	1.114	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.135	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	0.949
0.950	1.111	1.115	1.118	1.122	1.126	1.129	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	1.151	1.155	0.950
0.951	1.112	1.116	1.120	1.123	1.127	1.131	1.134	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	0.951
0.952	1.114	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.154	1.157	0.952
0.953	1.115	1.119	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.140	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	0.953
0.954	1.116	1.120	1.123	1.127	1.131	1.134	1.138	1.142	1.145	1.149	1.153	1.156	1.160	0.954
0.955	1.117	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	0.955
0.956	1.119	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.159	1.162	0.956
0.957	1.120	1.123	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	0.957
0.958	1.121	1.125	1.128	1.132	1.136	1.139	1.143	1.147	1.150	1.154	1.158	1.161	1.165	0.958
0.959	1.122	1.126	1.130	1.133	1.137	1.141	1.144	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	0.959
0.960	1.123	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.149	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	0.960
0.961	1.125	1.128	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.169	0.961
0.962	1.126	1.130	1.133	1.137	1.141	1.144	1.148	1.152	1.155	1.159	1.163	1.166	1.170	0.962
0.963	1.127	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.149	1.153	1.157	1.160	1.164	1.168	1.171	0.963
0.964	1.128	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	0.964
0.965	1.130	1.133	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.174	0.965
0.966	1.131	1.135	1.138	1.142	1.146	1.149	1.153	1.157	1.160	1.164	1.168	1.171	1.175	0.966
0.967	1.132	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.165	1.169	1.173	1.176	0.967
0.968	1.133	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.167	1.170	1.174	1.178	0.968
0.969	1.135	1.138	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	1.175	1.179	0.969
0.970	1.136	1.140	1.143	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	0.970
0.971	1.137	1.141	1.145	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.167	1.170	1.174	1.178	1.181	0.971
0.972	1.138	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	1.175	1.179	1.183	0.972
0.973	1.139	1.143	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	1.177	1.180	1.184	0.973
0.974	1.141	1.144	1.148	1.152	1.156	1.159	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	1.182	1.185	0.974
0.975	1.142	1.146	1.150	1.153	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	1.187	0.975
0.976	1.143	1.147	1.151	1.155	1.158	1.162	1.166	1.169	1.173	1.177	1.181	1.184	1.188	0.976
0.977	1.144	1.148	1.152	1.156	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	1.182	1.185	1.189	0.977
0.978	1.146	1.149	1.153	1.157	1.161	1.165	1.168	1.172	1.176	1.179	1.183	1.187	1.190	0.978
0.979	1.147	1.151	1.154	1.158	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.184	1.188	1.192	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	Po/Pa
0.930	1.125	1.129	1.132	1.136	1.139	1.143	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.166	0.930
0.931	1.127	1.130	1.134	1.137	1.141	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.164	1.168	0.931
0.932	1.128	1.131	1.135	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	0.932
0.933	1.129	1.133	1.136	1.140	1.143	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.170	0.933
0.934	1.131	1.134	1.138	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	0.934
0.935	1.132	1.135	1.139	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	0.935
0.936	1.133	1.137	1.140	1.144	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	0.936
0.937	1.134	1.138	1.141	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	0.937
0.938	1.136	1.139	1.143	1.146	1.150	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	0.938
0.939	1.137	1.140	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	1.178	0.939
0.940	1.138	1.142	1.145	1.149	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	0.940
0.941	1.139	1.143	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	1.181	0.941
0.942	1.141	1.144	1.148	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	1.182	0.942
0.943	1.142	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	0.943
0.944	1.143	1.147	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	1.185	0.944
0.945	1.145	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	0.945
0.946	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.187	0.946
0.947	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.185	1.189	0.947
0.948	1.148	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	0.948
0.949	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	0.949
0.950	1.151	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	0.950
0.951	1.152	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	0.951
0.952	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.195	0.952
0.953	1.155	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	0.953
0.954	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	0.954
0.955	1.157	1.161	1.164	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	1.196	1.199	0.955
0.956	1.159	1.162	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	0.956
0.957	1.160	1.163	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	0.957
0.958	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	0.958
0.959	1.162	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	0.959
0.960	1.164	1.167	1.171	1.174	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	0.960
0.961	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	0.961
0.962	1.166	1.170	1.173	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	0.962
0.963	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	0.963
0.964	1.169	1.172	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	0.964
0.965	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	0.965
0.966	1.171	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	0.966
0.967	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	0.967
0.968	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	0.968
0.969	1.175	1.179	1.182	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	0.969
0.970	1.176	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	0.970
0.971	1.178	1.181	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.214	1.217	1.221	0.971
0.972	1.179	1.183	1.186	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	0.972
0.973	1.180	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	0.973
0.974	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	0.974
0.975	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	0.975
0.976	1.184	1.188	1.191	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	0.976
0.977	1.185	1.189	1.193	1.196	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	0.977
0.978	1.187	1.190	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	0.978
0.979	1.188	1.192	1.195	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.228	1.231	0.979

TEMPERATURE °C Flow rate m3/min (actual)

Po/Pa	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	Po/Pa
0.930	1.143	1.146	1.149	1.153	1.156	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	1.176	1.180	1.183	0.930
0.931	1.144	1.147	1.151	1.154	1.158	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	1.178	1.181	1.184	0.931
0.932	1.145	1.149	1.152	1.155	1.159	1.162	1.166	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	0.932
0.933	1.147	1.150	1.153	1.157	1.160	1.164	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	1.187	0.933
0.934	1.148	1.151	1.155	1.158	1.161	1.165	1.168	1.172	1.175	1.178	1.182	1.185	1.188	0.934
0.935	1.149	1.153	1.156	1.159	1.163	1.166	1.170	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	1.190	0.935
0.936	1.150	1.154	1.157	1.161	1.164	1.168	1.171	1.174	1.178	1.181	1.184	1.188	1.191	0.936
0.937	1.152	1.155	1.159	1.162	1.165	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	0.937
0.938	1.153	1.156	1.160	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.180	1.184	1.187	1.190	1.194	0.938
0.939	1.154	1.158	1.161	1.165	1.168	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.188	1.192	1.195	0.939
0.940	1.156	1.159	1.163	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.186	1.190	1.193	1.196	0.940
0.941	1.157	1.160	1.164	1.167	1.171	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.194	1.198	0.941
0.942	1.158	1.162	1.165	1.169	1.172	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	1.196	1.199	0.942
0.943	1.160	1.163	1.166	1.170	1.173	1.177	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.200	0.943
0.944	1.161	1.164	1.168	1.171	1.175	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.198	1.202	0.944
0.945	1.162	1.166	1.169	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.196	1.200	1.203	0.945
0.946	1.163	1.167	1.170	1.174	1.177	1.181	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.204	0.946
0.947	1.165	1.168	1.172	1.175	1.179	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.202	1.206	0.947
0.948	1.166	1.169	1.173	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	0.948
0.949	1.167	1.171	1.174	1.178	1.181	1.185	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.208	0.949
0.950	1.169	1.172	1.176	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.206	1.210	0.950
0.951	1.170	1.173	1.177	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	0.951
0.952	1.171	1.175	1.178	1.182	1.185	1.189	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.212	0.952
0.953	1.172	1.176	1.179	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.210	1.214	0.953
0.954	1.174	1.177	1.181	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	0.954
0.955	1.175	1.179	1.182	1.186	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.216	0.955
0.956	1.176	1.180	1.183	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.214	1.218	0.956
0.957	1.178	1.181	1.185	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	0.957
0.958	1.179	1.182	1.186	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.220	0.958
0.959	1.180	1.184	1.187	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.218	1.222	0.959
0.960	1.182	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	0.960
0.961	1.183	1.186	1.190	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.224	0.961
0.962	1.184	1.188	1.191	1.195	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.222	1.226	0.962
0.963	1.185	1.189	1.192	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	0.963
0.964	1.187	1.190	1.194	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.228	0.964
0.965	1.188	1.192	1.195	1.199	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	0.965
0.966	1.189	1.193	1.196	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	1.231	0.966
0.967	1.191	1.194	1.198	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	1.229	1.232	0.967
0.968	1.192	1.195	1.199	1.203	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.223	1.227	1.230	1.234	0.968
0.969	1.193	1.197	1.200	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	1.232	1.235	0.969
0.970	1.194	1.198	1.202	1.205	1.209	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	1.233	1.237	0.970
0.971	1.196	1.199	1.203	1.206	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.227	1.231	1.234	1.238	0.971
0.972	1.197	1.201	1.204	1.208	1.211	1.215	1.218	1.222	1.225	1.229	1.232	1.236	1.239	0.972
0.973	1.198	1.202	1.206	1.209	1.213	1.216	1.220	1.223	1.227	1.230	1.234	1.237	1.241	0.973
0.974	1.200	1.203	1.207	1.210	1.214	1.217	1.221	1.224	1.228	1.231	1.235	1.238	1.242	0.974
0.975	1.201	1.205	1.208	1.212	1.215	1.219	1.222	1.226	1.229	1.233	1.236	1.240	1.243	0.975
0.976	1.202	1.206	1.209	1.213	1.217	1.220	1.224	1.227	1.231	1.234	1.238	1.241	1.245	0.976
0.977	1.204	1.207	1.211	1.214	1.218	1.221	1.225	1.228	1.232	1.235	1.239	1.242	1.246	0.977
0.978	1.205	1.208	1.212	1.216	1.219	1.223	1.226	1.230	1.233	1.237	1.240	1.244	1.247	0.978
0.979	1.206	1.210	1.213	1.217	1.220	1.224	1.228	1.231	1.235	1.238	1.242	1.245	1.249	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	Po/Pa
0.930	37.17	37.32	37.46	37.61	37.75	37.90	38.04	38.19	38.33	38.47	38.61	38.75	38.89	0.930
0.931	37.21	37.36	37.51	37.65	37.80	37.94	38.09	38.23	38.37	38.51	38.65	38.79	38.93	0.931
0.932	37.26	37.40	37.55	37.70	37.84	37.98	38.13	38.27	38.41	38.56	38.70	38.84	38.98	0.932
0.933	37.30	37.45	37.59	37.74	37.88	38.03	38.17	38.31	38.46	38.60	38.74	38.88	39.02	0.933
0.934	37.34	37.49	37.63	37.78	37.93	38.07	38.21	38.36	38.50	38.64	38.78	38.93	39.07	0.934
0.935	37.38	37.53	37.68	37.82	37.97	38.11	38.26	38.40	38.54	38.69	38.83	38.97	39.11	0.935
0.936	37.42	37.57	37.72	37.87	38.01	38.16	38.30	38.44	38.59	38.73	38.87	39.01	39.15	0.936
0.937	37.47	37.61	37.76	37.91	38.05	38.20	38.34	38.49	38.63	38.77	38.92	39.06	39.20	0.937
0.938	37.51	37.66	37.80	37.95	38.10	38.24	38.39	38.53	38.67	38.82	38.96	39.10	39.24	0.938
0.939	37.55	37.70	37.85	37.99	38.14	38.29	38.43	38.57	38.72	38.86	39.00	39.15	39.29	0.939
0.940	37.59	37.74	37.89	38.04	38.18	38.33	38.47	38.62	38.76	38.90	39.05	39.19	39.33	0.940
0.941	37.63	37.78	37.93	38.08	38.22	38.37	38.52	38.66	38.80	38.95	39.09	39.23	39.38	0.941
0.942	37.68	37.83	37.97	38.12	38.27	38.41	38.56	38.70	38.85	38.99	39.13	39.28	39.42	0.942
0.943	37.72	37.87	38.02	38.16	38.31	38.46	38.60	38.75	38.89	39.04	39.18	39.32	39.46	0.943
0.944	37.76	37.91	38.06	38.21	38.35	38.50	38.65	38.79	38.94	39.08	39.22	39.37	39.51	0.944
0.945	37.80	37.95	38.10	38.25	38.40	38.54	38.69	38.83	38.98	39.12	39.27	39.41	39.55	0.945
0.946	37.85	37.99	38.14	38.29	38.44	38.59	38.73	38.88	39.02	39.17	39.31	39.45	39.60	0.946
0.947	37.89	38.04	38.19	38.33	38.48	38.63	38.77	38.92	39.07	39.21	39.35	39.50	39.64	0.947
0.948	37.93	38.08	38.23	38.38	38.52	38.67	38.82	38.96	39.11	39.25	39.40	39.54	39.68	0.948
0.949	37.97	38.12	38.27	38.42	38.57	38.71	38.86	39.01	39.15	39.30	39.44	39.58	39.73	0.949
0.950	38.01	38.16	38.31	38.46	38.61	38.76	38.90	39.05	39.20	39.34	39.48	39.63	39.77	0.950
0.951	38.06	38.21	38.36	38.50	38.65	38.80	38.95	39.09	39.24	39.38	39.53	39.67	39.82	0.951
0.952	38.10	38.25	38.40	38.55	38.70	38.84	38.99	39.14	39.28	39.43	39.57	39.72	39.86	0.952
0.953	38.14	38.29	38.44	38.59	38.74	38.89	39.03	39.18	39.33	39.47	39.62	39.76	39.90	0.953
0.954	38.18	38.33	38.48	38.63	38.78	38.93	39.08	39.22	39.37	39.51	39.66	39.80	39.95	0.954
0.955	38.22	38.38	38.53	38.68	38.82	38.97	39.12	39.27	39.41	39.56	39.70	39.85	39.99	0.955
0.956	38.27	38.42	38.57	38.72	38.87	39.02	39.16	39.31	39.46	39.60	39.75	39.89	40.04	0.956
0.957	38.31	38.46	38.61	38.76	38.91	39.06	39.21	39.35	39.50	39.65	39.79	39.94	40.08	0.957
0.958	38.35	38.50	38.65	38.80	38.95	39.10	39.25	39.40	39.54	39.69	39.83	39.98	40.12	0.958
0.959	38.39	38.54	38.70	38.85	39.00	39.14	39.29	39.44	39.59	39.73	39.88	40.02	40.17	0.959
0.960	38.44	38.59	38.74	38.89	39.04	39.19	39.34	39.48	39.63	39.78	39.92	40.07	40.21	0.960
0.961	38.48	38.63	38.78	38.93	39.08	39.23	39.38	39.53	39.67	39.82	39.97	40.11	40.26	0.961
0.962	38.52	38.67	38.82	38.97	39.12	39.27	39.42	39.57	39.72	39.86	40.01	40.16	40.30	0.962
0.963	38.56	38.71	38.87	39.02	39.17	39.32	39.46	39.61	39.76	39.91	40.05	40.20	40.34	0.963
0.964	38.60	38.76	38.91	39.06	39.21	39.36	39.51	39.66	39.80	39.95	40.10	40.24	40.39	0.964
0.965	38.65	38.80	38.95	39.10	39.25	39.40	39.55	39.70	39.85	39.99	40.14	40.29	40.43	0.965
0.966	38.69	38.84	38.99	39.14	39.29	39.44	39.59	39.74	39.89	40.04	40.19	40.33	40.48	0.966
0.967	38.73	38.88	39.04	39.19	39.34	39.49	39.64	39.79	39.93	40.08	40.23	40.38	40.52	0.967
0.968	38.77	38.93	39.08	39.23	39.38	39.53	39.68	39.83	39.98	40.13	40.27	40.42	40.57	0.968
0.969	38.81	38.97	39.12	39.27	39.42	39.57	39.72	39.87	40.02	40.17	40.32	40.46	40.61	0.969
0.970	38.86	39.01	39.16	39.31	39.47	39.62	39.77	39.92	40.06	40.21	40.36	40.51	40.65	0.970
0.971	38.90	39.05	39.21	39.36	39.51	39.66	39.81	39.96	40.11	40.26	40.40	40.55	40.70	0.971
0.972	38.94	39.10	39.25	39.40	39.55	39.70	39.85	40.00	40.15	40.30	40.45	40.60	40.74	0.972
0.973	38.98	39.14	39.29	39.44	39.59	39.75	39.90	40.05	40.20	40.34	40.49	40.64	40.79	0.973
0.974	39.03	39.18	39.33	39.49	39.64	39.79	39.94	40.09	40.24	40.39	40.54	40.68	40.83	0.974
0.975	39.07	39.22	39.38	39.53	39.68	39.83	39.98	40.13	40.28	40.43	40.58	40.73	40.87	0.975
0.976	39.11	39.26	39.42	39.57	39.72	39.87	40.03	40.18	40.33	40.47	40.62	40.77	40.92	0.976
0.977	39.15	39.31	39.46	39.61	39.77	39.92	40.07	40.22	40.37	40.52	40.67	40.82	40.96	0.977
0.978	39.19	39.35	39.50	39.66	39.81	39.96	40.11	40.26	40.41	40.56	40.71	40.86	41.01	0.978
0.979	39.24	39.39	39.55	39.70	39.85	40.00	40.16	40.31	40.46	40.61	40.75	40.90	41.05	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	Po/Pa
0.930	38.26	38.40	38.54	38.68	38.82	38.96	39.10	39.24	39.38	39.51	39.65	39.79	39.92	0.930
0.931	38.30	38.44	38.58	38.72	38.86	39.00	39.14	39.28	39.42	39.56	39.70	39.83	39.97	0.931
0.932	38.34	38.49	38.63	38.77	38.91	39.05	39.19	39.33	39.47	39.60	39.74	39.88	40.01	0.932
0.933	38.39	38.53	38.67	38.81	38.95	39.09	39.23	39.37	39.51	39.65	39.78	39.92	40.06	0.933
0.934	38.43	38.57	38.71	38.86	39.00	39.14	39.28	39.42	39.55	39.69	39.83	39.97	40.10	0.934
0.935	38.47	38.62	38.76	38.90	39.04	39.18	39.32	39.46	39.60	39.74	39.87	40.01	40.15	0.935
0.936	38.52	38.66	38.80	38.94	39.08	39.22	39.37	39.50	39.64	39.78	39.92	40.06	40.19	0.936
0.937	38.56	38.70	38.85	38.99	39.13	39.27	39.41	39.55	39.69	39.83	39.96	40.10	40.24	0.937
0.938	38.60	38.75	38.89	39.03	39.17	39.31	39.45	39.59	39.73	39.87	40.01	40.15	40.28	0.938
0.939	38.65	38.79	38.93	39.07	39.22	39.36	39.50	39.64	39.78	39.92	40.05	40.19	40.33	0.939
0.940	38.69	38.83	38.98	39.12	39.26	39.40	39.54	39.68	39.82	39.96	40.10	40.24	40.37	0.940
0.941	38.73	38.88	39.02	39.16	39.30	39.45	39.59	39.73	39.87	40.01	40.14	40.28	40.42	0.941
0.942	38.78	38.92	39.06	39.21	39.35	39.49	39.63	39.77	39.91	40.05	40.19	40.33	40.46	0.942
0.943	38.82	38.96	39.11	39.25	39.39	39.53	39.68	39.82	39.96	40.10	40.23	40.37	40.51	0.943
0.944	38.86	39.01	39.15	39.29	39.44	39.58	39.72	39.86	40.00	40.14	40.28	40.42	40.56	0.944
0.945	38.91	39.05	39.19	39.34	39.48	39.62	39.76	39.90	40.04	40.18	40.32	40.46	40.60	0.945
0.946	38.95	39.09	39.24	39.38	39.52	39.67	39.81	39.95	40.09	40.23	40.37	40.51	40.65	0.946
0.947	38.99	39.14	39.28	39.43	39.57	39.71	39.85	39.99	40.13	40.27	40.41	40.55	40.69	0.947
0.948	39.04	39.18	39.33	39.47	39.61	39.75	39.90	40.04	40.18	40.32	40.46	40.60	40.74	0.948
0.949	39.08	39.22	39.37	39.51	39.66	39.80	39.94	40.08	40.22	40.36	40.50	40.64	40.78	0.949
0.950	39.12	39.27	39.41	39.56	39.70	39.84	39.99	40.13	40.27	40.41	40.55	40.69	40.83	0.950
0.951	39.17	39.31	39.46	39.60	39.74	39.89	40.03	40.17	40.31	40.45	40.59	40.73	40.87	0.951
0.952	39.21	39.36	39.50	39.64	39.79	39.93	40.07	40.22	40.36	40.50	40.64	40.78	40.92	0.952
0.953	39.25	39.40	39.54	39.69	39.83	39.98	40.12	40.26	40.40	40.54	40.68	40.82	40.96	0.953
0.954	39.30	39.44	39.59	39.73	39.88	40.02	40.16	40.30	40.45	40.59	40.73	40.87	41.01	0.954
0.955	39.34	39.49	39.63	39.78	39.92	40.06	40.21	40.35	40.49	40.63	40.77	40.91	41.05	0.955
0.956	39.38	39.53	39.67	39.82	39.96	40.11	40.25	40.39	40.54	40.68	40.82	40.96	41.10	0.956
0.957	39.43	39.57	39.72	39.86	40.01	40.15	40.30	40.44	40.58	40.72	40.86	41.00	41.14	0.957
0.958	39.47	39.62	39.76	39.91	40.05	40.20	40.34	40.48	40.63	40.77	40.91	41.05	41.19	0.958
0.959	39.51	39.66	39.81	39.95	40.10	40.24	40.38	40.53	40.67	40.81	40.95	41.09	41.23	0.959
0.960	39.56	39.70	39.85	40.00	40.14	40.28	40.43	40.57	40.71	40.86	41.00	41.14	41.28	0.960
0.961	39.60	39.75	39.89	40.04	40.18	40.33	40.47	40.62	40.76	40.90	41.04	41.18	41.32	0.961
0.962	39.64	39.79	39.94	40.08	40.23	40.37	40.52	40.66	40.80	40.95	41.09	41.23	41.37	0.962
0.963	39.69	39.83	39.98	40.13	40.27	40.42	40.56	40.71	40.85	40.99	41.13	41.27	41.42	0.963
0.964	39.73	39.88	40.02	40.17	40.32	40.46	40.61	40.75	40.89	41.04	41.18	41.32	41.46	0.964
0.965	39.77	39.92	40.07	40.21	40.36	40.51	40.65	40.79	40.94	41.08	41.22	41.36	41.51	0.965
0.966	39.82	39.96	40.11	40.26	40.40	40.55	40.69	40.84	40.98	41.13	41.27	41.41	41.55	0.966
0.967	39.86	40.01	40.16	40.30	40.45	40.59	40.74	40.88	41.03	41.17	41.31	41.45	41.60	0.967
0.968	39.90	40.05	40.20	40.35	40.49	40.64	40.78	40.93	41.07	41.21	41.36	41.50	41.64	0.968
0.969	39.95	40.10	40.24	40.39	40.54	40.68	40.83	40.97	41.12	41.26	41.40	41.55	41.69	0.969
0.970	39.99	40.14	40.29	40.43	40.58	40.73	40.87	41.02	41.16	41.30	41.45	41.59	41.73	0.970
0.971	40.03	40.18	40.33	40.48	40.62	40.77	40.92	41.06	41.21	41.35	41.49	41.64	41.78	0.971
0.972	40.08	40.23	40.37	40.52	40.67	40.81	40.96	41.11	41.25	41.39	41.54	41.68	41.82	0.972
0.973	40.12	40.27	40.42	40.57	40.71	40.86	41.01	41.15	41.30	41.44	41.58	41.73	41.87	0.973
0.974	40.16	40.31	40.46	40.61	40.76	40.90	41.05	41.19	41.34	41.48	41.63	41.77	41.91	0.974
0.975	40.21	40.36	40.51	40.65	40.80	40.95	41.09	41.24	41.38	41.53	41.67	41.82	41.96	0.975
0.976	40.25	40.40	40.55	40.70	40.84	40.99	41.14	41.28	41.43	41.57	41.72	41.86	42.00	0.976
0.977	40.29	40.44	40.59	40.74	40.89	41.04	41.18	41.33	41.47	41.62	41.76	41.91	42.05	0.977
0.978	40.34	40.49	40.64	40.79	40.93	41.08	41.23	41.37	41.52	41.66	41.81	41.95	42.09	0.978
0.979	40.38	40.53	40.68	40.83	40.98	41.12	41.27	41.42	41.56	41.71	41.85	42.00	42.14	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	Po/Pa
0.930	39.31	39.44	39.58	39.72	39.85	39.99	40.13	40.26	40.39	40.53	40.66	40.79	40.93	0.930
0.931	39.35	39.49	39.63	39.76	39.90	40.04	40.17	40.31	40.44	40.57	40.71	40.84	40.97	0.931
0.932	39.40	39.53	39.67	39.81	39.94	40.08	40.22	40.35	40.49	40.62	40.75	40.89	41.02	0.932
0.933	39.44	39.58	39.72	39.85	39.99	40.13	40.26	40.40	40.53	40.67	40.80	40.93	41.06	0.933
0.934	39.48	39.62	39.76	39.90	40.04	40.17	40.31	40.44	40.58	40.71	40.84	40.98	41.11	0.934
0.935	39.53	39.67	39.81	39.94	40.08	40.22	40.35	40.49	40.62	40.76	40.89	41.02	41.16	0.935
0.936	39.57	39.71	39.85	39.99	40.13	40.26	40.40	40.53	40.67	40.80	40.94	41.07	41.20	0.936
0.937	39.62	39.76	39.90	40.03	40.17	40.31	40.44	40.58	40.71	40.85	40.98	41.12	41.25	0.937
0.938	39.66	39.80	39.94	40.08	40.22	40.35	40.49	40.62	40.76	40.89	41.03	41.16	41.30	0.938
0.939	39.71	39.85	39.99	40.12	40.26	40.40	40.53	40.67	40.81	40.94	41.08	41.21	41.34	0.939
0.940	39.75	39.89	40.03	40.17	40.31	40.44	40.58	40.72	40.85	40.99	41.12	41.26	41.39	0.940
0.941	39.80	39.94	40.07	40.21	40.35	40.49	40.63	40.76	40.90	41.03	41.17	41.30	41.44	0.941
0.942	39.84	39.98	40.12	40.26	40.40	40.53	40.67	40.81	40.94	41.08	41.21	41.35	41.48	0.942
0.943	39.89	40.03	40.16	40.30	40.44	40.58	40.72	40.85	40.99	41.12	41.26	41.39	41.53	0.943
0.944	39.93	40.07	40.21	40.35	40.49	40.62	40.76	40.90	41.03	41.17	41.31	41.44	41.57	0.944
0.945	39.97	40.11	40.25	40.39	40.53	40.67	40.81	40.94	41.08	41.22	41.35	41.49	41.62	0.945
0.946	40.02	40.16	40.30	40.44	40.58	40.71	40.85	40.99	41.13	41.26	41.40	41.53	41.67	0.946
0.947	40.06	40.20	40.34	40.48	40.62	40.76	40.90	41.04	41.17	41.31	41.44	41.58	41.71	0.947
0.948	40.11	40.25	40.39	40.53	40.67	40.81	40.94	41.08	41.22	41.35	41.49	41.62	41.76	0.948
0.949	40.15	40.29	40.43	40.57	40.71	40.85	40.99	41.13	41.26	41.40	41.54	41.67	41.81	0.949
0.950	40.20	40.34	40.48	40.62	40.76	40.90	41.03	41.17	41.31	41.45	41.58	41.72	41.85	0.950
0.951	40.24	40.38	40.52	40.66	40.80	40.94	41.08	41.22	41.35	41.49	41.63	41.76	41.90	0.951
0.952	40.29	40.43	40.57	40.71	40.85	40.99	41.13	41.26	41.40	41.54	41.67	41.81	41.95	0.952
0.953	40.33	40.47	40.61	40.75	40.89	41.03	41.17	41.31	41.45	41.58	41.72	41.86	41.99	0.953
0.954	40.38	40.52	40.66	40.80	40.94	41.08	41.22	41.35	41.49	41.63	41.77	41.90	42.04	0.954
0.955	40.42	40.56	40.70	40.84	40.98	41.12	41.26	41.40	41.54	41.68	41.81	41.95	42.08	0.955
0.956	40.46	40.61	40.75	40.89	41.03	41.17	41.31	41.45	41.58	41.72	41.86	41.99	42.13	0.956
0.957	40.51	40.65	40.79	40.93	41.07	41.21	41.35	41.49	41.63	41.77	41.90	42.04	42.18	0.957
0.958	40.55	40.70	40.84	40.98	41.12	41.26	41.40	41.54	41.68	41.81	41.95	42.09	42.22	0.958
0.959	40.60	40.74	40.88	41.02	41.16	41.30	41.44	41.58	41.72	41.86	42.00	42.13	42.27	0.959
0.960	40.64	40.79	40.93	41.07	41.21	41.35	41.49	41.63	41.77	41.91	42.04	42.18	42.32	0.960
0.961	40.69	40.83	40.97	41.11	41.25	41.39	41.53	41.67	41.81	41.95	42.09	42.23	42.36	0.961
0.962	40.73	40.87	41.02	41.16	41.30	41.44	41.58	41.72	41.86	42.00	42.13	42.27	42.41	0.962
0.963	40.78	40.92	41.06	41.20	41.34	41.49	41.63	41.77	41.90	42.04	42.18	42.32	42.46	0.963
0.964	40.82	40.96	41.11	41.25	41.39	41.53	41.67	41.81	41.95	42.09	42.23	42.36	42.50	0.964
0.965	40.87	41.01	41.15	41.29	41.44	41.58	41.72	41.86	42.00	42.13	42.27	42.41	42.55	0.965
0.966	40.91	41.05	41.20	41.34	41.48	41.62	41.76	41.90	42.04	42.18	42.32	42.46	42.59	0.966
0.967	40.96	41.10	41.24	41.38	41.53	41.67	41.81	41.95	42.09	42.23	42.37	42.50	42.64	0.967
0.968	41.00	41.14	41.29	41.43	41.57	41.71	41.85	41.99	42.13	42.27	42.41	42.55	42.69	0.968
0.969	41.04	41.19	41.33	41.47	41.62	41.76	41.90	42.04	42.18	42.32	42.46	42.60	42.73	0.969
0.970	41.09	41.23	41.38	41.52	41.66	41.80	41.94	42.09	42.23	42.36	42.50	42.64	42.78	0.970
0.971	41.13	41.28	41.42	41.56	41.71	41.85	41.99	42.13	42.27	42.41	42.55	42.69	42.83	0.971
0.972	41.18	41.32	41.47	41.61	41.75	41.89	42.04	42.18	42.32	42.46	42.60	42.74	42.87	0.972
0.973	41.22	41.37	41.51	41.65	41.80	41.94	42.08	42.22	42.36	42.50	42.64	42.78	42.92	0.973
0.974	41.27	41.41	41.56	41.70	41.84	41.98	42.13	42.27	42.41	42.55	42.69	42.83	42.97	0.974
0.975	41.31	41.46	41.60	41.74	41.89	42.03	42.17	42.31	42.45	42.59	42.73	42.87	43.01	0.975
0.976	41.36	41.50	41.65	41.79	41.93	42.08	42.22	42.36	42.50	42.64	42.78	42.92	43.06	0.976
0.977	41.40	41.55	41.69	41.83	41.98	42.12	42.26	42.40	42.55	42.69	42.83	42.97	43.11	0.977
0.978	41.45	41.59	41.74	41.88	42.02	42.17	42.31	42.45	42.59	42.73	42.87	43.01	43.15	0.978
0.979	41.49	41.64	41.78	41.92	42.07	42.21	42.35	42.50	42.64	42.78	42.92	43.06	43.20	0.979

TEMPERATURE °F Flow rate ft3/min (actual)

Po/Pa	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	Po/Pa
0.930	40.26	40.39	40.53	40.66	40.79	40.93	41.06	41.19	41.32	41.45	41.58	41.71	41.84	0.930
0.931	40.31	40.44	40.57	40.71	40.84	40.97	41.10	41.23	41.37	41.50	41.63	41.76	41.88	0.931
0.932	40.35	40.49	40.62	40.75	40.89	41.02	41.15	41.28	41.41	41.54	41.67	41.80	41.93	0.932
0.933	40.40	40.53	40.67	40.80	40.93	41.06	41.20	41.33	41.46	41.59	41.72	41.85	41.98	0.933
0.934	40.44	40.58	40.71	40.84	40.98	41.11	41.24	41.37	41.51	41.64	41.77	41.90	42.03	0.934
0.935	40.49	40.62	40.76	40.89	41.02	41.16	41.29	41.42	41.55	41.68	41.81	41.94	42.07	0.935
0.936	40.53	40.67	40.80	40.94	41.07	41.20	41.34	41.47	41.60	41.73	41.86	41.99	42.12	0.936
0.937	40.58	40.71	40.85	40.98	41.12	41.25	41.38	41.51	41.65	41.78	41.91	42.04	42.17	0.937
0.938	40.62	40.76	40.89	41.03	41.16	41.30	41.43	41.56	41.69	41.82	41.96	42.09	42.22	0.938
0.939	40.67	40.81	40.94	41.08	41.21	41.34	41.48	41.61	41.74	41.87	42.00	42.13	42.26	0.939
0.940	40.72	40.85	40.99	41.12	41.26	41.39	41.52	41.65	41.79	41.92	42.05	42.18	42.31	0.940
0.941	40.76	40.90	41.03	41.17	41.30	41.44	41.57	41.70	41.83	41.97	42.10	42.23	42.36	0.941
0.942	40.81	40.94	41.08	41.21	41.35	41.48	41.61	41.75	41.88	42.01	42.14	42.28	42.41	0.942
0.943	40.85	40.99	41.12	41.26	41.39	41.53	41.66	41.79	41.93	42.06	42.19	42.32	42.45	0.943
0.944	40.90	41.03	41.17	41.31	41.44	41.57	41.71	41.84	41.97	42.11	42.24	42.37	42.50	0.944
0.945	40.94	41.08	41.22	41.35	41.49	41.62	41.75	41.89	42.02	42.15	42.29	42.42	42.55	0.945
0.946	40.99	41.13	41.26	41.40	41.53	41.67	41.80	41.93	42.07	42.20	42.33	42.46	42.60	0.946
0.947	41.04	41.17	41.31	41.44	41.58	41.71	41.85	41.98	42.11	42.25	42.38	42.51	42.64	0.947
0.948	41.08	41.22	41.35	41.49	41.62	41.76	41.89	42.03	42.16	42.29	42.43	42.56	42.69	0.948
0.949	41.13	41.26	41.40	41.54	41.67	41.81	41.94	42.07	42.21	42.34	42.47	42.61	42.74	0.949
0.950	41.17	41.31	41.45	41.58	41.72	41.85	41.99	42.12	42.26	42.39	42.52	42.65	42.79	0.950
0.951	41.22	41.35	41.49	41.63	41.76	41.90	42.03	42.17	42.30	42.44	42.57	42.70	42.83	0.951
0.952	41.26	41.40	41.54	41.67	41.81	41.95	42.08	42.21	42.35	42.48	42.62	42.75	42.88	0.952
0.953	41.31	41.45	41.58	41.72	41.86	41.99	42.13	42.26	42.40	42.53	42.66	42.80	42.93	0.953
0.954	41.35	41.49	41.63	41.77	41.90	42.04	42.17	42.31	42.44	42.58	42.71	42.84	42.97	0.954
0.955	41.40	41.54	41.68	41.81	41.95	42.08	42.22	42.35	42.49	42.62	42.76	42.89	43.02	0.955
0.956	41.45	41.58	41.72	41.86	41.99	42.13	42.27	42.40	42.54	42.67	42.80	42.94	43.07	0.956
0.957	41.49	41.63	41.77	41.90	42.04	42.18	42.31	42.45	42.58	42.72	42.85	42.98	43.12	0.957
0.958	41.54	41.68	41.81	41.95	42.09	42.22	42.36	42.49	42.63	42.76	42.90	43.03	43.16	0.958
0.959	41.58	41.72	41.86	42.00	42.13	42.27	42.41	42.54	42.68	42.81	42.95	43.08	43.21	0.959
0.960	41.63	41.77	41.91	42.04	42.18	42.32	42.45	42.59	42.72	42.86	42.99	43.13	43.26	0.960
0.961	41.67	41.81	41.95	42.09	42.23	42.36	42.50	42.63	42.77	42.91	43.04	43.17	43.31	0.961
0.962	41.72	41.86	42.00	42.13	42.27	42.41	42.55	42.68	42.82	42.95	43.09	43.22	43.35	0.962
0.963	41.77	41.90	42.04	42.18	42.32	42.46	42.59	42.73	42.86	43.00	43.13	43.27	43.40	0.963
0.964	41.81	41.95	42.09	42.23	42.36	42.50	42.64	42.78	42.91	43.05	43.18	43.32	43.45	0.964
0.965	41.86	42.00	42.13	42.27	42.41	42.55	42.69	42.82	42.96	43.09	43.23	43.36	43.50	0.965
0.966	41.90	42.04	42.18	42.32	42.46	42.59	42.73	42.87	43.00	43.14	43.28	43.41	43.54	0.966
0.967	41.95	42.09	42.23	42.37	42.50	42.64	42.78	42.92	43.05	43.19	43.32	43.46	43.59	0.967
0.968	41.99	42.13	42.27	42.41	42.55	42.69	42.83	42.96	43.10	43.23	43.37	43.50	43.64	0.968
0.969	42.04	42.18	42.32	42.46	42.60	42.73	42.87	43.01	43.15	43.28	43.42	43.55	43.69	0.969
0.970	42.09	42.23	42.36	42.50	42.64	42.78	42.92	43.06	43.19	43.33	43.46	43.60	43.73	0.970
0.971	42.13	42.27	42.41	42.55	42.69	42.83	42.96	43.10	43.24	43.38	43.51	43.65	43.78	0.971
0.972	42.18	42.32	42.46	42.60	42.74	42.87	43.01	43.15	43.29	43.42	43.56	43.69	43.83	0.972
0.973	42.22	42.36	42.50	42.64	42.78	42.92	43.06	43.20	43.33	43.47	43.61	43.74	43.88	0.973
0.974	42.27	42.41	42.55	42.69	42.83	42.97	43.10	43.24	43.38	43.52	43.65	43.79	43.92	0.974
0.975	42.31	42.45	42.59	42.73	42.87	43.01	43.15	43.29	43.43	43.56	43.70	43.84	43.97	0.975
0.976	42.36	42.50	42.64	42.78	42.92	43.06	43.20	43.34	43.47	43.61	43.75	43.88	44.02	0.976
0.977	42.40	42.55	42.69	42.83	42.97	43.11	43.24	43.38	43.52	43.66	43.79	43.93	44.07	0.977
0.978	42.45	42.59	42.73	42.87	43.01	43.15	43.29	43.43	43.57	43.70	43.84	43.98	44.11	0.978
0.979	42.50	42.64	42.78	42.92	43.06	43.20	43.34	43.48	43.61	43.75	43.89	44.03	44.16	0.979

Registro horario de las variables meteorológicas de la estación CA-VMP-6

Fecha	Hora	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad de Viento (m/s)	Dirección de Viento (°)
25/01/2019	00:00	757,6	23,2	82	0,4	202,5
25/01/2019	01:00	757,2	22,8	82	0,9	270,0
25/01/2019	02:00	756,8	22,8	83	0,4	292,5
25/01/2019	03:00	756,5	22,4	84	0,4	270,0
25/01/2019	04:00	756,4	22,3	84	0,4	292,5
25/01/2019	05:00	756,8	21,9	85	0,4	270,0
25/01/2019	06:00	757,4	22,2	84	0,0	225,0
25/01/2019	07:00	757,8	22,4	84	0,9	270,0
25/01/2019	08:00	758,1	24,1	80	0,9	270,0
25/01/2019	09:00	758,2	25,0	76	0,9	180,0
25/01/2019	10:00	758,3	26,9	69	0,9	270,0
25/01/2019	11:00	757,9	28,7	64	1,3	270,0
25/01/2019	12:00	757,4	27,6	66	1,8	247,5
25/01/2019	13:00	756,9	28,3	63	2,7	270,0
25/01/2019	14:00	756,8	27,9	65	2,2	270,0
25/01/2019	15:00	756,7	26,9	68	1,8	270,0
25/01/2019	16:00	756,2	27,7	66	1,8	270,0
25/01/2019	17:00	756,6	25,9	72	2,2	270,0
25/01/2019	18:00	757,1	24,2	78	2,2	270,0
25/01/2019	19:00	757,4	23,6	79	1,8	292,5
25/01/2019	20:00	757,9	23,8	79	1,3	270,0
25/01/2019	21:00	758,7	23,6	79	0,9	292,5
25/01/2019	22:00	759,1	23,3	80	0,9	270,0
25/01/2019	23:00	758,9	22,6	83	0,4	247,5
26/01/2019	00:00	758,6	22,8	82	0,4	247,5
26/01/2019	01:00	758,2	22,7	83	0,4	202,5
26/01/2019	02:00	757,7	22,6	84	0,4	202,5
26/01/2019	03:00	757,3	22,8	82	0,4	225,0
26/01/2019	04:00	757,3	22,9	82	0,0	315,0
26/01/2019	05:00	757,3	23,2	81	0,4	247,5
26/01/2019	06:00	757,4	23,6	79	0,4	247,5
26/01/2019	07:00	757,7	23,6	79	0,4	180,0
26/01/2019	08:00	757,9	26,1	71	0,0	202,5
26/01/2019	09:00	758,2	27,3	66	0,9	202,5
26/01/2019	10:00	758,1	26,6	69	1,8	270,0
26/01/2019	11:00	757,7	28,2	64	1,3	180,0
26/01/2019	12:00	757,5	27,7	66	2,2	270,0
26/01/2019	13:00	757,3	29,1	61	2,2	270,0
26/01/2019	14:00	756,7	28,8	63	2,7	270,0
26/01/2019	15:00	756,1	30,1	55	1,8	225,0
26/01/2019	16:00	756,0	30,7	54	1,8	225,0
26/01/2019	17:00	755,7	29,4	58	2,2	180,0
26/01/2019	18:00	755,6	28,3	63	2,2	135,0
26/01/2019	19:00	755,8	25,3	73	1,8	270,0
26/01/2019	20:00	756,7	24,9	74	0,9	225,0
26/01/2019	21:00	756,9	24,7	75	1,8	202,5
26/01/2019	22:00	756,8	24,2	77	1,3	315,0
26/01/2019	23:00	757,2	24,4	75	0,4	202,5
27/01/2019	00:00	757,1	23,9	76	0,9	315,0
27/01/2019	01:00	757,0	23,4	78	0,9	270,0
27/01/2019	02:00	756,5	23,3	79	0,9	225,0
27/01/2019	03:00	756,6	23,0	81	1,3	315,0
27/01/2019	04:00	756,4	23,2	81	0,9	315,0
27/01/2019	05:00	756,4	22,9	81	0,4	292,5
27/01/2019	06:00	757,0	22,8	82	0,4	270,0
27/01/2019	07:00	757,6	22,9	82	0,4	202,5
27/01/2019	08:00	757,9	23,8	79	0,4	180,0
27/01/2019	09:00	758,2	24,9	75	0,9	270,0
27/01/2019	10:00	758,0	26,7	69	1,3	292,5
27/01/2019	11:00	758,0	27,3	67	1,8	202,5
27/01/2019	12:00	757,5	27,3	67	2,2	270,0
27/01/2019	13:00	757,1	27,7	66	2,2	202,5
27/01/2019	14:00	756,6	28,1	65	1,8	270,0
27/01/2019	15:00	756,4	27,9	65	1,8	270,0
27/01/2019	16:00	756,1	27,3	67	1,8	270,0
27/01/2019	17:00	756,1	25,9	72	1,8	180,0
27/01/2019	18:00	756,3	24,7	77	1,8	270,0
27/01/2019	19:00	756,9	24,2	78	1,3	270,0

Registro horario de las variables meteorológicas de la estación CA-VMP-6

Fecha	Hora	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad de Viento (m/s)	Dirección de Viento (°)
27/01/2019	20:00	757,1	24,3	78	0,9	270,0
27/01/2019	21:00	757,7	24,3	78	1,3	270,0
27/01/2019	22:00	758,2	24,1	79	0,9	270,0
27/01/2019	23:00	758,3	24,1	78	0,9	292,5
28/01/2019	00:00	757,9	24,4	77	0,4	292,5
28/01/2019	01:00	757,3	24,5	76	0,4	225,0
28/01/2019	02:00	756,8	23,9	78	0,9	315,0
28/01/2019	03:00	756,6	24,1	78	0,4	292,5
28/01/2019	04:00	756,3	24,2	78	0,4	292,5
28/01/2019	05:00	756,3	24,1	78	0,9	315,0
28/01/2019	06:00	757,0	24,1	77	0,9	292,5
28/01/2019	07:00	757,7	24,6	76	0,0	22,5
28/01/2019	08:00	757,8	24,9	76	0,9	247,5
28/01/2019	09:00	757,9	27,2	68	0,4	67,5
28/01/2019	10:00	758,1	28,9	64	1,3	270,0
28/01/2019	11:00	757,9	28,8	65	2,2	225,0
28/01/2019	12:00	757,9	28,4	64	1,3	225,0
28/01/2019	13:00	757,5	29,7	56	1,3	270,0
28/01/2019	14:00	757,1	29,4	57	1,8	180,0
28/01/2019	15:00	757,0	29,2	61	1,8	202,5
28/01/2019	16:00	756,9	27,7	68	1,8	270,0
28/01/2019	17:00	757,2	26,6	69	1,8	270,0
28/01/2019	18:00	757,4	25,7	73	1,8	270,0
28/01/2019	19:00	758,0	26,7	67	0,9	202,5
28/01/2019	20:00	758,5	26,7	68	0,4	225,0
28/01/2019	21:00	758,9	25,9	71	1,3	292,5
28/01/2019	22:00	759,4	25,8	72	0,9	270,0
28/01/2019	23:00	759,6	25,7	73	0,9	270,0
29/01/2019	00:00	759,2	25,3	72	0,4	247,5
29/01/2019	01:00	758,7	24,8	75	0,4	225,0
29/01/2019	02:00	758,2	24,3	78	0,4	225,0
29/01/2019	03:00	757,8	24,3	78	0,4	202,5
29/01/2019	04:00	757,7	24,5	77	0,0	225,0
29/01/2019	05:00	757,7	24,7	76	0,0	225,0
29/01/2019	06:00	757,7	25,1	75	0,0	225,0
29/01/2019	07:00	758,2	24,6	75	0,4	315,0
29/01/2019	08:00	758,6	25,3	72	0,0	67,5
29/01/2019	09:00	758,6	27,1	68	0,4	247,5
29/01/2019	10:00	758,7	28,2	65	1,8	292,5
29/01/2019	11:00	758,7	29,3	58	1,3	180,0
29/01/2019	12:00	758,6	29,1	61	1,3	180,0
29/01/2019	13:00	758,1	31,7	47	1,8	135,0
29/01/2019	14:00	757,5	32,0	45	1,8	180,0
29/01/2019	15:00	757,0	31,3	45	1,3	270,0
29/01/2019	16:00	756,9	29,9	53	2,2	180,0
29/01/2019	17:00	757,0	29,2	53	1,8	180,0
29/01/2019	18:00	757,2	28,4	55	1,3	135,0
29/01/2019	19:00	757,6	27,9	57	1,3	202,5
29/01/2019	20:00	758,0	26,9	61	0,9	315,0
29/01/2019	21:00	758,8	26,3	64	0,9	270,0
29/01/2019	22:00	759,1	26,2	64	0,9	180,0
29/01/2019	23:00	759,2	25,9	65	0,4	180,0
30/01/2019	00:00	758,8	25,7	66	0,4	270,0
30/01/2019	01:00	758,5	25,9	66	0,4	270,0
30/01/2019	02:00	758,1	25,0	69	0,4	247,5
30/01/2019	03:00	757,7	24,3	72	0,4	202,5
30/01/2019	04:00	757,3	24,3	72	0,4	292,5
30/01/2019	05:00	757,2	24,2	74	0,0	202,5
30/01/2019	06:00	757,5	23,8	76	0,4	202,5
30/01/2019	07:00	758,0	23,3	79	0,4	315,0
30/01/2019	08:00	758,3	24,2	78	0,4	225,0
30/01/2019	09:00	758,5	26,9	67	0,4	225,0
30/01/2019	10:00	758,3	26,9	68	1,8	202,5
30/01/2019	11:00	757,8	28,6	63	1,8	270,0

Registro horario de las variables meteorológicas de la estación CA-VMP-6

Fecha	Hora	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad de Viento (m/s)	Dirección de Viento (°)
30/01/2019	12:00	757,2	28,4	62	2,2	270,0
30/01/2019	13:00	756,4	31,6	50	1,8	202,5
30/01/2019	14:00	756,0	31,9	49	2,2	180,0
30/01/2019	15:00	755,6	31,1	47	2,2	180,0
30/01/2019	16:00	755,3	30,6	51	1,8	180,0
30/01/2019	17:00	755,0	29,9	56	1,8	202,5
30/01/2019	18:00	755,2	28,5	61	1,3	180,0
30/01/2019	19:00	755,9	25,1	74	2,2	270,0
30/01/2019	20:00	756,4	24,9	75	0,4	315,0
30/01/2019	21:00	756,9	24,7	77	0,9	292,5
30/01/2019	22:00	757,2	24,8	75	0,9	270,0
30/01/2019	23:00	757,4	23,9	77	0,9	315,0
31/01/2019	00:00	756,9	23,7	79	0,4	292,5
31/01/2019	01:00	756,6	23,5	81	0,0	202,5
31/01/2019	02:00	756,4	23,3	81	0,4	202,5
31/01/2019	03:00	756,4	23,6	80	0,4	292,5
31/01/2019	04:00	756,2	23,6	80	0,4	247,5
31/01/2019	05:00	756,2	23,6	80	0,0	225,0
31/01/2019	06:00	756,7	23,2	80	0,0	180,0
31/01/2019	07:00	757,5	23,6	79	0,4	247,5
31/01/2019	08:00	758,0	25,7	74	0,4	270,0
31/01/2019	09:00	758,2	27,8	68	0,9	270,0
31/01/2019	10:00	758,3	29,4	62	1,3	292,5
31/01/2019	11:00	758,3	29,9	59	1,8	202,5
31/01/2019	12:00	758,1	30,4	56	1,8	180,0

Registro horario de las variables meteorológicas de la estación CA-VMP-1

Fecha	Hora	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad de Viento (m/s)	Dirección de Viento (°)
25/01/2019	00:00	757,3	23,0	84	0,4	292,5
25/01/2019	01:00	757,0	22,8	84	0,4	270,0
25/01/2019	02:00	756,7	22,6	84	0,4	270,0
25/01/2019	03:00	756,3	22,3	84	0,4	247,5
25/01/2019	04:00	756,2	22,1	85	0,4	202,5
25/01/2019	05:00	756,5	22,1	85	0,4	225,0
25/01/2019	06:00	757,2	21,9	85	0,4	247,5
25/01/2019	07:00	757,6	22,2	86	0,4	247,5
25/01/2019	08:00	758,0	22,9	83	0,4	270,0
25/01/2019	09:00	758,1	24,5	79	0,9	270,0
25/01/2019	10:00	758,1	26,9	72	1,3	270,0
25/01/2019	11:00	757,6	28,8	66	1,3	270,0
25/01/2019	12:00	757,0	28,8	65	1,8	270,0
25/01/2019	13:00	756,7	29,3	64	2,2	270,0
25/01/2019	14:00	756,5	29,1	70	2,2	270,0
25/01/2019	15:00	756,5	27,9	73	2,2	270,0
25/01/2019	16:00	755,9	28,4	72	1,8	270,0
25/01/2019	17:00	756,3	28,1	73	1,8	270,0
25/01/2019	18:00	756,8	25,9	76	1,3	292,5
25/01/2019	19:00	757,1	24,8	77	0,9	270,0
25/01/2019	20:00	757,6	23,8	80	0,9	292,5
25/01/2019	21:00	758,4	24,1	78	0,9	292,5
25/01/2019	22:00	758,7	23,9	78	0,9	292,5
25/01/2019	23:00	758,6	23,6	79	0,9	270,0
26/01/2019	00:00	758,3	23,4	80	0,4	270,0
26/01/2019	01:00	757,9	23,5	80	0,4	270,0
26/01/2019	02:00	757,4	23,4	81	0,4	225,0
26/01/2019	03:00	757,0	23,4	80	0,0	225,0
26/01/2019	04:00	756,9	23,3	80	0,4	270,0
26/01/2019	05:00	757,0	23,5	79	0,0	270,0
26/01/2019	06:00	757,1	23,9	79	0,0	270,0
26/01/2019	07:00	757,5	24,3	77	0,4	270,0
26/01/2019	08:00	757,6	26,0	71	0,0	270,0
26/01/2019	09:00	758,0	27,7	67	0,9	157,5
26/01/2019	10:00	757,9	28,6	64	1,3	270,0
26/01/2019	11:00	757,5	29,6	63	1,3	270,0
26/01/2019	12:00	757,4	29,3	63	2,2	270,0
26/01/2019	13:00	757,2	30,1	67	2,2	292,5
26/01/2019	14:00	756,5	29,1	71	2,7	292,5
26/01/2019	15:00	756,0	29,4	69	2,2	292,5
26/01/2019	16:00	755,8	29,8	66	2,7	292,5
26/01/2019	17:00	755,6	29,8	68	2,2	292,5
26/01/2019	18:00	755,6	28,9	70	2,2	270,0
26/01/2019	19:00	755,6	25,8	76	1,8	292,5
26/01/2019	20:00	756,5	24,5	77	1,3	292,5
26/01/2019	21:00	756,9	24,5	77	1,3	292,5
26/01/2019	22:00	756,8	24,6	76	0,9	270,0
26/01/2019	23:00	757,1	24,9	75	0,4	292,5
27/01/2019	00:00	756,9	24,7	75	0,4	270,0
27/01/2019	01:00	756,8	24,4	76	0,4	270,0
27/01/2019	02:00	756,4	24,3	77	0,4	180,0
27/01/2019	03:00	756,4	23,2	81	0,9	292,5
27/01/2019	04:00	756,2	23,1	81	0,4	292,5
27/01/2019	05:00	756,3	23,2	81	0,4	292,5
27/01/2019	06:00	756,7	22,9	82	0,4	292,5
27/01/2019	07:00	757,4	23,0	82	0,4	292,5
27/01/2019	08:00	757,8	23,4	80	0,4	247,5
27/01/2019	09:00	758,0	24,2	79	0,9	292,5
27/01/2019	10:00	757,8	27,3	70	0,9	247,5
27/01/2019	11:00	757,6	27,8	68	1,8	270,0
27/01/2019	12:00	757,4	28,8	70	1,8	270,0
27/01/2019	13:00	757,0	29,1	70	1,8	270,0
27/01/2019	14:00	756,6	29,1	70	1,8	292,5
27/01/2019	15:00	756,2	29,6	69	1,8	270,0
27/01/2019	16:00	755,9	28,6	70	2,2	292,5
27/01/2019	17:00	756,1	27,2	75	1,8	270,0
27/01/2019	18:00	756,2	25,6	76	1,3	292,5
27/01/2019	19:00	756,7	25,2	77	0,9	270,0

Registro horario de las variables meteorológicas de la estación CA-VMP-1

Fecha	Hora	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad de Viento (m/s)	Dirección de Viento (°)
27/01/2019	20:00	757,0	24,6	78	0,9	292,5
27/01/2019	21:00	757,6	24,6	78	0,9	292,5
27/01/2019	22:00	758,0	24,3	79	0,9	292,5
27/01/2019	23:00	758,1	24,4	78	0,4	292,5
28/01/2019	00:00	757,8	24,6	77	0,4	292,5
28/01/2019	01:00	757,3	24,9	75	0,4	247,5
28/01/2019	02:00	756,8	24,6	76	0,4	180,0
28/01/2019	03:00	756,4	24,5	77	0,4	292,5
28/01/2019	04:00	756,1	24,4	78	0,4	247,5
28/01/2019	05:00	756,2	24,4	77	0,0	225,0
28/01/2019	06:00	756,7	24,4	77	0,4	225,0
28/01/2019	07:00	757,4	24,2	78	0,4	292,5
28/01/2019	08:00	757,6	25,7	75	0,4	225,0
28/01/2019	09:00	757,8	27,3	70	0,4	202,5
28/01/2019	10:00	757,8	30,3	62	1,3	270,0
28/01/2019	11:00	757,8	30,9	66	2,2	270,0
28/01/2019	12:00	757,8	30,0	68	1,8	270,0
28/01/2019	13:00	757,4	30,7	65	1,8	270,0
28/01/2019	14:00	756,9	30,7	65	1,8	270,0
28/01/2019	15:00	757,0	29,0	71	1,8	270,0
28/01/2019	16:00	756,9	28,9	71	1,8	270,0
28/01/2019	17:00	757,1	28,2	71	1,3	270,0
28/01/2019	18:00	757,4	26,8	75	0,9	292,5
28/01/2019	19:00	757,9	26,3	76	0,9	315,0
28/01/2019	20:00	758,4	26,1	76	0,9	315,0
28/01/2019	21:00	758,9	26,1	76	0,9	292,5
28/01/2019	22:00	759,3	25,9	76	0,9	292,5
28/01/2019	23:00	759,4	26,2	76	0,0	270,0
29/01/2019	00:00	759,1	25,6	76	0,4	180,0
29/01/2019	01:00	758,6	25,7	76	0,4	225,0
29/01/2019	02:00	758,2	25,4	77	0,4	225,0
29/01/2019	03:00	757,7	25,3	77	0,4	180,0
29/01/2019	04:00	757,6	24,9	77	0,4	225,0
29/01/2019	05:00	757,6	25,1	77	0,0	225,0
29/01/2019	06:00	757,6	25,2	77	0,0	225,0
29/01/2019	07:00	758,0	24,6	77	0,4	202,5
29/01/2019	08:00	758,4	25,4	76	0,0	202,5
29/01/2019	09:00	758,5	27,3	74	0,4	202,5
29/01/2019	10:00	758,6	28,3	71	0,9	270,0
29/01/2019	11:00	758,5	27,7	74	1,8	292,5
29/01/2019	12:00	758,5	28,1	73	2,2	292,5
29/01/2019	13:00	757,9	31,3	59	2,2	292,5
29/01/2019	14:00	757,5	32,0	54	2,2	292,5
29/01/2019	15:00	756,9	31,3	56	2,2	270,0
29/01/2019	16:00	756,7	31,6	57	1,8	270,0
29/01/2019	17:00	756,9	29,7	62	1,8	270,0
29/01/2019	18:00	757,1	27,9	67	1,3	292,5
29/01/2019	19:00	757,3	28,0	65	0,9	292,5
29/01/2019	20:00	757,9	27,7	67	0,4	270,0
29/01/2019	21:00	758,6	27,2	69	0,4	270,0
29/01/2019	22:00	759,0	26,2	72	0,9	292,5
29/01/2019	23:00	759,2	25,8	73	0,4	292,5
30/01/2019	00:00	758,7	26,1	72	0,4	315,0
30/01/2019	01:00	758,5	25,9	72	0,4	270,0
30/01/2019	02:00	758,0	25,9	73	0,4	270,0
30/01/2019	03:00	757,6	25,3	74	0,4	157,5
30/01/2019	04:00	757,2	24,8	74	0,4	157,5
30/01/2019	05:00	757,1	24,7	74	0,0	157,5
30/01/2019	06:00	757,3	25,0	75	0,0	157,5
30/01/2019	07:00	757,8	24,2	76	0,4	202,5
30/01/2019	08:00	758,1	24,7	76	0,4	180,0
30/01/2019	09:00	758,3	26,7	72	0,4	180,0
30/01/2019	10:00	758,2	29,2	67	0,9	225,0
30/01/2019	11:00	757,6	29,7	66	1,3	225,0

Registro horario de las variables meteorológicas de la estación CA-VMP-1

Fecha	Hora	Presión barométrica (mmHg)	Temperatura (°C)	Humedad relativa (%)	Velocidad de Viento (m/s)	Dirección de Viento (°)
30/01/2019	12:00	757,3	29,7	66	1,8	270,0
30/01/2019	13:00	756,4	30,2	63	1,8	292,5
30/01/2019	14:00	755,9	32,3	58	2,7	292,5
30/01/2019	15:00	755,5	31,1	60	2,7	292,5
30/01/2019	16:00	755,1	29,1	68	2,7	292,5
30/01/2019	17:00	754,7	28,0	72	3,1	292,5
30/01/2019	18:00	755,0	26,7	75	3,1	292,5
30/01/2019	19:00	755,7	25,6	75	2,2	292,5
30/01/2019	20:00	756,3	25,7	75	0,4	225,0
30/01/2019	21:00	756,8	25,3	76	0,4	270,0
30/01/2019	22:00	757,2	25,3	76	0,0	225,0
30/01/2019	23:00	757,2	24,6	76	0,9	292,5
31/01/2019	00:00	756,8	24,4	76	0,4	202,5
31/01/2019	01:00	756,5	24,2	77	0,4	202,5
31/01/2019	02:00	756,2	24,0	78	0,4	202,5
31/01/2019	03:00	756,2	23,9	78	0,4	180,0
31/01/2019	04:00	756,1	23,9	78	0,4	180,0
31/01/2019	05:00	756,1	23,9	78	0,4	247,5
31/01/2019	06:00	756,5	23,7	78	0,0	247,5
31/01/2019	07:00	757,3	23,6	78	0,4	247,5
31/01/2019	08:00	757,8	25,6	74	0,9	225,0
31/01/2019	09:00	758,2	28,2	67	0,9	292,5
31/01/2019	10:00	758,1	29,2	63	1,8	270,0
31/01/2019	11:00	758,3	29,4	68	2,2	292,5
31/01/2019	12:00	758,2	30,3	64	2,2	292,5
31/01/2019	13:00	757,8	30,4	67	2,2	292,5

ANEXO N° 4



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Certificados de calibración de los equipos

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE MUESTREADORES
DE PARTÍCULAS HIVOL**

1. Descripción del Instrumento

Equipo : Muestreador de partículas	Medición : Flujo Volumétrico
Marca : THERMO	Flujo : 1.13
Modelo : HIVOL	Rango : 1.02 to 1.24 m3/min
Serie : P9307	Resolución : 0,056 m3/min
Código patrimonial : 60226409-0007	Exactitud : ± 3.0 %
Ubicación : VENTANILLA	Procedencia : USA

2. Fecha de Verificación 13/08/2018 **Próxima Verificación**

3. Lugar de Verificación OEFA - CHORRILLOS

4. Método de Verificación La verificación se realizó según el procedimiento indicado en el manual de operación del fabricante¹.

¹OPERATIONS MANUAL - TE-6000 Series, Particulate Matter 10 Microns and less U.S. EPA Federal Reference Number RFP5-0202-141 High Volume Air Sampler

5. Trazabilidad Los resultados de la verificación tienen trazabilidad. Se utilizaron los siguientes patrones:

Descripción	Marca	Serie / Lote	Nº Certificado
VARIFLOW	TISCH	2941	2941
CALIBRADOR DE FLUJO	BGI	162605	162605

6. Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)	Temperatura (°K)	Presión Barométrica (mmHg)
20.6	293.6	757.5

7. Resultados

Calibrador	
Slope (m)	Int (b)
1.02503	-0.01620


Pto	Orificio "H2O	Qa m3/min	Muestreador "H2O	Pf mmHg	Po/Pa	Tabla de verificación m3/min	% Diferencia
1	3.75	1.19	12.00	22.40	0.970	1.179	1.09
2	3.70	1.18	14.00	26.13	0.966	1.174	0.85
3	3.62	1.17	16.10	30.05	0.960	1.166	0.46
4	3.60	1.17	18.00	33.59	0.956	1.161	0.62
5	3.50	1.15	20.80	38.82	0.949	1.152	0.01


% Diferencia: Las directrices de la EPA indican que la diferencia porcentual debe estar dentro de ± 4%. Si es mayor puede deberse a fugas presente durante la verificación y debería ser verificado nuevamente.

Cálculos
$(Qa) = 1/m * (RAIZ(H2O * (Ta/Pa)) - b)$
$(Po/Pa) = 1 - Pf/Pa$
$\% \text{ Diferencia} = (Look \ Up \ Flow - Qa) / Qa * 100$


8. Conclusión

- * Los resultados del presente documento son válidos únicamente para el objeto verificado.
- * El instrumento se encuentra en buen estado y dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.


 Técnico de calidad del aire
 Pedro Miranda Rodríguez


 Coordinador de la gestión de
 muestras y equipos ambientales
 Omar Navarro Acosta

Curva de Verificación



Handwritten signature

Certificate of Calibration

Calibration Certification Information			
Cal. Date: August 10, 2018	Rootsmeter S/N: 438320	Ta: 296	°K
Operator: Jim Tisch		Pa: 750.57	mm Hg
Calibration Model #: TE-5028A	Calibrator S/N: 2941		

Run	Vol. Init (m3)	Vol. Final (m3)	ΔVol. (m3)	ΔTime (min)	ΔP (mm Hg)	ΔH (in H2O)
1	1	2	1	1.2970	4.1	1.50
2	3	4	1	1.0070	6.7	2.50
3	5	6	1	0.9190	8.1	3.00
4	7	8	1	0.8500	9.4	3.50
5	9	10	1	0.6450	16.2	6.00

Data Tabulation					
Vstd (m3)	Qstd (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)}$ (y-axis)	Va	Qa (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)}$ (y-axis)
0.9888	0.7624	1.2212	0.9945	0.7668	0.7691
0.9854	0.9785	1.5766	0.9911	0.9842	0.9929
0.9835	1.0702	1.7271	0.9892	1.0764	1.0877
0.9818	1.1551	1.8655	0.9875	1.1617	1.1749
0.9728	1.5082	2.4425	0.9784	1.5169	1.5382
QSTD	m=	1.63696	QA	m=	1.02503
	b=	-0.02573		b=	-0.01620
	r=	1.00000		r=	1.00000

Calculations			
Vstd =	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pstd)(Tstd/Ta)$	Va =	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pa)$
Qstd =	$Vstd/\Delta Time$	Qa =	$Va/\Delta Time$
For subsequent flow rate calculations:			
Qstd =	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)} \right) - b \right)$	Qa =	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)} \right) - b \right)$

Standard Conditions	
Tstd:	298.15 °K
Pstd:	760 mm Hg
Key	
ΔH:	calibrator manometer reading (in H2O)
ΔP:	rootsmeter manometer reading (mm Hg)
Ta:	actual absolute temperature (°K)
Pa:	actual barometric pressure (mm Hg)
b:	intercept
m:	slope

RECALIBRATION
US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30.



GE Oil & Gas
 Dresser Inc.
 16240 Port Northwest Drive, Suite 100
 Houston, TX 77041
 USA
 T +1 800 521 1114 +1 832 590 2303
 F +1 800 335 5224 +1 832 590 2494

Customer Information
 Name : CROCKER COMPANY
 PO No. : 11032
 Badge No. : NONE

Date Printed : 09 15 2015
 Bill of Material 055217-172
 Model : 5M175
 Serial No. : 0438320
 Sales Order No. 213535-1
 Spec. Req. No.
 Prover Used : 50 cu. ft.
 WME :

Unit Description

5M175 SERIES B3 ROOTS METER, CEX,
 WITH CONDUIT PORT W/4' PIGTAIL

MIN STATIC TEST PRESSURE	MIN LEAK TEST PRESSURE	MAX ALLOWABLE OPER PRESSURE	TC Acc at (deg F)	Accuracy	Proof	% Error
350 psig	219 psig	175 psig				

This meter has been tested and successfully passed a Shell Pressure Test and Leak Test at the above conditions.

P R O V E R T E S T D A T A

Test Point	Flow Rate Dis Vol	% Rated Capacity	Meter Accuracy	ERROR +/- %	Diff Pressure	TC Meter Accuracy	TC Meter Proof %	ERROR +/- %
1	5006.9	100.1	100.27	0.27	1.17			
2	3722.0	74.4	99.90	-0.10	0.70			
3	2489.5	49.8	100.19	0.19	0.31			
4	1247.7	25.0	99.95	-0.05	0.09			
5	505.7	10.1	99.97	-0.03	0.02			

Above data has been determined from tests performed with air at atmospheric pressure and ambient temperature, using positive displacement bell or piston provers or sonic nozzle provers dimensionally traceable to the United States National Institute of Standards and Technology (NIST) and/or traceable to the Netherlands Measurement Institute (NMI) for volumetric flow rate.

NMI accredited laboratory no: CE-085

This meter conforms to purchaser specifications.

Test date 15-September-15 by BUSHART, DAVID

Mesa Labs 10 Park Place Butler, NJ 07405
NIST Traceable Calibration Facility, ISO 9001:2008 Registered



CERTIFICATE OF CALIBRATION - NIST TRACEABILITY

(Refer to instruction manual for further details of calibration)

tetraCal Serial Number: 162605

DATE: 26-Jul-2018

Calibration Operator: E. Albuja

Critical Venturi Flow Meter: Max Uncertainty = 0.346%
Serial Number: 1A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0001
Serial Number: 2A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0003
Serial Number: 3A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0004
Serial Number: 4A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0002

Room Temperature: +/- 0.03°C from -5°C - 70°C	Room Temperature:	21.3 °C	
Brand: Telatemp	Serial Number:	358654	
Std Cal Date	23-Oct-17	Std Cal Due Date	23-Oct-18
tetraCal:			
Ambient Temperature (set):	21.3 °C		911
Aux (filter) Temperature (set):	°C		

Barometric Pressure and Absolute Pressure

Vaisala Model PTB330(50-1100) Digital Accuracy: 0.03371%
Serial Number: C4310002
Std Cal Date 26-Mar-18 Std Cal Due Date 26-Mar-19
tetraCal:
Barometric pressure (set): 748 mm of Hg

Results of Venturi Calibration

Flow Rate (Q) vs. Pressure Drop (ΔP).

Where: Q=Lpm, ΔP = Cm of H2O

No. 1 C 5.35439 ΔP ^ 0.51955
No. 2 C 1.16605 ΔP ^ 0.52384
No. 3 C 0.21100 ΔP ^ 0.54025

Overall Uncertainty: 0.35%

Date Placed In Service _____
(To be filled in by operator upon receipt)

Recommended Recalibration Date _____
(12 months from date placed in service)

Revised: March 2016
Cal102-03T1 Rev B

To Check a Tetra Cal
 6 - 30.00 Lpm
 VER.

26-Jul-2018 E. Albuja

BP= 748 mm of Hg

3.41P

Maximum allowable error at any flow rate is .75%.

Serial No. 162605

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		TriCal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
193.73	21.3	7.60		7.65	0.73	
486.64	21.3	19.38		19.39	0.04	Average %
729.47	21.3	29.15		29.06	-0.33	0.15

To Check a Tetra Cal
 1.20 - 6.00 Lpm


BP= 748 mm of Hg

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		Tri Cal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
137.0	21.5	1.53		1.53	0.57	
341.9	21.5	3.88		3.86	-0.42	Average %
520.6	21.5	5.93		5.96	0.54	0.23

To Check a Tetra Cal
 0.10 - 1.20 Lpm

BP= 748 mm of Hg

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		TriCal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
219.15	21.7	0.397		0.399	0.50	
553.82	21.7	1.049		1.049	0.00	Average %
625.4	21.7	1.188		1.194	0.47	0.32



REGISTER YOUR PRODUCT TODAY!

Mesa Labs' BGI instruments are precision measuring instruments designed to provide highly-accurate and repeatable measurements. Recognized worldwide for their accuracy, Mesa's products are manufactured and serviced in our ISO 17025-accredited laboratory offering $\pm 0.08\%$ Scope of Accreditation for gas flow by NVLAP of NIST. Harsh environments, accidental damage, environmental factors and simple time and use can, over time, impact the calibration of any instrument. Our NIST-traceable calibrations ensure all of your data readings are accurate and repeatable. Registering your product is the first step in maintaining world-class accuracy for your BGI instrument.

Visit bgi.mesalabs.com to complete the short form that will align your instrument with our product maintenance database. Once complete, you will be able to better manage your BGI fleet by receiving timely reminders at 45 and 15 days prior to the recommended calibration date of your instrument. In addition you will receive vital calibration and firmware/hardware updates. Taking the time to register ensures your instruments warranty claim information is properly documented in Mesa's database.

We recommend annual service and calibration of your BGI instrument as a periodic quality assurance measure, as well as to provide you and your organization with a defensible audit trail of premier quality.

WHAT IS INCLUDED IN FACTORY CALIBRATION?

Maintenance of your BGI instrument is actually a full product refurbishment and calibration performed by the same experienced technicians that build the new BGI instruments. Our ISO 17025/ANSI Z-540 accreditation and documented traceability ensures our accuracy claims are met. A Mesa factory calibration includes:

- Disassembly and inspection of the instrument for wear, defect, contaminants and damage
- Full cleaning, repair and/or replacement of parts as needed
- Battery test/replacement
- Upgraded firmware and hardware
- Temperature and pressure sensor calibration if required
- Multi-point flow calibration with adjustment
- NIST-traceable calibration certificate with As-Found (pre) and As-Left (post) data
- 90-day service warranty

FACTORY CALIBRATION vs. 3RD PARTY CALIBRATION LABORATORIES

Mesa Labs is the only laboratory that can perform a BGI calibration in the US. Third party calibration laboratories cannot adjust your instrument. These other labs can only perform verifications, not calibrations and will only issue a NIST-traceable certificate that identifies the instrument falls within claimed accuracy specifications.

This means that they cannot reset calibration points, perform repairs and maintenance with authorized parts, provide hardware and firmware updates or even check and change batteries.

Please feel free to contact us with any questions or concerns at csbutler@mesalabs.com or at 973-492-8400.

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE MUESTREADORES
DE PARTÍCULAS HIVOL

1. Descripción del Instrumento

Equipo : Muestreador de partículas	Medición : Flujo Volumétrico
Marca : THERMO	Flujo : 1.13
Modelo : HIVOL	Rango : 1.02 to 1.24 m3/min
Serie : P9308	Resolución : 0,056 m3/min
Código patrimonial : 60226409-0006	Exactitud : ± 3.0 %
Ubicación : VENTANILLA	Procedencia : USA

2. Fecha de Verificación 13/08/2018 Próxima Verificación

3. Lugar de Verificación OEFA - CHORRILLOS

4. Método de Verificación La verificación se realizó según el procedimiento indicado en el manual de operación del fabricante¹.

¹OPERATIONS MANUAL - TE-6000 Series, Particulate Matter 10 Microns and less U.S. EPA Federal Reference Number RFPS-0202-141 High Volume Air Sampler

5. Trazabilidad Los resultados de la verificación tienen trazabilidad. Se utilizaron los siguientes patrones:

Descripción	Marca	Serie / Lote	Nº Certificado
VARIFLOW	TISCH	2941	2941
CALIBRADOR DE FLUJO	BGI	162605	162605

6. Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)	Temperatura (°K)	Presión Barométrica (mmHg)
20.6	293.6	757.5

7. Resultados

Calibrador	
Slope (m)	Int.(b)
1.02503	-0.01620


Pto	Orificio "H2O	Qa m3/min	Muestreador "H2O	Pf mmHg	Po/Pa	Tabla de verificación m3/min	% Diferencia
1	3.80	1.20	11.90	22.21	0.971	1.188	0.98
2	3.75	1.19	13.90	25.94	0.966	1.181	0.92
3	3.70	1.18	16.10	30.05	0.960	1.174	0.85
4	3.65	1.18	18.10	33.78	0.955	1.167	0.78
5	3.55	1.16	21.10	39.38	0.948	1.158	0.19


% Diferencia: Las directrices de la EPA indican que la diferencia porcentual debe estar dentro de ± 4%. Si es mayor puede deberse a fugas presente durante la verificación y debería ser verificado nuevamente.

Cálculos
$(Qa) = 1/m * (RAIZ(H2O * (Ta/Pa))) - b)$
$(Po/Pa) = 1 - Pf/Pa$
$\% \text{ Diferencia} = (Look \ Up \ Flow - Qa) / Qa * 100$


8. Conclusión

- * Los resultados del presente documento son válidos únicamente para el objeto verificado.
- * El instrumento se encuentra en buen estado y dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.


Técnico de calidad del aire
Pedro Miranda Rodríguez


Coordinador de la gestión de
muestras y equipos ambientales
Omar Navarro Acosta

Curva de Verificación



Handwritten signature

Certificate of Calibration

Calibration Certification Information			
Cal. Date: August 10, 2018	Rootsmeter S/N: 438320	Ta: 296	°K
Operator: Jim Tisch		Pa: 750.57	mm Hg
Calibration Model #: TE-5028A	Calibrator S/N: 2941		

Run	Vol. Init (m3)	Vol. Final (m3)	ΔVol. (m3)	ΔTime (min)	ΔP (mm Hg)	ΔH (in H2O)
1	1	2	1	1.2970	4.1	1.50
2	3	4	1	1.0070	6.7	2.50
3	5	6	1	0.9190	8.1	3.00
4	7	8	1	0.8500	9.4	3.50
5	9	10	1	0.6450	16.2	6.00

Data Tabulation					
Vstd (m3)	Qstd (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)}$ (y-axis)	Va	Qa (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)}$ (y-axis)
0.9888	0.7624	1.2212	0.9945	0.7668	0.7691
0.9854	0.9785	1.5766	0.9911	0.9842	0.9929
0.9835	1.0702	1.7271	0.9892	1.0764	1.0877
0.9818	1.1551	1.8655	0.9875	1.1617	1.1749
0.9728	1.5082	2.4425	0.9784	1.5169	1.5382
QSTD	m=	1.63696	QA	m=	1.02503
	b=	-0.02573		b=	-0.01620
	r=	1.00000		r=	1.00000

Calculations			
Vstd =	$\Delta Vol \left(\frac{Pa - \Delta P}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)$	Va =	$\Delta Vol \left(\frac{Pa - \Delta P}{Pa} \right)$
Qstd =	$Vstd / \Delta Time$	Qa =	$Va / \Delta Time$
For subsequent flow rate calculations:			
Qstd =	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)} \right) - b \right)$	Qa =	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)} \right) - b \right)$

Standard Conditions	
Tstd:	298.15 °K
Pstd:	760 mm Hg
Key	
ΔH:	calibrator manometer reading (in H2O)
ΔP:	rootsmeter manometer reading (mm Hg)
Ta:	actual absolute temperature (°K)
Pa:	actual barometric pressure (mm Hg)
b:	intercept
m:	slope

RECALIBRATION
US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30.



GE Oil & Gas
 Dresser Inc.
 16240 Port Northwest Drive, Suite 100
 Houston, TX 77041
 USA
 T +1 800 521 1114 +1 832 590 2303
 F +1 800 335 5224 +1 832 590 2494

Customer Information

Name : CROCKER COMPANY
 PO No. : 11032
 Badge No. : NONE

Date Printed : 09 15 2015
 Bill of Material 055217-172
 Model : 5M175
 Serial No. : 0438320
 Sales Order No. 213535-1
 Spec. Req. No.
 Prover Used : 50 cu. ft.
 WME :

Unit Description

5M175 SERIES B3 ROOTS METER, CEX,
 WITH CONDUIT PORT W/4' PIGTAIL

MIN STATIC TEST PRESSURE	MIN LEAK TEST PRESSURE	MAX ALLOWABLE OPER PRESSURE	TC Acc at (deg F)	Accuracy	Proof	% Error
350 psig	219 psig	175 psig				

This meter has been tested and successfully passed a Shell Pressure Test and Leak Test at the above conditions.

P R O V E R T E S T D A T A

Test Point	Flow Rate Dis Vol	% Rated Capacity	Meter Accuracy	ERROR +/- %	Diff Pressure	TC Meter Accuracy	TC Meter Proof %	ERROR +/- %
1	5006.9	100.1	100.27	0.27	1.17			
2	3722.0	74.4	99.90	-0.10	0.70			
3	2489.5	49.8	100.19	0.19	0.31			
4	1247.7	25.0	99.95	-0.05	0.09			
5	505.7	10.1	99.97	-0.03	0.02			

Above data has been determined from tests performed with air at atmospheric pressure and ambient temperature, using positive displacement bell or piston provers or sonic nozzle provers dimensionally traceable to the United States National Institute of Standards and Technology (NIST) and/or traceable to the Netherlands Measurement Institute (NMI) for volumetric flow rate.

NMI accredited laboratory no: CE-085

This meter conforms to purchaser specifications.

Test date 15-September-15 by BUSHART, DAVID

Mesa Labs 10 Park Place Butler, NJ 07405
NIST Traceable Calibration Facility, ISO 9001:2008 Registered



CERTIFICATE OF CALIBRATION - NIST TRACEABILITY

(Refer to instruction manual for further details of calibration)

tetraCal Serial Number: 162605

DATE: 26-Jul-2018

Calibration Operator: E. Albuja

Critical Venturi Flow Meter: Max Uncertainty = 0.346%
Serial Number: 1A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0001
Serial Number: 2A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0003
Serial Number: 3A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0004
Serial Number: 4A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0002

Room Temperature: +/- 0.03°C from -5°C - 70°C Room Temperature: 21.3 °C
Brand: Telatemp Serial Number: 358654
Std Cal Date 23-Oct-17 Std Cal Due Date 23-Oct-18
tetraCal:
Ambient Temperature (set): 21.3 °C 911
Aux (filter) Temperature (set): °C

Barometric Pressure and Absolute Pressure
Vaisala Model PTB330(50-1100) Digital Accuracy: 0.03371%
Serial Number: C4310002
Std Cal Date 26-Mar-18 Std Cal Due Date 26-Mar-19
tetraCal:
Barometric pressure (set): 748 mm of Hg

Results of Venturi Calibration

Flow Rate (Q) vs. Pressure Drop (ΔP).

Where: Q=Lpm, ΔP = Cm of H2O

No. 1 C 5.35439 ΔP ^ 0.51955
No. 2 C 1.16605 ΔP ^ 0.52384
No. 3 C 0.21100 ΔP ^ 0.54025

Overall Uncertainty: 0.35%

Date Placed In Service _____
(To be filled in by operator upon receipt)

Recommended Recalibration Date _____
(12 months from date placed in service)

Revised: March 2016
Cal102-03T1 Rev B

To Check a Tetra Cal
 6 - 30.00 Lpm
 VER.

26-Jul-2018 E. Albuja

BP= 748 mm of Hg

3.41P

Maximum allowable error at any flow rate is .75%.

Serial No. 162605

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		TriCal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
193.73	21.3	7.60		7.65	0.73	
486.64	21.3	19.38		19.39	0.04	Average %
729.47	21.3	29.15		29.06	-0.33	0.15

To Check a Tetra Cal
 1.20 - 6.00 Lpm

BP= 748 mm of Hg

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		Tri Cal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
137.0	21.5	1.53		1.53	0.57	
341.9	21.5	3.88		3.86	-0.42	Average %
520.6	21.5	5.93		5.96	0.54	0.23

To Check a Tetra Cal
 0.10 - 1.20 Lpm

BP= 748 mm of Hg

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		TriCal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
219.15	21.7	0.397		0.399	0.50	
553.82	21.7	1.049		1.049	0.00	Average %
625.4	21.7	1.188		1.194	0.47	0.32



REGISTER YOUR PRODUCT TODAY!

Mesa Labs' BGI instruments are precision measuring instruments designed to provide highly-accurate and repeatable measurements. Recognized worldwide for their accuracy, Mesa's products are manufactured and serviced in our ISO 17025-accredited laboratory offering $\pm 0.08\%$ Scope of Accreditation for gas flow by NVLAP of NIST. Harsh environments, accidental damage, environmental factors and simple time and use can, over time, impact the calibration of any instrument. Our NIST-traceable calibrations ensure all of your data readings are accurate and repeatable. Registering your product is the first step in maintaining world-class accuracy for your BGI instrument.

Visit bgi.mesalabs.com to complete the short form that will align your instrument with our product maintenance database. Once complete, you will be able to better manage your BGI fleet by receiving timely reminders at 45 and 15 days prior to the recommended calibration date of your instrument. In addition you will receive vital calibration and firmware/hardware updates. Taking the time to register ensures your instruments warranty claim information is properly documented in Mesa's database.

We recommend annual service and calibration of your BGI instrument as a periodic quality assurance measure, as well as to provide you and your organization with a defensible audit trail of premier quality.

WHAT IS INCLUDED IN FACTORY CALIBRATION?

Maintenance of your BGI instrument is actually a full product refurbishment and calibration performed by the same experienced technicians that build the new BGI instruments. Our ISO 17025/ANSI Z-540 accreditation and documented traceability ensures our accuracy claims are met. A Mesa factory calibration includes:

- Disassembly and inspection of the instrument for wear, defect, contaminants and damage
- Full cleaning, repair and/or replacement of parts as needed
- Battery test/replacement
- Upgraded firmware and hardware
- Temperature and pressure sensor calibration if required
- Multi-point flow calibration with adjustment
- NIST-traceable calibration certificate with As-Found (pre) and As-Left (post) data
- 90-day service warranty

FACTORY CALIBRATION vs. 3RD PARTY CALIBRATION LABORATORIES

Mesa Labs is the only laboratory that can perform a BGI calibration in the US. Third party calibration laboratories cannot adjust your instrument. These other labs can only perform verifications, not calibrations and will only issue a NIST-traceable certificate that identifies the instrument falls within claimed accuracy specifications.

This means that they cannot reset calibration points, perform repairs and maintenance with authorized parts, provide hardware and firmware updates or even check and change batteries.

Please feel free to contact us with any questions or concerns at csbutler@mesalabs.com or at 973-492-8400.

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE MUESTREADORES
DE PARTÍCULAS HIVOL

1. Descripción del Instrumento

Equipo : Muestreador de partículas	Medición : Flujo Volumétrico
Marca : THERMO	Flujo : 1.13
Modelo : HIVOL	Rango : 1.02 to 1.24 m3/min
Serie : P9309	Resolución : 0,056 m3/min
Código patrimonial : 60226409-0013	Exactitud : ± 3.0 %
Ubicación : VENTANILLA	Procedencia : USA

2. Fecha de Verificación 13/08/2018 Próxima Verificación

3. Lugar de Verificación OEFA - CHORRILLOS

4. Método de Verificación La verificación se realizó según el procedimiento indicado en el manual de operación del fabricante¹.

¹OPERATIONS MANUAL - TE-6000 Series, Particulate Matter 10 Microns and less U.S. EPA Federal Reference Number RFPS-0202-141 High Volume Air Sampler

5. Trazabilidad Los resultados de la verificación tienen trazabilidad. Se utilizaron los siguientes patrones:

Descripción	Marca	Serie / Lote	Nº Certificado
VARIFLOW	TISCH	2941	2941
CALIBRADOR DE FLUJO	BGI	162605	162605

6. Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)	Temperatura (°K)	Presión Barométrica (mmHg)
20.6	293.6	757.5

7. Resultados

Calibrador	
Slope (m)	Int (b)
1.02503	-0.01620

Pto	Orificio "H2O	Qa m3/min	Muestreador "H2O	Pf mmHg	Po/Pa	Tabla de verificación m3/min	% Diferencia
1	3.75	1.19	12.30	22.96	0.970	1.179	1.09
2	3.70	1.18	14.40	26.87	0.965	1.175	0.77
3	3.65	1.18	16.30	30.42	0.960	1.166	0.87
4	3.60	1.17	18.30	34.15	0.955	1.160	0.70
5	3.52	1.16	20.60	38.45	0.949	1.152	0.29

% Diferencia: Las directrices de la EPA indican que la diferencia porcentual debe estar dentro de ± 4%. Si es mayor puede deberse a fugas presente durante la verificación y debería ser verificado nuevamente.

Cálculos
$(Qa) = 1/m*(RAIZ(H2O*(Ta/Pa))-b)$
$(Po/Pa) = 1-Pf/Pa$
$\% Diferencia = (Look Up Flow - Qa)/Qa*100$

8. Conclusión

- * Los resultados del presente documento son válidos únicamente para el objeto verificado.
- * El instrumento se encuentra en buen estado y dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.




Técnico de calidad del aire
Pedro Miranda Rodríguez



Coordinador de la gestión de
muestras y equipos ambientales
Omar Navarro Acosta

Curva de Verificación



[Handwritten signature]

Certificate of Calibration

Calibration Certification Information			
Cal. Date: August 10, 2018	Rootsmeter S/N: 438320	Ta: 296	°K
Operator: Jim Tisch		Pa: 750.57	mm Hg
Calibration Model #: TE-5028A	Calibrator S/N: 2941		

Run	Vol. Init (m3)	Vol. Final (m3)	ΔVol. (m3)	ΔTime (min)	ΔP (mm Hg)	ΔH (in H2O)
1	1	2	1	1.2970	4.1	1.50
2	3	4	1	1.0070	6.7	2.50
3	5	6	1	0.9190	8.1	3.00
4	7	8	1	0.8500	9.4	3.50
5	9	10	1	0.6450	16.2	6.00

Data Tabulation					
Vstd (m3)	Qstd (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)}$ (y-axis)	Va	Qa (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)}$ (y-axis)
0.9888	0.7624	1.2212	0.9945	0.7668	0.7691
0.9854	0.9785	1.5766	0.9911	0.9842	0.9929
0.9835	1.0702	1.7271	0.9892	1.0764	1.0877
0.9818	1.1551	1.8655	0.9875	1.1617	1.1749
0.9728	1.5082	2.4425	0.9784	1.5169	1.5382
QSTD	m=	1.63696	QA	m=	1.02503
	b=	-0.02573		b=	-0.01620
	r=	1.00000		r=	1.00000

Calculations			
Vstd =	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pstd)(Tstd/Ta)$	Va =	$\Delta Vol((Pa-\Delta P)/Pa)$
Qstd =	$Vstd/\Delta Time$	Qa =	$Va/\Delta Time$
For subsequent flow rate calculations:			
Qstd =	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)} \right) - b \right)$	Qa =	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)} \right) - b \right)$

Standard Conditions	
Tstd:	298.15 °K
Pstd:	760 mm Hg
Key	
ΔH:	calibrator manometer reading (in H2O)
ΔP:	rootsmeter manometer reading (mm Hg)
Ta:	actual absolute temperature (°K)
Pa:	actual barometric pressure (mm Hg)
b:	intercept
m:	slope

RECALIBRATION
US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30.



GE Oil & Gas
 Dresser Inc.
 16240 Port Northwest Drive, Suite 100
 Houston, TX 77041
 USA
 T +1 800 521 1114 +1 832 590 2303
 F +1 800 335 5224 +1 832 590 2494

Customer Information

Name : CROCKER COMPANY
 PO No. : 11032
 Badge No. : NONE

Date Printed : 09 15 2015
 Bill of Material 055217-172
 Model : 5M175
 Serial No. : 0438320
 Sales Order No. 213535-1
 Spec. Req. No.
 Prover Used : 50 cu. ft.
 WME :

Unit Description

5M175 SERIES B3 ROOTS METER, CEX,
 WITH CONDUIT PORT W/4' PIGTAIL

MIN STATIC TEST PRESSURE	MIN LEAK TEST PRESSURE	MAX ALLOWABLE OPER PRESSURE	TC Acc at (deg F)	Accuracy	Proof	% Error
350 psig	219 psig	175 psig				

This meter has been tested and successfully passed a Shell Pressure Test and Leak Test at the above conditions.

P R O V E R T E S T D A T A

Test Point	Flow Rate Dis Vol	% Rated Capacity	Meter Accuracy	ERROR +/- %	Diff Pressure	TC Meter Accuracy	TC Meter Proof %	ERROR +/- %
1	5006.9	100.1	100.27	0.27	1.17			
2	3722.0	74.4	99.90	-0.10	0.70			
3	2489.5	49.8	100.19	0.19	0.31			
4	1247.7	25.0	99.95	-0.05	0.09			
5	505.7	10.1	99.97	-0.03	0.02			

Above data has been determined from tests performed with air at atmospheric pressure and ambient temperature, using positive displacement bell or piston provers or sonic nozzle provers dimensionally traceable to the United States National Institute of Standards and Technology (NIST) and/or traceable to the Netherlands Measurement Institute (NMI) for volumetric flow rate.

NMI accredited laboratory no: CE-085

This meter conforms to purchaser specifications.

Test date 15-September-15 by BUSHART, DAVID

Mesa Labs 10 Park Place Butler, NJ 07405
NIST Traceable Calibration Facility, ISO 9001:2008 Registered



CERTIFICATE OF CALIBRATION - NIST TRACEABILITY

(Refer to instruction manual for further details of calibration)

tetraCal Serial Number: 162605

DATE: 26-Jul-2018

Calibration Operator: E. Albuja

Critical Venturi Flow Meter: Max Uncertainty = 0.346%
Serial Number: 1A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0001
Serial Number: 2A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0003
Serial Number: 3A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0004
Serial Number: 4A CEESI NVLAP NIST Data File 07BGI-0002

Room Temperature: +/- 0.03°C from -5°C - 70°C Room Temperature: 21.3 °C
Brand: Telatemp Serial Number: 358654
Std Cal Date 23-Oct-17 Std Cal Due Date 23-Oct-18
tetraCal:
Ambient Temperature (set): 21.3 °C 911
Aux (filter) Temperature (set): °C

Barometric Pressure and Absolute Pressure
Vaisala Model PTB330(50-1100) Digital Accuracy: 0.03371%
Serial Number: C4310002
Std Cal Date 26-Mar-18 Std Cal Due Date 26-Mar-19
tetraCal:
Barometric pressure (set): 748 mm of Hg

Results of Venturi Calibration

Flow Rate (Q) vs. Pressure Drop (ΔP).

Where: Q=Lpm, ΔP = Cm of H2O

No. 1 C 5.35439 ΔP ^ 0.51955
No. 2 C 1.16605 ΔP ^ 0.52384
No. 3 C 0.21100 ΔP ^ 0.54025

Overall Uncertainty: 0.35%

Date Placed In Service _____
(To be filled in by operator upon receipt)

Recommended Recalibration Date _____
(12 months from date placed in service)

Revised: March 2016
Cal102-03T1 Rev B

To Check a Tetra Cal
6 - 30.00 Lpm
VER.

26-Jul-2018 E. Albuja

BP= 748 mm of Hg

3.41P

Maximum allowable error at any flow rate is .75%.

Serial No. 162605

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		TriCal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
193.73	21.3	7.60		7.65	0.73	
486.64	21.3	19.38		19.39	0.04	Average %
729.47	21.3	29.15		29.06	-0.33	0.15

To Check a Tetra Cal
1.20 - 6.00 Lpm

BP= 748 mm of Hg

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		Tri Cal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
137.0	21.5	1.53		1.53	0.57	
341.9	21.5	3.88		3.86	-0.42	Average %
520.6	21.5	5.93		5.96	0.54	0.23

To Check a Tetra Cal
0.10 - 1.20 Lpm

BP= 748 mm of Hg

Reading		CV				
Abs. P		Qa		Qa		
Crit. Vent.	Room	Flow		TriCal	% Error	
mm of Hg	TEMP	Lpm		Indicated		
219.15	21.7	0.397		0.399	0.50	
553.82	21.7	1.049		1.049	0.00	Average %
625.4	21.7	1.188		1.194	0.47	0.32



REGISTER YOUR PRODUCT TODAY!

Mesa Labs' BGI instruments are precision measuring instruments designed to provide highly-accurate and repeatable measurements. Recognized worldwide for their accuracy, Mesa's products are manufactured and serviced in our ISO 17025-accredited laboratory offering $\pm 0.08\%$ Scope of Accreditation for gas flow by NVLAP of NIST. Harsh environments, accidental damage, environmental factors and simple time and use can, over time, impact the calibration of any instrument. Our NIST-traceable calibrations ensure all of your data readings are accurate and repeatable. Registering your product is the first step in maintaining world-class accuracy for your BGI instrument.

Visit bgi.mesalabs.com to complete the short form that will align your instrument with our product maintenance database. Once complete, you will be able to better manage your BGI fleet by receiving timely reminders at 45 and 15 days prior to the recommended calibration date of your instrument. In addition you will receive vital calibration and firmware/hardware updates. Taking the time to register ensures your instruments warranty claim information is properly documented in Mesa's database.

We recommend annual service and calibration of your BGI instrument as a periodic quality assurance measure, as well as to provide you and your organization with a defensible audit trail of premier quality.

WHAT IS INCLUDED IN FACTORY CALIBRATION?

Maintenance of your BGI instrument is actually a full product refurbishment and calibration performed by the same experienced technicians that build the new BGI instruments. Our ISO 17025/ANSI Z-540 accreditation and documented traceability ensures our accuracy claims are met. A Mesa factory calibration includes:

- Disassembly and inspection of the instrument for wear, defect, contaminants and damage
- Full cleaning, repair and/or replacement of parts as needed
- Battery test/replacement
- Upgraded firmware and hardware
- Temperature and pressure sensor calibration if required
- Multi-point flow calibration with adjustment
- NIST-traceable calibration certificate with As-Found (pre) and As-Left (post) data
- 90-day service warranty

FACTORY CALIBRATION vs. 3RD PARTY CALIBRATION LABORATORIES

Mesa Labs is the only laboratory that can perform a BGI calibration in the US. Third party calibration laboratories cannot adjust your instrument. These other labs can only perform verifications, not calibrations and will only issue a NIST-traceable certificate that identifies the instrument falls within claimed accuracy specifications.

This means that they cannot reset calibration points, perform repairs and maintenance with authorized parts, provide hardware and firmware updates or even check and change batteries.

Please feel free to contact us with any questions or concerns at csbutler@mesalabs.com or at 973-492-8400.

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE MUESTREADORES
DE PARTÍCULAS HIVOL

1. Descripción del Instrumento

Equipo : Muestreador de partículas	Medición : Flujo Volumétrico
Marca : THERMO	Flujo : 1.13
Modelo : HIVOL	Rango : 1.02 to 1.24 m3/min
Serie : P9328	Resolución : 0,056 m3/min
Código patrimonial : 60226409-0014	Exactitud : ± 3.0 %
Ubicación : Cerro de Pasco	Procedencia : USA

2. Fecha de Verificación 10/08/2018

Próxima Verificación

3. Lugar de Verificación Cerro de Pasco

4. Método de Verificación La verificación se realizó según el procedimiento indicado en el manual de operación del fabricante¹.

¹OPERATIONS MANUAL - TE-6000 Series, Particulate Matter 10 Microns and less U.S. EPA Federal Reference Number RFP5-0202-141 High Volume Air Sampler

5. Trazabilidad Los resultados de la verificación tienen trazabilidad. Se utilizaron los siguientes patrones:

Descripción	Marca	Serie / Lote	Nº Certificado
VARIFLOW	TISCH	2974	2974
PATRÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA	CHINOOK ENGINEERING	C100207	LF-2282018

6. Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)	Temperatura (°K)	Presión Barométrica (mmHg)
18.0	291.0	459.9

7. Resultados

Calibrador	
Slope (m)	Int (b)
1.01646	-0.00760

Pto	Orificio "H2O	Qa m3/min	Muestreador "H2O	Pf mmHg	Po/Pa	Tabla de verificación m3/m in	% Diferencia
1	2.20	1.17	5.10	9.52	0.979	1.192	-2.04
2	2.25	1.18	7.10	13.25	0.971	1.181	0.03
3	2.30	1.19	9.10	16.98	0.963	1.171	1.95
4	2.33	1.20	11.20	20.90	0.955	1.161	3.41
5	2.33	1.20	12.00	22.40	0.951	1.156	3.83

% Diferencia: Las directrices de la EPA indican que la diferencia porcentual debe estar dentro de ± 4%. Si es mayor puede deberse a fugas presente durante la verificación y debería ser verificado nuevamente.


Cálculos
$(Qa) = 1/m * (RAIZ(H2O * (Ta/Pa)) - b)$ $(Po/Pa) = 1 - Pf/Pa$ $\% \text{ Diferencia} = (Look Up Flow - Qa)/Qa * 100$

8. Conclusión

- * Los resultados del presente documento son válidos únicamente para el objeto verificado.
- * El instrumento se encuentra en buen estado y dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.




Técnico de calidad del aire
Pedro Miranda Rodríguez



Coordinador de la gestión de
muestras y equipos ambientales
Omar Navarro Acosta

Curva de Verificación



[Handwritten signature]

Certificate of Calibration

Calibration Certification Information			
Cal. Date: August 10, 2018	Rootsmeter S/N: 438320	Ta: 296 °K	
Operator: Jim Tisch		Pa: 750.57 mm Hg	
Calibration Model #: TE-5028A	Calibrator S/N: 2974		

Run	Vol. Init (m3)	Vol. Final (m3)	ΔVol. (m3)	ΔTime (min)	ΔP (mm Hg)	ΔH (in H2O)
1	1	2	1	1.2980	4.1	1.50
2	3	4	1	1.0090	6.8	2.50
3	5	6	1	0.9210	8.2	3.00
4	7	8	1	0.8460	9.6	3.50
5	9	10	1	0.6430	16.5	6.00

Data Tabulation						
Vstd (m3)	Qstd (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)}$ (y-axis)	Va	Qa (x-axis)	$\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)}$ (y-axis)	
0.9888	0.7618	1.2212	0.9945	0.7662	0.7691	
0.9853	0.9765	1.5766	0.9909	0.9821	0.9929	
0.9834	1.0678	1.7271	0.9891	1.0739	1.0877	
0.9815	1.1602	1.8655	0.9872	1.1669	1.1749	
0.9724	1.5123	2.4425	0.9780	1.5210	1.5382	
QSTD	m=	1.62327	QA	m=	1.01646	
	b=	-0.01207		b=	-0.00760	
	r=	0.99994		r=	0.99994	

Calculations			
Vstd=	$\Delta Vol \left(\frac{Pa - \Delta P}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)$	Va=	$\Delta Vol \left(\frac{Pa - \Delta P}{Pa} \right)$
Qstd=	Vstd/ΔTime	Qa=	Va/ΔTime
For subsequent flow rate calculations:			
Qstd=	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(\frac{Pa}{Pstd} \right) \left(\frac{Tstd}{Ta} \right)} \right) - b \right)$	Qa=	$1/m \left(\left(\sqrt{\Delta H \left(Ta/Pa \right)} \right) - b \right)$

Standard Conditions	
Tstd:	298.15 °K
Pstd:	760 mm Hg
Key	
ΔH: calibrator manometer reading (in H2O)	
ΔP: rootsmeter manometer reading (mm Hg)	
Ta: actual absolute temperature (°K)	
Pa: actual barometric pressure (mm Hg)	
b: intercept	
m: slope	

RECALIBRATION
US EPA recommends annual recalibration per 1998 40 Code of Federal Regulations Part 50 to 51, Appendix B to Part 50, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere, 9.2.17, page 30.



GE Oil & Gas
 Dresser Inc.
 16240 Port Northwest Drive, Suite 100
 Houston, TX 77041
 USA
 T +1 800 521 1114 +1 832 590 2303
 F +1 800 335 5224 +1 832 590 2494

Customer Information

Name : CROCKER COMPANY
 PO No. : 11032
 Badge No. : NONE

Date Printed : 09 15 2015
 Bill of Material 055217-172
 Model : 5M175
 Serial No. : 0438320
 Sales Order No. 213535-1
 Spec. Req. No.
 Prover Used : 50 cu. ft.
 WME :

Unit Description

5M175 SERIES B3 ROOTS METER, CEX,
 WITH CONDUIT PORT W/4' PIGTAIL

MIN STATIC TEST PRESSURE	MIN LEAK TEST PRESSURE	MAX ALLOWABLE OPER PRESSURE	TC Acc at (deg F)	Accuracy	Proof	% Error
350 psig	219 psig	175 psig				

This meter has been tested and successfully passed a Shell Pressure Test and Leak Test at the above conditions.

P R O V E R T E S T D A T A

Test Point	Flow Rate Dis Vol	% Rated Capacity	Meter Accuracy	ERROR +/- %	Diff Pressure	TC Meter Accuracy	TC Meter Proof %	ERROR +/- %
1	5006.9	100.1	100.27	0.27	1.17			
2	3722.0	74.4	99.90	-0.10	0.70			
3	2489.5	49.8	100.19	0.19	0.31			
4	1247.7	25.0	99.95	-0.05	0.09			
5	505.7	10.1	99.97	-0.03	0.02			

Above data has been determined from tests performed with air at atmospheric pressure and ambient temperature, using positive displacement bell or piston provers or sonic nozzle provers dimensionally traceable to the United States National Institute of Standards and Technology (NIST) and/or traceable to the Netherlands Measurement Institute (NMI) for volumetric flow rate.

NMI accredited laboratory no: CE-085

This meter conforms to purchaser specifications.

Test date 15-September-15 by BUSHART, DAVID

1. **Cliente** : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2. **Dirección** : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María
3. **Datos del Instrumento**
- | | |
|---|---|
| Instrumento de medición : Medidor de flujo digital | Intervalo de indicación : 0,9 L/min a 19,0 L/min |
| Marca : Chinook Engineering | Serie unidad de control : C100207 |
| Modelo : Streamline Pro - M | Resolución : 0,01 L/min |
| Código Interno : No indica | Precisión (±) : 1,2% de la escala completa (*) |
4. **Lugar de Calibración** : Laboratorio de flujo de aire - Green Group PE S.A.C.
5. **Fecha de Calibración** : 2018-07-31
6. **Condiciones Ambientales** :

	Temperatura (°C)	Humedad relativa (% hr)	Presión atmosférica (mbar)
Inicial	20,0	70,8	1000,8
Final	20,1	71,2	1000,8

7. **Trazabilidad**

Patrón	Código Interno	Nº de Certificado	F. Vencimiento
Medidor de flujo	GGP-66	193151	2018-10-27

8. **Método de Calibración.**

La calibración se realizó por comparación del instrumento con patrones trazables según "PCG-005 Procedimiento para la Calibración de Medidores de Flujo - Green Group"

9. **Resultado de Medición.**

Patrón (L/min)	Instrumento (L/min)	Corrección (L/min)	Incertidumbre (L/min)
1,585	1,64	-0,055	0,009
4,663	4,40	0,263	0,014
10,263	9,74	0,523	0,032
16,679	14,92	1,759	0,046
18,708	16,32	2,388	0,051

Verificación	Patrón	Instrumento	Corrección
	T (°C)	19,7	19,5
Presión (mmHg)	750,7	749,0	1,7


10. **Observaciones:**

- a) El número M100207 está grabado en la unidad de medida.
(*) Dato tomado del manual del instrumento.

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-07-31



Enzo Barrera Zavala
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.



NVLAP Lab Code 200661-0

Calibration Certificate

Certificate No. 193151
Product 200-510H Defender 510 High Flow
Serial No. 132229
Cal. Date 27-Oct-2017

Sold To: Green Group PE SAC
Av. Aviacion N 4210
Surquillo - Lima, Peru

All calibrations are performed at Mesa Laboratories, Inc., 10 Park Place, Butler, NJ, 07405, an ISO 17025:2005 accredited laboratory through NVLAP of NIST. This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory. Results only relate to the items calibrated. This report must not be used to claim product certification, approval, or endorsement by NVLAP, NIST, or any agency of the Federal Government.

As Received Calibration Data

Technician	Sonia Otero		Lab. Pressure	746 mmHg
			Lab. Temperature	22.2 °C
Instrument Reading	Lab Standard Reading	Deviation	Allowable Deviation	As Received
25008 ccm	25058.5 ccm	-0.2%	1.00%	In Tolerance
5018.1 ccm	5006.7 ccm	0.23%	1.00%	In Tolerance
1509.1 ccm	1503.45 ccm	0.38%	1.00%	In tolerance

Mesa Laboratories Standards Used

Description	Standard Serial Number	Calibration Date	Calibration Due Date
ML 500-44	113762	26-Apr-2017	26-Apr-2018



NVLAP Lab Code 200661-0

As Shipped Calibration Data

Certificate No	193151	Lab. Pressure	754 mmHg	
Technician	Sonia Otero	Lab. Temperature	22.5 °C	
Instrument Reading	Lab Standard Reading	Deviation	Allowable Deviation	As Shipped
25622.1 ccm	25705.4 ccm	-0.32%	1.00%	In Tolerance
5130.66 ccm	5126.42 ccm	0.08%	1.00%	In Tolerance
1567.6 ccm	1563.54 ccm	0.26%	1.00%	In Tolerance

Mesa Laboratories Standards Used

Description	Standard Serial Number	Calibration Date	Calibration Due Date
ML-500-44	113761	27-Feb-2017	27-Feb-2018

Calibration Notes

The expanded uncertainty of flow has a coverage factor of $k = 2$ for a confidence interval of approximately 95%.

Flow testing is in accordance with our test number PR17-13 with an expanded uncertainty of 0.27% using high-purity nitrogen or filtered laboratory air.

Traceability to the International System of Units (SI) is verified by accreditation to ISO/IEC 17025 by NVLAP under NVLAP Code 200661-0.

Technician Notes:

Mohammed Aziz
Director of Engineering
Mesa Laboratories, Inc., Butler, NJ

1. Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2. Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María
3. Datos del Instrumento
- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Instrumento de medición | : Muestreador de Partículas | Flujo de Trabajo | : 16,67 L/min |
| Marca | : BGI | Serie | : 2085 |
| Modelo | : PQ 200 | Resolución | : 0,01 L/min |
| Código Interno | : 60226408-0006 | Precisión (±) | : 5% del valor seteado * |
4. Lugar de Calibración : Laboratorio de flujo de aire - Green Group PE S.A.C.
5. Fecha de Calibración : 2018-07-30
6. Condiciones Ambientales :

	Temperatura (°C)	Humedad relativa (% h.r)	Presión atmosférica (mbar)
Inicial	20,3	71,8	1002,1
Final	20,4	70,2	1001,2

7. Patrones de referencia.

Patrón	Código Interno	Nº Certificado	F. Vencimiento
Medidor de flujo	GGP-05	193152	2018-10-27

8. Método de Calibración.

La calibración se realizó por comparación del instrumento con patrones trazables según "PCG-005 Procedimiento para la Calibración de Medidores de Flujo - Green Group"

9. Resultado de Medición.

Patrón (L/min)	Instrumento (L/min)	Corrección (L/min)	Incertidumbre (L/min)
16,701	16,67	0,031	0,046

Verificación	Patrón		
	T (°C)	Instrumento	Corrección
	20,7	20,7	0,0
	Presión (mmHg)	753,3	753
			0,3

10. Observaciones:

- a) Para la calibración se utilizó el impactador PM2.5 con S/N 190514-66
*) Dato tomado del manual del instrumento.

- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k=2$ de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y filtro adecuado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del instrumento
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-07-31



Enzo Barrera Zavala
Jefe de Laboratorio de Calibración
GREEN GROUP PE S.A.C.

ANEXO N° 5



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Cadenas de custodia



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

www.oefa.gob.pe
Dirección de Evaluación

Av. Faustino Sánchez Carrión
N° 603, 607 y 615
Jesús María - Lima, Perú
Teléf.: (511) 204 9900

CERTIMIN S.A. V.O.B. FECHA
RECEPCIÓN 1 : 19/02/01
RECEPCIÓN 2 : 1-1-

[Signature]

P19-0798
 FEB1037.R19

Cadena de custodia de calidad de aire
 CUC: 007-1-2019-401 RS N°: 86-2019

DATOS GENERALES: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
 Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
 Person de contacto: Mareliá Alata / Ronald Rodríguez
 Teléfono/Arexo: 936340841 / 980775526
 Correo Electrónico: marelia.alata.alvarez@gmail.com / ronald.rodriguez.rodriguez2@gmail.com
 Referencia: marelia.alata.alvarez@gmail.com / ronald.rodriguez.rodriguez2@gmail.com

DATOS DEL MUESTREO: Distrito: Ventanilla y M. Perú Provincia: Constitucional del Callao Departamento: -

DATOS DEL ENVÍO: Enviado por: - Fecha: - Hora: -
 Medio de Envío: Aerolínea Agencia
 T. Privado Otro

CÓDIGO DE LABORATORIO DE MUESTREO	INICIO		FINAL		PM 10 (1)	Metales (1)	PARÁMETROS (Marcar con "X")	CÓDIGO DE FILTRO		
	FECHA (DD/MM/AA)	HORA	FECHA (DD/MM/AA)	HORA				PM 10	PM 2,5	OTROS
CA-VMP-1	25/01/2019	15:42	26/01/2019	14:47	X	X	0016A, R19	-	-	-
CA-VMP-1	26/01/2019	14:56	27/01/2019	14:01	X	X	0020A, R19	-	-	-
CA-VMP-1	27/01/2019	14:10	28/01/2019	13:35	X	X	0024A, R19	-	-	-
CA-VMP-1	28/01/2019	13:45	29/01/2019	12:55	X	X	0028A, R19	-	-	-
CA-VMP-1	29/01/2019	13:00	30/01/2019	13:40	X	X	1064A, R18	-	-	-
CA-VMP-1	30/01/2019	13:47	31/01/2019	13:05	X	X	1068A, R18	-	-	-
CA-VMP-2	25/01/2019	13:44	26/01/2019	13:17	X	X	0014A, R19	-	-	-
CA-VMP-2	26/01/2019	13:28	27/01/2019	12:33	X	X	0018A, R19	-	-	-
CA-VMP-2	27/01/2019	12:47	28/01/2019	12:03	X	X	0022A, R19	-	-	-
CA-VMP-2	28/01/2019	12:16	29/01/2019	11:36	X	X	0026A, R19	-	-	-
CA-VMP-2	29/01/2019	11:49	30/01/2019	12:34	X	X	0810A, R18	-	-	-
CA-VMP-2	30/01/2019	12:48	31/01/2019	11:53	X	X	1066A, R18	-	-	-

CERTIMIN S.A.
Recepcion Ambiental
 01 FEB 2019
 14:03
 14:03

OBSERVACIONES GENERALES
 (1) Alto volumen

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS (Marcar con "X")
 Humedad Velocidad/Dirección
 Temperatura Radiación
 Presión Precipitación

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS SOLUCIONES CAPTADORAS

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: -
 Hora de Recepción: -
 Recibido por: -
 Firma: -

RESPONSABLE 1 Ronald Rodríguez *[Signature]*
RESPONSABLE 2 -
RESPONSABLE DE GRUPO Mareliá Alata *[Signature]*

Envases adecuados SI NO
 Con Ice pack
 Dentro del tiempo de vida útil

COT no 694 0118

G50 0241

CERTIMIN S.A. VºBº FECHA
RECEPCIÓN 1 : 01/02/2019
RECEPCIÓN 2 : 01/02/2019

P19-0299
 FEB1038.R19



CADENA DE CUSTODIA - CALIDAD DE AIRE

DATOS GENERALES

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
 Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
 Manríela Alaña / Ronald Rodríguez
 936340841 / 980775925

Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607, 615 - Jesús María
 Distrito: Venanilla y Mi Perú
 Provincia: Constitucional del Callao
 Departamento: .

Nombre o Razón social:
 Persona de contacto:
 Teléfono/Anexo:
 Correo Electrónico:
 Referencia:

DATOS DEL MUESTREO

CÓDIGO DE LABORATORIO DE MUESTREO	INICIO		FINAL		PM 10 (1)	Metales (1)												CÓDIGO DE FILTRO			
	FECHA (DD/MM/AA)	HORA	FECHA (DD/MM/AA)	HORA														PM 10	PM 2.5	OTROS	
CA-VMP-6	25/01/2019	14:57	26/01/2019	14:10	X	X															
CA-VMP-6	26/01/2019	14:20	27/01/2019	13:30	X	X															
CA-VMP-6	27/01/2019	13:40	28/01/2019	13:10	X	X															
CA-VMP-6	28/01/2019	13:18	29/01/2019	12:23	X	X															
CA-VMP-6	29/01/2019	12:33	30/01/2019	13:13	X	X															
CA-VMP-6	30/01/2019	13:20	31/01/2019	12:35	X	X															
CA-VMP-7	26/01/2019	12:49	27/01/2019	11:54	X	X															
CA-VMP-7	27/01/2019	12:10	28/01/2019	11:15	X	X															
CA-VMP-7	28/01/2019	11:30	29/01/2019	11:00	X	X															
CA-VMP-7	29/01/2019	11:13	30/01/2019	11:56	X	X															
CA-VMP-7	30/01/2019	12:04	31/01/2019	11:09	X	X															

OBSERVACIONES GENERALES

(1) Alto volumen.

CERTIMIN S.A.
 01 FEB 2019
 Recepcion Ambiental

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS
 (Marcar con "X")

Humedad Velocidad/Dirección del Viento
 Temperatura Radiación
 Presión Precipitación

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS SOLUCIONES CAPTADORAS

Envases adecuados SI NO
 Con Ice pack
 Dentro del tiempo de vida útil

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Fecha de Recepción: _____
 Hora de Recepción: _____
 Recibido por: _____
 Firma: _____

RESPONSABLE 1 Ronald Rodríguez **FIRMA:**

RESPONSABLE 2 **FIRMA:** _____

RESPONSABLE DE GRUPO Manríela Alaña **FIRMA:**

PARÁMETROS
 (Marcar con "X")

Enviado por: _____ Fecha: _____ Hora: _____
 Medio de Envío: Aerolínea Agencia
 T. Privado Otro

RS N°: 86-2019

PÁGINA 2 de 2

07 de 694 01 18

SSA 4.0 41



CADENA DE CUSTODIA Y CALIDAD DE AIRE

CUC: 007-1-2019-401

RS N°: 86-2019

PAGINA 1 de 1

DATOS GENERALES

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrión N. 603, 607, 615 - Jesús María
Persona de contacto: Mariella Alata / Ronald Rodriguez
Teléfono/Anejo: 936340841 / 980775525
Correo Electrónico: mariella.alata.alvarez@gmail.com / ronald.rodriguez.rodriguez2@gmail.com

UBICACIÓN

Distrito: Venanilla y Mi Perú
Provincia: Constitucional del Callao
Departamento: -

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: _____ Fecha: _____ Hora: _____
Medio de Envío: Aerolínea Agencia
T. Privado Otro

MUESTREO

DATOS DEL MUESTREO

PARAMETROS (Marcar con "X")

CODIGO DE FILTRO

CODIGO DE LABORATORIO	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	INICIO		FINAL		PM 2,5 (1)	PM 10	PM 2,5	OTROS
		FECHA (DD/MM/AA)	HORA	FECHA (DD/MM/AA)	HORA				
CA-VMP-2	CA-VMP-2	25/01/2019	13:44	26/01/2019	12:49	X	-	0001T.R19	-
CA-VMP-2	CA-VMP-2	26/01/2019	13:28	27/01/2019	12:33	X	-	0002T.R19	-
CA-VMP-2	CA-VMP-2	27/01/2019	12:47	28/01/2019	11:52	X	-	0003T.R19	-
CA-VMP-2	CA-VMP-2	28/01/2019	12:16	29/01/2019	11:36	X	-	0005T.R19	-
CA-VMP-2	CA-VMP-2	29/01/2019	11:49	30/01/2019	12:34	X	-	0006T.R19	-
CA-VMP-2	CA-VMP-2	30/01/2019	12:48	31/01/2019	11:53	X	-	0009T.R19	-

OBSERVACIONES GENERALES

(1) Bajo volumen

PARAMETROS METEOROLOGICOS (Marcar con "X")

Humedad Velocidad/Dirección del Viento
Temperatura Radiación
Presión Precipitación

PARA SER LLENADO POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO

CONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS PARA LAS SOLUCIONES CAPTADORAS

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MUESTRAS

OBSERVACIONES

RESPONSABLE 1 Ronald Rodriguez	FIRMA: 	Envases adecuados <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Fecha de Recepción: _____
RESPONSABLE 2	FIRMA:	Con Ice pack <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hora de Recepción: _____
RESPONSABLE DE GRUPO Mariella Alata	FIRMA: 	Dentro del tiempo de vida útil <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Recibido por: _____
			Firma: _____

CERTIMIN S.A. VºBº FECHA
RECEPCIÓN 1 : 19/02/2019
RECEPCIÓN 2 : 19/02/2019
 (17/02/2019)

CERTIMIN S.A.
 01 FEB 2019
 Recepcion Ambiental

COT 13 694 01 B

GSA 2041

CERTIMIN S.A. V.O.Bº FECHA

RECEPCIÓN 1 : 219/2019

RECEPCIÓN 2 : -1-1-

RECIBIDO POR: [Firma]

P19-0809

FEB1040.R19

Cofea

CADENA DE CUSTODIA CALIDAD DE AIRE

DATOS GENERALES:

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Dirección: Av. Faustino Sánchez Carrón N° 603, 607, 615 - Jesús María

Persona de contacto: Mariela Alata / Ronald Rodríguez

Telefonía/móxico: 938340841 / 980775829

Correo Electrónico: mariela.alata.alvarez@gmail.com / ronald.rodriguez.rodriguez@gmail.com

Referencia:

CUIC: 007-1-2019-401

UBICACIÓN: Distrito: Ventanilla y Mi Perú

Provincia: Constitucional del Callao

Departamento: -

RS N°: 86-2019

DATOS DEL ENVIO

Enviado por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Medio de Envío: Aerolínea Agencia

T. Privado

Otro

DATOS DEL MUESTREO

PARÁMETROS (Marcar con "X")

MUESTREO

CODIGO DE FILTRO

CODIGO DE LABORATORIO DE MUESTREO	INICIO		FINAL		PM 10 (1)	PM 2.5	OTROS
	FECHA (DD/MM/AA)	HORA	FECHA (DD/MM/AA)	HORA			
CA-VMP-2	31/01/2019	12:06	31/01/2019	12:11	X		

OBSERVACIONES GENERALES

(1) Alto volumen

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS (Marcar con "X")

Humedad Velocidad/Dirección del Viento

Temperatura Radiación

Presión Precipitación

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LAS SOLUCIONES CAPTADORAS

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL LABORATORIO CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

RESPONSABLE 1: Ronald Rodríguez **[Firma]**

RESPONSABLE 2: **[Firma]**

RESPONSABLE DE GRUPO: Mariela Alata **[Firma]**

Envases adecuados SI NO

Con Ice pack

Dentro del tiempo de vida útil

Fecha de Recepción: _____

Hora de Recepción: _____

Recibido por: _____

Firma: _____

OBSERVACIONES: _____

CERTIMIN S.A.
Recepcion Ambiental
 01 FEB 2019
 10:28p

CGT as 697 0118

SSA 2011

ANEXO N° 6



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

Informes de ensayo de laboratorio



INFORME DE ENSAYO N° FEB1037.R19

SOLICITANTE :	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DOMICILIO LEGAL :	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603 Jesús María, Lima
SOLICITADO POR :	Dirección de Evaluación Ambiental
SOLICITUD DE SERVICIO AMBIENTAL:	SSA N° 41-19
REFERENCIA :	CUC: 007-1-2019-401 RS N°: 86-2019 Ventanilla y Mi Perú / Constitucional del Callao Monitoreo Calidad de Aire
FECHA DE MUESTREO :	2019/01/25 al 2019/01/31
PROTOCOLO :	--
TIPO DE MUESTRA:	Filtro
NÚMERO DE MUESTRAS :	12
PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Filtro de Cuarzo de 8"x10"
CONDICIÓN DE LAS MUESTRAS : RECEPCIONADAS	Muestras en buenas condiciones para los análisis solicitados.
FECHA DE RECEPCIÓN :	viernes, 01 de febrero de 2019
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Según se indica
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO :	2019-02-01 al 2019-02-05
FECHA DE REPORTE :	martes, 05 de febrero de 2019
PERIODO DE CUSTODIA :	Hasta un mes. De acuerdo a las recomendaciones de la metodología o norma empleada.

EDGAR NINA VELÁSQUEZ
Jefe Ambiental
CQP. 729

Lima, 6 de febrero de 2019

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."
"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
Los resultados corresponden a las muestras indicadas.



RESULTADOS

Muestras		Elementos						
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MON0000 Fecha Monitoreo	MON0000 Tipo Muestra	MA1000 Codigo de Filtro* PM10	MA0216 Peso. Inicial* PM10 g	MA0216 Peso. Final* PM10 g	MA0216 Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra 5582 1229	Incertidumbre Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra
1	CA-VMP-1	Inicio: 2019-01-25 15:42 Fin: 2019-01-26 14:47	Filtro	0016A.R19	3.4004	3.5192	118800	2719
2	CA-VMP-1	Inicio: 2019-01-26 14:56 Fin: 2019-01-27 14:01	Filtro	0020A.R19	3.2544	3.3689	114500	2704
3	CA-VMP-1	Inicio: 2019-01-27 14:10 Fin: 2019-01-28 13:35	Filtro	0024A.R19	3.2515	3.3491	97600	2648
4	CA-VMP-1	Inicio: 2019-02-28 13:45 Fin: 2019-01-29 12:55	Filtro	0028A.R19	3.2572	3.3923	135100	2777
5	CA-VMP-1	Inicio: 2019-01-29 13:00 Fin: 2019-01-30 13:40	Filtro	1064A.R18	3.2651	3.4508	185700	2982
6	CA-VMP-1	Inicio: 2019-01-30 13:47 Fin: 2019-01-31 13:05	Filtro	1068A.R18	3.2648	3.4139	149100	2830
7	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-25 13:44 Fin: 2019-01-26 13:17	Filtro	0014A.R19	3.3945	3.5203	125800	2743
8	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-26 13:28 Fin: 2019-01-27 12:33	Filtro	0018A.R19	3.2518	3.3515	99700	2655
9	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-27 12:47 Fin: 2019-01-28 12:03	Filtro	0022A.R19	3.2694	3.3722	102800	2665
10	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-28 12:16 Fin: 2019-01-29 11:36	Filtro	0026A.R19	3.2302	3.3810	150800	2837
11	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-29 11:49 Fin: 2019-01-30 12:34	Filtro	0810A.R18	3.1590	3.3491	190100	3001
12	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-30 12:48 Fin: 2019-01-31 11:53	Filtro	1066A.R18	3.2604	3.3940	133600	2771

Muestras proporcionadas por el cliente.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MA1510 Ag*	Incertidumbre Ag	MA1510 Al*	Incertidumbre Al	MA1510 As*	Incertidumbre As	MA1510 Ba*	Incertidumbre Ba	MA1510 Be*	Incertidumbre Be	MA1510 Bi*
		Plata µg/Muestra	µg/Muestra	Aluminio µg/Muestra	µg/Muestra	Arsenico µg/Muestra	µg/Muestra	Bario µg/Muestra	µg/Muestra	Berilio µg/Muestra	µg/Muestra	Bismuto µg/Muestra
		1 0.3		20 7		9 3		1 0.3		1 0.3		350 117
1	CA-VMP-1	<1	--	1715	326	<9	--	29	1	<1	--	<350
2	CA-VMP-1	<1	--	1031	181	<9	--	24	1	<1	--	<350
3	CA-VMP-1	<1	--	892	154	<9	--	22	0.5	<1	--	<350
4	CA-VMP-1	<1	--	1383	253	<9	--	33	1	<1	--	<350
5	CA-VMP-1	<1	--	2221	445	<9	--	53	1	<1	--	<350
6	CA-VMP-1	<1	--	1382	253	<9	--	36	1	<1	--	<350
7	CA-VMP-2	<1	--	1305	237	<9	--	33	1	<1	--	<350
8	CA-VMP-2	<1	--	939	163	<9	--	25	1	<1	--	<350
9	CA-VMP-2	<1	--	1016	178	<9	--	25	1	<1	--	<350
10	CA-VMP-2	<1	--	1713	325	<9	--	44	1	<1	--	<350
11	CA-VMP-2	<1	--	2118	420	<9	--	53	1	<1	--	<350
12	CA-VMP-2	6	1	1346	245	<9	--	38	1	<1	--	<350

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre
		Bi	B*	B	Ca*	Ca	Cd*	Cd	Co*	Co	Cr*	Cr
		µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra
			10		40		2		6		4	
			3		13		1		2		1	
1	CA-VMP-1	--	28	6	4742	216	5	0.11	<6	--	77	12
2	CA-VMP-1	--	32	7	4345	201	11	0.23	<6	--	97	15
3	CA-VMP-1	--	19	4	3346	160	3	0.06	<6	--	119	18
4	CA-VMP-1	--	67	14	5293	236	10	0.21	<6	--	162	25
5	CA-VMP-1	--	84	18	8624	335	11	0.23	<6	--	153	23
6	CA-VMP-1	--	16	3	6406	273	13	0.28	<6	--	125	19
7	CA-VMP-2	--	40	8	6353	272	21	0.45	<6	--	176	27
8	CA-VMP-2	--	17	4	3418	163	4	0.09	<6	--	83	13
9	CA-VMP-2	--	22	5	3780	178	18	0.38	<6	--	137	21
10	CA-VMP-2	--	<10	--	6582	279	29	1	<6	--	158	24
11	CA-VMP-2	--	12	3	7870	316	31	1	<6	--	145	22
12	CA-VMP-2	--	10	2	5914	257	23	0.49	<6	--	121	18

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras		Elementos											
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre
		Cu*	Cu	Fe*	Fe	K*	K	Hg*	Hg	Li*	Li	Mg*	Mg
		µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra
		5		15		75		20		2		9	
		2		5		25		6.7		0.7		3	
1	CA-VMP-1	514	52	2669	353	771	94	<20	--	<2	--	1495	
2	CA-VMP-1	637	65	2161	274	598	74	<20	--	<2	--	1229	
3	CA-VMP-1	388	38	2125	269	599	74	<20	--	<2	--	1118	
4	CA-VMP-1	446	44	3173	437	764	93	<20	--	<2	--	1447	
5	CA-VMP-1	550	56	4405	664	1008	121	<20	--	<2	--	1927	
6	CA-VMP-1	596	61	2795	374	822	100	<20	--	<2	--	1564	
7	CA-VMP-2	379	37	2939	397	769	94	<20	--	<2	--	1456	
8	CA-VMP-2	195	19	1952	243	611	76	<20	--	<2	--	1168	
9	CA-VMP-2	413	41	2344	302	612	76	<20	--	<2	--	1229	
10	CA-VMP-2	483	48	3705	531	840	102	<20	--	<2	--	1736	
11	CA-VMP-2	447	44	4180	620	949	114	<20	--	3	0.45	1796	
12	CA-VMP-2	376	37	2932	396	726	89	<20	--	<2	--	1572	

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre
		Mg	Mn*	Mn	Mo*	Mo	Na*	Na	Ni*	Ni	P*	P
		µg/Muestra	Manganeso µg/Muestra 2 0.7	µg/Muestra	Molibdeno µg/Muestra 3 1	µg/Muestra	Sodio µg/Muestra 8 2.7	µg/Muestra	Niquel µg/Muestra 5 1.7	µg/Muestra	Fósforo µg/Muestra 35 11.7	µg/Muestra
1	CA-VMP-1	112	57	2	27	1.00	6640	412	28	2	420	22
2	CA-VMP-1	86	43	2	10	0.29	5685	391	20	2	307	16
3	CA-VMP-1	76	40	2	6	0.17	5355	380	11	1	189	10
4	CA-VMP-1	107	63	2	8	0.23	6211	404	13	1	263	14
5	CA-VMP-1	160	102	4	11	0.32	6271	406	24	2	438	23
6	CA-VMP-1	119	62	2	10	0.29	6972	417	22	2	424	22
7	CA-VMP-2	108	50	2	14	0.40	6289	406	22	2	340	18
8	CA-VMP-2	81	35	1	<3	--	5626	389	10	1	172	9
9	CA-VMP-2	86	47	2	<3	--	5478	384	11	1	150	8
10	CA-VMP-2	138	77	3	4	0.11	6680	413	10	1	283	15
11	CA-VMP-2	144	94	4	5	0.14	5805	394	21	2	321	17
12	CA-VMP-2	120	67	3	5	0.14	6695	413	18	1	305	16

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MA1510 Pb*	Incertidumbre Pb	MA1510 Sb*	Incertidumbre Sb	MA1510 Se*	Incertidumbre Se	MA1510 Si*	Incertidumbre Si	MA1510 Sn*	Incertidumbre Sn	MA1510 Sr*
		Plomo µg/Muestra	µg/Muestra	Antimonio µg/Muestra	µg/Muestra	Selenio µg/Muestra	µg/Muestra	Silicio µg/Muestra	µg/Muestra	Estaño µg/Muestra	µg/Muestra	Estroncio µg/Muestra
		12		9		55		60		15		0.3
		4		3		18		20		5		0.1
1	CA-VMP-1	555	22	47	7	<55	--	2609	294	<15	--	20.0
2	CA-VMP-1	310	9	<9	--	<55	--	2314	276	<15	--	17.9
3	CA-VMP-1	328	9	<9	--	<55	--	1986	251	<15	--	14.9
4	CA-VMP-1	526	20	<9	--	<55	--	2849	306	<15	--	20.9
5	CA-VMP-1	1115	77	13	2	<55	--	4093	330	<15	--	32.4
6	CA-VMP-1	1414	119	13	2	<55	--	2623	295	<15	--	25.7
7	CA-VMP-2	233	6	16	2	<55	--	2718	300	<15	--	23.8
8	CA-VMP-2	90	1	<9	--	<55	--	2167	265	<15	--	16.7
9	CA-VMP-2	81	1	<9	--	<55	--	2373	280	<15	--	17.8
10	CA-VMP-2	580	24	<9	--	<55	--	3468	326	<15	--	25.4
11	CA-VMP-2	802	42	<9	--	<55	--	4276	327	<15	--	30.4
12	CA-VMP-2	352	10	<9	--	<55	--	2771	303	<15	--	24.3

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



Registro N°LE -022

INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras		Elementos								
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre
		Sr	Ti*	Ti	Tl*	Tl	V*	V	Zn*	Zn
		µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra
			1 0.3		60 20		2.5 0.8		45 15	
1	CA-VMP-1	3.8	53	1	<60	--	51.6	10.7	442	60
2	CA-VMP-1	3.4	41	1	<60	--	32.6	6.8	392	51
3	CA-VMP-1	2.8	35	1	<60	--	32.1	6.7	175	19
4	CA-VMP-1	4.0	59	1	<60	--	26.4	5.5	486	67
5	CA-VMP-1	6.2	97	2	<60	--	53.6	11.1	700	111
6	CA-VMP-1	4.9	51	1	<60	--	43.0	8.9	520	74
7	CA-VMP-2	4.5	57	1	<60	--	46.5	9.7	337	42
8	CA-VMP-2	3.2	41	1	<60	--	28.0	5.8	175	19
9	CA-VMP-2	3.4	44	1	<60	--	30.8	6.4	298	36
10	CA-VMP-2	4.8	76	2	<60	--	26.0	5.4	626	95
11	CA-VMP-2	5.8	99	2	<60	--	48.2	10	818	138
12	CA-VMP-2	4.6	54	1	<60	--	40.4	8.4	524	74

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



CONTROL DE CALIDAD

Muestras QC		Elementos									
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA0216 Peso. Inicial* g	MA0216 Peso. Final* g	MA0216 Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra 5582	MA1510 Ag* µg/Muestra 1	MA1510 Al* µg/Muestra 20	MA1510 As* µg/Muestra 9	MA1510 Ba* µg/Muestra 1	MA1510 Be* µg/Muestra 1	MA1510 Bi* µg/Muestra 350	MA1510 B* µg/Muestra 10
1	Adición (% Recup.)	--	--	--	93.8	103.6	106.2	103.1	106.2	--	97.8
2	Adición Rango (%)	--	--	--	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	--	75.0 - 125.0
3	STD - Recuperación Obtenido (%)	--	--	--	99.7	101.9	100.8	100.8	101.9	103.6	101.7
4	STD - Rango (%)	--	--	--	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0
5	CA-VMP-1 (Original)	--	--	--	<1	1031	<9	24	<1	<350	32
6	CA-VMP-1 (Dup)	--	--	--	<1	1033	<9	24	<1	<350	32
7	CA-VMP-1 (Original)	3.2648	3.4139	149100	--	--	--	--	--	--	--
8	CA-VMP-1 (Dup)	3.2648	3.4133	148500	--	--	--	--	--	--	--
9	Blanco	--	--	--	<1	<20	<9	<1	<1	<350	<10

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras QC		Elementos												
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA1510 Ca* µg/Muestra 40	MA1510 Cd* µg/Muestra 2	MA1510 Co* µg/Muestra 6	MA1510 Cr* µg/Muestra 4	MA1510 Cu* µg/Muestra 5	MA1510 Fe* µg/Muestra 15	MA1510 K* µg/Muestra 75	MA1510 Hg* µg/Muestra 20	MA1510 Li* µg/Muestra 2	MA1510 Mg* µg/Muestra 9	MA1510 Mn* µg/Muestra 2	MA1510 Mo* µg/Muestra 3	MA1510 Na* µg/Muestra 8
1	Adición (% Recup.)	81.3	103.1	106.7	110.7	112.4	120.0	102.2	94.2	105.3	97.8	101.3	105.8	90.2
2	Adición Rango (%)	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0
3	STD - Recuperación Obtenido (%)	100.8	101.9	103.1	100.3	101.4	101.4	107.2	97.8	96.1	98.9	102.8	101.9	101.9
4	STD - Rango (%)	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0
5	CA-VMP-1 (Original)	4345	11	<6	97	637	2161	598	<20	<2	1229	43	10	5685
6	CA-VMP-1 (Dup)	4347	11	<6	97	639	2166	607	<20	<2	1243	43	10	5771
7	CA-VMP-1 (Original)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	CA-VMP-1 (Dup)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Blanco	<40	<2	<6	<4	<5	<15	<75	<20	<2	<9	<2	<3	<8

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1037.R19

Muestras QC		Elementos											
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510
		Ni*	P*	Pb*	Sb*	Se*	Si*	Sn*	Sr*	Ti*	Tl*	V*	Zn*
		µg/Muestra 5	µg/Muestra 35	µg/Muestra 12	µg/Muestra 9	µg/Muestra 55	µg/Muestra 60	µg/Muestra 15	µg/Muestra 0.3	µg/Muestra 1	µg/Muestra 60	µg/Muestra 2.5	µg/Muestra 45
1	Adición (% Recup.)	105.3	96.0	93.3	104.9	102.2	80.0	114.2	100.0	100.9	99.6	100.9	119.1
2	Adición Rango (%)	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0
3	STD - Recuperación Obtenido (%)	108.9	100.3	96.9	98.6	96.7	103.6	100.6	97.7	101.1	100.3	101.1	101.7
4	STD - Rango (%)	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0
5	CA-VMP-1 (Original)	20	307	310	<9	<55	2314	<15	17.9	41	<60	32.6	392
6	CA-VMP-1 (Dup)	18	310	310	<9	<55	2310	<15	18.1	41	<60	32.5	394
7	CA-VMP-1 (Original)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	CA-VMP-1 (Dup)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Blanco	<5	<35	<12	<9	<55	<60	<15	<0.3	<1	<60	<2.5	<45

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

N°	Descripción			
	Analito	Denominación	Cod.Serv	(1) Norma o Referencia
1	Determinación de Peso: PM10_AV	Determinación de Peso: Filtro PM10 Alto Volumen	MA0216	IC-MA-95 Rev.02 (Validado) 2017. Determinación de Peso: Filtro M10 y PM2.5 Alto Volumen
2	Metales por ICP OES Filro PM10 Alto Volumen *	Metales por ICP OES Filro PM10 Alto Volumen	MA1510	EPA Compendium Method IO-3 4. 1999. Determination of Metals in Ambient Particulate Matter using Inductively Coupled Plasma(ICP) Spectroscopy. Excepto Muestreo.

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

- (1) SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
 APHA : American Public Health Association.
 AWWA: American Water Works Association.
 WEF : Water Environment Federation.
 EPA : Environmental Protection Agency.
 ASTM: American Society for Testing and Materials.
 ISO: International Organization for Standardization.
 NTP: Norma Técnica Peruana.
 NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



INFORME DE ENSAYO N° FEB1038.R19

SOLICITANTE :	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DOMICILIO LEGAL :	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603 Jesús María, Lima
SOLICITADO POR :	Dirección de Evaluación Ambiental
SOLICITUD DE SERVICIO AMBIENTAL:	SSA N° 41-19
REFERENCIA :	CUC: 007-1-2019-401 RS N°: 86-2019 Ventanilla y Mi Peru / Constitucional del Callao Monitoreo de Calidad de Aire
FECHA DE MUESTREO :	2019/01/25 al 2019/01/31
PROTOCOLO :	--
TIPO DE MUESTRA:	Filtro
NÚMERO DE MUESTRAS :	11
PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Filtro de Cuarzo de 8"x10"
CONDICIÓN DE LAS MUESTRAS : RECEPCIONADAS	Muestras en buenas condiciones para los análisis solicitados.
FECHA DE RECEPCIÓN :	viernes, 01 de febrero de 2019
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Según se indica
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO :	2019-02-01 al 2019-02-05
FECHA DE REPORTE :	martes, 05 de febrero de 2019
PERIODO DE CUSTODIA :	Hasta un mes. De acuerdo a las recomendaciones de la metodología o norma empleada.

EDGAR NINA VELÁSQUEZ
Jefe Ambiental
CQP. 729

Lima, 6 de febrero de 2019

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."
"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
Los resultados corresponden a las muestras indicadas.



RESULTADOS

Muestras		Elementos						
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MON0000 Fecha Monitoreo	MON0000 Tipo Muestra	MA1000 Codigo de Filtro* PM10	MA0216 Peso. Inicial* PM10 g	MA0216 Peso. Final* PM10 g	MA0216 Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra 5582 1229	Incertidumbre Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra
	1	CA-VMP-6	Inicio: 2019-01-25 14:57 Fin: 2019-01-26 14:10	Filtro	0015A.R19	3.3939	3.4866	92700
2	CA-VMP-6	Inicio: 2019-01-26 14:20 Fin: 2019-01-27 13:30	Filtro	0019A.R19	3.2723	3.3713	99000	2653
3	CA-VMP-6	Inicio: 2019-01-27 13:40 Fin: 2019-01-28 13:10	Filtro	0023A.R19	3.2585	3.3437	85200	2610
4	CA-VMP-6	Inicio: 2019-01-28 13:18 Fin: 2019-01-29 12:23	Filtro	0027A.R19	3.2282	3.3631	134900	2776
5	CA-VMP-6	Inicio: 2019-01-29 12:33 Fin: 2019-01-30 13:13	Filtro	1063A.R18	3.2391	3.3984	159300	2870
6	CA-VMP-6	Inicio: 2019-01-30 13:20 Fin: 2019-01-31 12:35	Filtro	1067A.R18	3.2558	3.3779	122100	2730
7	CA-VMP-7	Inicio: 2019-01-26 12:49 Fin: 2019-01-27 11:54	Filtro	0017A.R19	3.3856	3.5153	129700	2757
8	CA-VMP-7	Inicio: 2019-01-27 12:10 Fin: 2019-01-28 11:15	Filtro	0021A.R19	3.2740	3.3681	94100	2637
9	CA-VMP-7	Inicio: 2019-01-28 11:30 Fin: 2019-01-29 11:00	Filtro	0025A.R19	3.2565	3.4076	151100	2838
10	CA-VMP-7	Inicio: 2019-01-29 11:13 Fin: 2019-01-30 11:56	Filtro	0029A.R19	3.2438	3.4453	201500	3053
11	CA-VMP-7	Inicio: 2019-01-30 12:04 Fin: 2019-01-31 11:09	Filtro	1065A.R18	3.2583	3.4375	179200	2953

Muestras proporcionadas por los clientes.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



Registro N°LE -022

INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MA1510 Ag* Plata µg/Muestra	Incertidumbre Ag µg/Muestra	MA1510 Al* Aluminio µg/Muestra	Incertidumbre Al µg/Muestra	MA1510 As* Arsenico µg/Muestra	Incertidumbre As µg/Muestra	MA1510 Ba* Bario µg/Muestra	Incertidumbre Ba µg/Muestra	MA1510 Be* Berilio µg/Muestra	Incertidumbre Be µg/Muestra	MA1510 Bi* Bismuto µg/Muestra
		1 0.3		20 7		9 3		1 0.3		1 0.3		350 117
1	CA-VMP-6	<1	--	575	96	<9	--	19	0.40	<1	--	<350
2	CA-VMP-6	<1	--	851	146	<9	--	22	0.46	<1	--	<350
3	CA-VMP-6	<1	--	696	118	<9	--	18	0.38	<1	--	<350
4	CA-VMP-6	<1	--	1269	229	<9	--	36	1	<1	--	<350
5	CA-VMP-6	<1	--	1404	258	<9	--	40	1	<1	--	<350
6	CA-VMP-6	<1	--	936	163	<9	--	27	1	<1	--	<350
7	CA-VMP-7	<1	--	1240	223	<9	--	26	1	<1	--	<350
8	CA-VMP-7	14	3	1043	184	<9	--	26	1	<1	--	<350
9	CA-VMP-7	<1	--	1462	270	<9	--	36	1	<1	--	<350
10	CA-VMP-7	<1	--	2303	465	<9	--	51	1	<1	--	<350
11	CA-VMP-7	<1	--	1909	370	<9	--	42	1	<1	--	<350

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre
		Bi	B*	B	Ca*	Ca	Cd*	Cd	Co*	Co	Cr*	Cr
		µg/Muestra	Boro µg/Muestra	µg/Muestra	Calcio µg/Muestra	µg/Muestra	Cadmio µg/Muestra	µg/Muestra	Cobalto µg/Muestra	µg/Muestra	Cromo µg/Muestra	µg/Muestra
			10 3		40 13		2 1		6 2		4 1	
1	CA-VMP-6	--	<10	--	2502	124	<2	--	<6	--	117	18
2	CA-VMP-6	--	<10	--	3159	152	<2	--	<6	--	197	30
3	CA-VMP-6	--	<10	--	2759	135	<2	--	<6	--	205	31
4	CA-VMP-6	--	<10	--	5528	244	<2	--	<6	--	141	21
5	CA-VMP-6	--	<10	--	5911	257	2	0.04	<6	--	146	22
6	CA-VMP-6	--	<10	--	4576	210	<2	--	<6	--	131	20
7	CA-VMP-7	--	11	2	4813	219	3	0.06	<6	--	154	23
8	CA-VMP-7	--	10	2	3272	157	<2	--	<6	--	172	26
9	CA-VMP-7	--	10	2	7101	295	4	0.09	<6	--	135	21
10	CA-VMP-7	--	14	3	8678	336	4	0.09	<6	--	152	23
11	CA-VMP-7	--	12	3	8233	326	4	0.09	<6	--	147	22

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Muestras		Elementos											
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre
		Cu*	Cu	Fe*	Fe	K*	K	Hg*	Hg	Li*	Li	Mg*	Mg
		µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra	µg/Muestra
		5		15		75		20		2		9	
		2		5		25		6.7		0.7		3	
1	CA-VMP-6	102	10	1690	206	569	71	<20	--	<2	--	1235	
2	CA-VMP-6	52	5	2470	322	602	74	<20	--	<2	--	1176	
3	CA-VMP-6	61	6	2279	292	578	72	<20	--	<2	--	1144	
4	CA-VMP-6	112	11	2922	394	856	104	<20	--	<2	--	1728	
5	CA-VMP-6	79	7	3242	449	826	100	<20	--	<2	--	1569	
6	CA-VMP-6	58	5	2349	303	674	83	<20	--	<2	--	1501	
7	CA-VMP-7	293	28	2891	389	695	85	<20	--	<2	--	1609	
8	CA-VMP-7	129	12	2680	355	598	74	<20	--	<2	--	1271	
9	CA-VMP-7	256	25	3340	466	815	99	<20	--	<2	--	1663	
10	CA-VMP-7	248	24	4693	721	990	119	<20	--	<2	--	2078	
11	CA-VMP-7	327	32	3826	553	851	103	<20	--	<2	--	2001	

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre	MA1510	Incertidumbre
		Mg µg/Muestra	Mn* Manganeso µg/Muestra 2 0.7	Mn µg/Muestra	Mo* Molibdeno µg/Muestra 3 1	Mo µg/Muestra	Na* Sodio µg/Muestra 8 2.7	Na µg/Muestra	Ni* Niquel µg/Muestra 5 1.7	Ni µg/Muestra	P* Fósforo µg/Muestra 35 11.7	P µg/Muestra
1	CA-VMP-6	87	28	1	281	8	7829	422	17	1	128	7
2	CA-VMP-6	81	35	1	<3	--	6239	405	8	1	188	10
3	CA-VMP-6	79	32	1	<3	--	6616	412	14	1	138	7
4	CA-VMP-6	137	60	2	<3	--	8678	416	11	1	267	14
5	CA-VMP-6	120	78	3	<3	--	6505	410	17	1	267	14
6	CA-VMP-6	113	45	2	4	0.11	8045	421	8	1	347	18
7	CA-VMP-7	124	67	3	7	0.20	7771	422	49	4	427	22
8	CA-VMP-7	90	50	2	<3	--	6317	407	38	3	181	9
9	CA-VMP-7	130	77	3	6	0.17	7283	420	19	2	340	18
10	CA-VMP-7	178	112	4	6	0.17	6547	411	28	2	483	25
11	CA-VMP-7	168	89	3	5	0.14	7681	422	21	2	594	31

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Muestras		Elementos										
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MA1510 Pb*	Incertidumbre Pb	MA1510 Sb*	Incertidumbre Sb	MA1510 Se*	Incertidumbre Se	MA1510 Si*	Incertidumbre Si	MA1510 Sn*	Incertidumbre Sn	MA1510 Sr*
		Plomo µg/Muestra	µg/Muestra	Antimonio µg/Muestra	µg/Muestra	Selenio µg/Muestra	µg/Muestra	Silicio µg/Muestra	µg/Muestra	Estaño µg/Muestra	µg/Muestra	Estroncio µg/Muestra
		12		9		55		60		15		0.3
		4		3		18		20		5		0.1
1	CA-VMP-6	115	2	<9	--	<55	--	1601	215	<15	--	14.1
2	CA-VMP-6	83	1	<9	--	<55	--	2392	281	<15	--	15.6
3	CA-VMP-6	12	0.15	<9	--	<55	--	2050	256	<15	--	14.5
4	CA-VMP-6	118	2	<9	--	<55	--	2795	304	<15	--	23.6
5	CA-VMP-6	114	2	<9	--	<55	--	2967	311	<15	--	25.5
6	CA-VMP-6	147	3	<9	--	<55	--	2167	265	<15	--	22.2
7	CA-VMP-7	237	6	<9	--	<55	--	2514	289	<15	--	19.7
8	CA-VMP-7	68	1	<9	--	<55	--	2545	290	<15	--	15.1
9	CA-VMP-7	241	6	11	2	<55	--	2953	311	17	2	23.1
10	CA-VMP-7	313	9	11	2	<55	--	4273	327	18	2	32.0
11	CA-VMP-7	234	6	<9	--	<55	--	3352	324	<15	--	31.1

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Muestras		Elementos								
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	Incertidumbre Sr	MA1510 Ti*	Incertidumbre Ti	MA1510 Tl*	Incertidumbre Tl	MA1510 V*	Incertidumbre V	MA1510 Zn*	Incertidumbre Zn
		µg/Muestra	Titanio µg/Muestra 1 0.3	µg/Muestra	Talio µg/Muestra 60 20	µg/Muestra	Vanadio µg/Muestra 2.5 0.8	µg/Muestra	Zinc µg/Muestra 45 15	µg/Muestra
1	CA-VMP-6	2.7	21	0.44	<60	--	44.1	9.2	157	17
2	CA-VMP-6	3	38	1	<60	--	25.4	5.3	203	23
3	CA-VMP-6	2.8	30	1	<60	--	34.6	7.2	131	14
4	CA-VMP-6	4.5	52	1	<60	--	30.3	6.3	354	45
5	CA-VMP-6	4.9	56	1	<60	--	48.5	10.1	309	38
6	CA-VMP-6	4.2	37	1	<60	--	30.7	6.4	272	32
7	CA-VMP-7	3.8	46	1	<60	--	38.5	8	510	72
8	CA-VMP-7	2.9	44	1	<60	--	32.9	6.8	174	19
9	CA-VMP-7	4.4	56	1	<60	--	28.5	5.9	839	143
10	CA-VMP-7	6.1	98	2	<60	--	55.9	11.6	642	98
11	CA-VMP-7	5.9	69	1	<60	--	47.5	9.9	500	70

EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE



CONTROL DE CALIDAD

Muestras QC		Elementos									
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA0216	MA0216	MA0216	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510
		Peso. Inicial* g	Peso. Final* g	Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra 5582	Ag* µg/Muestra 1	Al* µg/Muestra 20	As* µg/Muestra 9	Ba* µg/Muestra 1	Be* µg/Muestra 1	Bi* µg/Muestra 350	B* µg/Muestra 10
1	Adición (% Recup.)	--	--	--	93.3	105.3	115.1	102.2	102.7	--	106.2
2	Adición Rango (%)	--	--	--	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	--	75.0 - 125.0
3	STD - Recuperación Obtenido (%)	--	--	--	99.2	99.7	98.9	97.8	99.4	100.0	98.1
4	STD - Rango (%)	--	--	--	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0
5	CA-VMP-6 (Original)	3.2391	3.3984	159300	--	--	--	--	--	--	--
6	CA-VMP-6 (Dup)	3.2391	3.3983	159200	--	--	--	--	--	--	--
7	CA-VMP-7 (Original)	--	--	--	14	1043	<9	26	<1	<350	10
8	CA-VMP-7 (Dup)	--	--	--	14	1053	<9	26	<1	<350	10
9	Blanco	--	--	--	<1	<20	<9	<1	<1	<350	<10

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Registro N°LE -022

Muestras QC		Elementos												
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510
		Ca*	Cd*	Co*	Cr*	Cu*	Fe*	K*	Hg*	Li*	Mg*	Mn*	Mo*	Na*
		µg/Muestra 40	µg/Muestra 2	µg/Muestra 6	µg/Muestra 4	µg/Muestra 5	µg/Muestra 15	µg/Muestra 75	µg/Muestra 20	µg/Muestra 2	µg/Muestra 9	µg/Muestra 2	µg/Muestra 3	µg/Muestra 8
1	Adición (% Recup.)	79.6	102.2	104.9	113.3	98.7	92.4	90.2	92.4	99.1	112.0	103.6	106.2	120.9
2	Adición Rango (%)	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0
3	STD - Recuperación Obtenido (%)	106.9	100.0	101.4	97.5	98.6	101.1	108.3	93.1	93.3	96.9	100.3	98.6	106.1
4	STD - Rango (%)	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0
5	CA-VMP-6 (Original)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	CA-VMP-6 (Dup)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	CA-VMP-7 (Original)	3272	<2	<6	172	129	2680	598	<20	<2	1271	50	<3	6317
8	CA-VMP-7 (Dup)	3297	<2	<6	172	129	2710	592	<20	<2	1293	50	<3	6428
9	Blanco	<40	<2	<6	<4	<5	<15	<75	<20	<2	<9	<2	<3	<8

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1038.R19

Muestras QC		Elementos											
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510	MA1510
		Ni*	P*	Pb*	Sb*	Se*	Si*	Sn*	Sr*	Ti*	Tl*	V*	Zn*
		µg/Muestra 5	µg/Muestra 35	µg/Muestra 12	µg/Muestra 9	µg/Muestra 55	µg/Muestra 60	µg/Muestra 15	µg/Muestra 0.3	µg/Muestra 1	µg/Muestra 60	µg/Muestra 2.5	µg/Muestra 45
1	Adición (% Recup.)	109.3	102.2	98.2	104.0	101.3	109.8	112.0	98.4	104.9	98.7	101.9	101.3
2	Adición Rango (%)	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0	75.0 - 125.0
3	STD - Recuperación Obtenido (%)	103.3	110.0	98.1	98.3	93.3	108.3	102.8	94.2	96.9	97.2	98.3	100.6
4	STD - Rango (%)	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0	80.0-120.0
5	CA-VMP-6 (Original)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	CA-VMP-6 (Dup)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	CA-VMP-7 (Original)	38	181	68	<9	<55	2545	<15	15.1	44	<60	32.9	174
8	CA-VMP-7 (Dup)	38	191	67	<9	<55	2540	<15	15.4	45	<60	33.1	174
9	Blanco	<5	<35	<12	<9	<55	<60	<15	<0.3	<1	<60	<2.5	<45

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

N°	Descripción			
	Analito	Denominación	Cod.Serv	(1) Norma o Referencia
1	Determinación de Peso: PM10_AV	Determinación de Peso: Filtro PM10 Alto Volumen	MA0216	IC-MA-95 Rev.02 (Validado) 2017. Determinación de Peso: Filtro M10 y PM2.5 Alto Volumen
2	Metales por ICP OES Filro PM10 Alto Volumen *	Metales por ICP OES Filro PM10 Alto Volumen	MA1510	EPA Compendium Method IO-3 4. 1999. Determination of Metals in Ambient Particulate Matter using Inductively Coupled Plasma(ICP) Spectroscopy. Excepto Muestreo.

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

(1) SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

APHA : American Public Health Association.

AWWA: American Water Works Association.

WEF : Water Environment Federation.

EPA : Environmental Protection Agency.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

ISO: International Organization for Standardization.

NTP: Norma Técnica Peruana.

NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health.



INFORME DE ENSAYO N° FEB1039.R19

SOLICITANTE :	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DOMICILIO LEGAL :	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603 Jesús María, Lima
SOLICITADO POR :	Dirección de Evaluación Ambiental
SOLICITUD DE SERVICIO AMBIENTAL:	SSA N° 41-19
REFERENCIA :	CUC: 007-1-2019-401 RS N°: 86-2019 Ventanilla y Mi Perú / Constitucional del Callao Monitoreo de Calidad de Aire
FECHA DE MUESTREO :	2019/01/25 al 2019/01/31
PROTOCOLO :	--
TIPO DE MUESTRA:	Filtros
NÚMERO DE MUESTRAS :	6
PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Filtro de Teflón de 46.2 mm de diámetro
CONDICIÓN DE LAS MUESTRAS : RECEPCIONADAS	Muestras en buenas condiciones para los análisis solicitados.
FECHA DE RECEPCIÓN :	viernes, 01 de febrero de 2019
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Según se indica
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO :	2019-02-01 al 2019-02-05
FECHA DE REPORTE :	martes, 05 de febrero de 2019
PERIODO DE CUSTODIA :	Hasta un mes. De acuerdo a las recomendaciones de la metodología o norma empleada.

EDGAR NINA VELÁSQUEZ
Jefe Ambiental
CQP. 729

Lima, 5 de febrero de 2019

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."
"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
Los resultados corresponden a las muestras indicadas.



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1039.R19

RESULTADOS

Muestras		Elementos						
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MON0000 Fecha Monitoreo	MON0000 Tipo Muestra	MA1000 Codigo de Filtro* PM2.5	MA1343 Peso. Inicial* PM2.5 ug	MA1343 Peso. Final* PM2.5 ug	MA1343 Determinación de Peso: PM2.5_BV µg/Muestra 60 20	Incertidumbre Determinación de Peso: PM2.5_BV µg/Muestra
1	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-25 13:44 Fin: 2019-01-26 12:49	Filtro	0001T.R19	138965	139480	515	16
2	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-26 13:28 Fin: 2019-01-27 12:33	Filtro	0002T.R19	137471	137756	285	15
3	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-27 12:47 Fin: 2019-01-28 11:52	Filtro	0003T.R19	142167	142379	212	15
4	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-28 12:16 Fin: 2019-01-29 11:36	Filtro	0005T.R19	137805	138355	550	16
5	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-29 11:49 Fin: 2019-01-30 12:34	Filtro	0006T.R19	137215	138120	905	16
6	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-30 12:48 Fin: 2019-01-31 11:53	Filtro	0009T.R19	140388	141017	629	16

Muestras proporcionadas por el cliente.



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



Registro N°LE -022

INFORME DE ENSAYO
N° FEB1039.R19

CONTROL DE CALIDAD

Muestras QC		Elementos		
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA1343 Peso. Inicial* ug	MA1343 Peso. Final* ug	MA1343 Determinación de Peso: PM2.5_BV µg/Muestra 60
1	CA-VMP-2 (Original)	142167	142379	212
2	CA-VMP-2 (Dup)	142167	142376	209

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

N°	Descripción			
	Analito	Denominación	Cod.Serv	(1) Norma o Referencia
1	Determinación de Peso: PM2.5_BV	Determinación de Peso: Filtro PM2.5_Bajo Volumen	MA1343	EPA CFR 40 Part 50 Appendix L (Validado). 2017. Reference Method for the Determination of the Fine Particulate Matter as PM 2.5 in the Atmosphere.Excepto Muestreo.

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

(1) SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

APHA : American Public Health Association.

AWWA: American Water Works Association.

WEF : Water Environment Federation.

EPA : Environmental Protection Agency.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

ISO: International Organization for Standardization.

NTP: Norma Técnica Peruana.

NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health.



INFORME DE ENSAYO N° FEB1040.R19

SOLICITANTE :	ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
DOMICILIO LEGAL :	Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603 Jesús María, Lima
SOLICITADO POR :	Dirección de Evaluación Ambiental
SOLICITUD DE SERVICIO AMBIENTAL:	SSA N° 41-19
REFERENCIA :	CUC: 007-1-2019-401 RS N°: 86-2019 Ventanilla y Mi Perú / Constitucional del Callao Monitoreo de Calidad de Aire
FECHA DE MUESTREO :	2019/01/31
PROTOCOLO :	--
TIPO DE MUESTRA:	Filtro
NÚMERO DE MUESTRAS :	1
PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Filtro de Cuarzo de 8"x10"
CONDICIÓN DE LAS MUESTRAS : RECEPCIONADAS	Muestras en buenas condiciones para los análisis solicitados.
FECHA DE RECEPCIÓN :	viernes, 01 de febrero de 2019
IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS :	Según se indica
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO :	2019-02-01 al 2019-02-05
FECHA DE REPORTE :	martes, 05 de febrero de 2019
PERIODO DE CUSTODIA :	Hasta un mes. De acuerdo a las recomendaciones de la metodología o norma empleada.

EDGAR NINA VELÁSQUEZ
Jefe Ambiental
CQP. 729

Lima, 5 de febrero de 2019

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".

Los resultados corresponden a las muestras indicadas.



RESULTADOS

Muestras		Elementos						
N°	Codigo de Servicio Elemento Nombre de Analito Unidad Limite de Cuantificación LC Limite de Detección LD	MON0000 Fecha Monitoreo	MON0000 Tipo Muestra	MA1000 Codigo de Filtro* PM10	MA0216 Peso. Inicial* PM10 g	MA0216 Peso. Final* PM10 g	MA0216 Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra 5582 1229	Incertidumbre Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra
	1	CA-VMP-2	Inicio: 2019-01-31 12:06 Fin: 2019-01-31 12:11	Filtro	1069A.R18	3.2672	3.2702	<5582

Muestras proporcionadas por el cliente.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO
DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 022



INFORME DE ENSAYO
N° FEB1040.R19

CONTROL DE CALIDAD

Muestras QC		Elementos		
N°	Codigo de Servicio Elemento Unidad Limite de Cuantificación LC	MA0216 Peso. Inicial* g	MA0216 Peso. Final* g	MA0216 Determinación de Peso: PM10_AV µg/Muestra 5582
1	CA-VMP-2 (Original)	3.2672	3.2702	<5582
2	CA-VMP-2 (Dup)	3.2672	3.2703	<5582

"EL USO INDEBIDO DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"



METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

N°	Descripción		
	Analito	Denominación	(1) Norma o Referencia
1	Determinación de Peso: PM10_AV	Determinación de Peso: Filtro PM10 Alto Volumen	MA0216 IC-MA-95 Rev.02 (Validado) 2017. Determinación de Peso: Filtro M10 y PM2.5 Alto Volumen

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

(1) SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

APHA : American Public Health Association.

AWWA: American Water Works Association.

WEF : Water Environment Federation.

EPA : Environmental Protection Agency.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

ISO: International Organization for Standardization.

NTP: Norma Técnica Peruana.

NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health.